

## **Vaststellingsbesluit van het inpassingsplan 'Schakel- en transformatorstation Breukelen-Kortrijk'**

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu,

### *OVERWEGENDE*

dat het ten behoeve van de realisatie van het 380/150 kV schakel- en transformatorstation Breukelen-Kortrijk in de gemeente Stichtse Vecht noodzakelijk is een planologische regeling als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) te treffen;

dat op grond van artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, voor zover hier van belang, en het besluit van 29 augustus 2011, kenmerk ETM/EM/10172952, van de toenmalige Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (thans Economische Zaken) inzake het 150Kv-deel van het schakel- en transformatorstation Breukelen-Kortrijk, ten behoeve van de realisatie van de onderhavige energie-infrastructureur, de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wro van toepassing zijn;

dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is;

dat de planologische regeling van het 380/150 kV schakel- en transformatorstation Breukelen-Kortrijk, gelet op de nationale belangen, de komende jaren veilig gesteld moet worden;

dat, gelet op artikel 3.28, eerste lid, van de Wro, provinciale staten van de provincie Utrecht en de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht zijn gehoord over het voornemen tot vaststelling van het inpassingsplan;

dat overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) is gepleegd met de besturen van de gemeente Stichtse Vecht, het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waternet, alsmede de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de betrokken diensten van de provincie Utrecht;

dat het gewenst is om een termijn als bedoeld in artikel 3.28, vijfde lid, Wro te bepalen tot welke datum de gemeenteraad van Stichtse Vecht en provinciale staten van de provincie Utrecht niet bevoegd zijn om voor de betrokken gronden een bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan vast te stellen;

dat het gelet op het bepaalde in artikel 6.12, eerste lid, van de Wro in samenhang met artikel 6.2.1a van het Bro niet verplicht is een exploitatieplan vast te stellen;

dat met het oog op de financiële uitvoerbaarheid van het inpassingsplan mede op grond van artikel 6.4a van de Wro een overeenkomst is gesloten met TenneT TSO B.V. omtrent het verhaal van kosten van exploitatie, planschade daaronder begrepen;

dat het ontwerp van het inpassingsplan met bijbehorende stukken van 27 september 2013 tot en met 7 november 2013 voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

dat gedurende deze termijn 234, waarvan 15 unieke, zienswijzen zijn ingediend. Van deze zienswijzen zijn er twee ingetrokken. Deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in een Nota beantwoording zienswijzen;

dat een aantal zienswijzen aanleiding heeft gegeven de regels, de verbeelding en de toelichting bij het inpassingsplan op een aantal punten aan te vullen of te wijzigen;

dat de toelichting bij het inpassingsplan ook ambtshalve is aangepast ten opzichte van het ontwerp daarvan, van welke aanpassingen in de bijlage bij dit besluit een overzicht wordt gegeven;

dat bij de vaststelling gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam GBKN dec 2012;

GELET OP

de artikelen 3.28 en 3.35 Wro, artikel 20a van de Elektriciteitswet 1998 en het besluit van 29 augustus 2011, kenmerk ETM/EM/10172952;

BESLUITEN

**Artikel 1**

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0000.EZip14statBreuk-3000, met de bijbehorende regels worden vastgesteld en vormen het inpassingsplan 'Schakel- en transformatorstation Breukelen-Kortrijk'.

**Artikel 2**

1. De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht en de provinciale staten van de provincie Utrecht zijn gedurende een periode van tien jaar na de vaststelling van het onderhavige inpassingsplan niet bevoegd een bestemmingsplan, dan wel een inpassingsplan, vast te stellen voor de gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt of provinciale staten een inpassingsplan vaststellen dat voorziet in de bestemmingen zoals neergelegd in het inpassingsplan genoemd in artikel 1 op dezelfde wijze als is voorzien in dit inpassingsplan.

**Artikel 3**

Er wordt geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vastgesteld.




H.G.J. Kamp  
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

d.d.

17 juni 2014

tijdstip

Drs. M.H. Schultz van Haegen  
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU



d.d. 13 juni 2014

tijdstip

## **Bijlage**

### **Overzicht wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve**

Naar aanleiding van de zienswijzen:

- De verbeelding is aangepast zodat de Noordwesthoek van het gebied de bestemming Groen heeft met de aanduiding specifieke vorm van groen – landschappelijke inpassing.
- Naar aanleiding van de reactie van de gemeente Stichtse Vecht zijn de bouwregels in artikel 4.2 van de planregels zodanig aangepast dat bij de bouwhoogte en de bouwoppervlakte een marge van 10 % wordt aangehouden.
- De plantoelichting is op het punt strijdigheid met het provinciaal beleid aangepast.
- In de plantoelichting is ten aanzien van het landschapsplan nauwkeuriger omschreven wat de verhouding is met het LOP.
- De aanleg en instandhouding van de landschappelijke inpassing, zoals voorzien in het landschapsplan, is in de planregels geborgd.
- De plantoelichting en het landschapsplan is aangevuld met de toelichting dat de alternatieve watercompensatie niet mogelijk is.
- In de planregels is een verplichting opgenomen om voorafgaand aan grondwerkzaamheden ter plaatse van de locatie van het voorgenomen schakel- en transformatorstation een detectieonderzoek naar explosieven uit te voeren.

Ambtshalve:

- Na publicatie van het ontwerp-inpassingsplan heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de handreiking voor de berekening van de specifieke magneetveldzones bij bovengrondse hoogspanningslijnen herzien ([www.rivm.nl/hoogspanning](http://www.rivm.nl/hoogspanning)).
- Op basis van deze herziene handreiking is de ligging van de 0,4 micro Tesla zone van de nieuwe verbinding over de A2 opnieuw berekend.
- De resultaten van deze nieuwe berekening zijn opgenomen in de plantoelichting en het gehele onderzoek is opgenomen als separate bijlage bij het inpassingsplan.
- De actualisatie heeft niet tot andere uitkomsten geleid. Er is dus ook na actualisatie geen sprake van zogenaamd nieuwe gevoelige bestemmingen.