

Vaststellingsbesluit Inpassingsplan NW380 EOS-VVL

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overwegende dat:

het ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de 380 kV-verbinding lopend vanaf hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip naar het hoogspanningsstation Vierverlaten bij de stad Groningen noodzakelijk is een planologische regeling als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) te treffen;

de grondslag hiervoor is opgenomen in artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

gelet op de wenselijkheid van efficiënte en effectieve procedures, op basis van dit artikel tevens besloten is toepassing te geven aan de rikscoördinatieregeling als opgenomen in artikel 3.35 eerste lid onder c van de Wro;

op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is;

omtrent het voorontwerp-inpassingsplan overleg is gevoerd met de betrokken gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Zuidhorn en Groningen, de provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en de uitvoeringsdiensten van het Rijk;

in verband met het kunnen laten functioneren van de nieuwe 380 kV-verbinding een uitbreiding moet plaatsvinden van het hoogspanningsstation Vierverlaten;

de nieuwe 380 kV-verbinding de bestaande 220 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten vervangt waardoor deze 220 kV-verbinding komt te vervallen;

het gelet op het bepaalde in artikel 6.12, eerste lid, van de Wro in samenhanga met artikel 6.2.1 van het Bro niet verplicht is een exploitatieplan vast te stellen en overigens een overeenkomst wordt gesloten waarin wordt vastgelegd dat de aanleg en instandhouding van de 380 kV-verbinding voor rekening komt van TenneT;

het ontwerp van het onderhavige besluit met bijbehorende stukken, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0000.EZip380kvEOSVVL-2000 van vrijdag 23 juni 2017 tot en met donderdag 4 augustus 2017 voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

gedurende deze termijn 33 zienswijzen zijn ingediend, waarvan 33 uniek, en deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van Antwoord Zienswijzen NW380 EOS-VVL;

een aantal van deze zienswijzen aanleiding heeft gegeven de regels, de verbeelding(en) en de toelichting bij het inpassingsplan aan te passen, ten opzichte van het ontwerp daarvan, van welke aanpassingen in de bijlage bij dit besluit een overzicht wordt gegeven;

bij de vaststelling gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam
'o_NL.IMRO.0000.EZip380kvEOSVVL-3000.dwg';

gelet op het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 Wro;

BESLUITEN

Artikel 1

Het Inpassingsplan 'NW380 EOS-VVL' met identificatienummer NL.IMRO.0000.EZip380kvEOSVVL-3000 wordt vastgesteld.

Artikel 2

Er wordt geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vastgesteld.

d.d.




Dhr. E. Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat

d.d.



Mevr. K. Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Bijlage: Overzicht wijzigingen

Overzicht wijzigingen

Deze bijlage geeft de wijzigingen weer in het inpassingsplan (toelichting, verbeelding en regels) die doorgevoerd zijn ten behoeve van de definitieve besluitvorming inzake de nieuwe 380 kV-verbinding. Het betreft wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

1.1 Wijzigingen als gevolg van ontvangen zienswijzen

Zienswijze 4n: de term zoekgebied voor windenergie is in overeenstemming gebracht met de gebruikte aanduiding in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Provincie Groningen, zijnde concentratiegebied grootschalige windenergie.

Zienswijze 14a: in artikel 14.1 van de planregels van het inpassingsplan is een sub d. worden opgenomen waarin is vastgelegd dat er sprake is van strijdig gebruik indien niet binnen 4 jaar na start aanleg van de hoogspanningsverbindingen en de bijbehorende bouwwerken als bedoeld in artikel 10 en 11 de 110 kV en 220 kV-hoogspanningsverbindingen met bijbehorende voorzieningen als bedoeld in artikel 15.1 van de planregels zijn gemaanageerd. Dit is ook als zodanig toegelicht in paragraaf 7.8.8. van de toelichting van het inpassingsplan.

Zienswijze 14b: de in artikel 15.1 van de algemene regels van het inpassingsplan opgenomen regeling is aangepast zodat geen onduidelijkheid meer bestaat dat de bestaande 220 kV- en 110 kV-verbindingen juridisch-planologisch onder het overgangsrecht komen te vallen vanaf het moment dat de nieuwe twee circuit 380 kV-verbinding in gebruik wordt genomen.

Zienswijze 16a: de in artikel 11.2 sub a opgenomen aanduiding 'natuurgebied' is gewijzigd in de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - draadmarkering'.

1.2 Ambtshalve wijzigingen

Het inpassingsplan is op enkele punten redactioneel herzien.

In het gehele inpassingsplan is waar nodig de Minister c.q. het ministerie van Economische Zaken vervangen door de Minister c.q. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast is waar nodig in het hele inpassingsplan de Minister c.q. het ministerie van Infrastructuur en Milieu vervangen door de Minister c.q. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het inpassingsplan is voorbereid onder coördinatie van de toenmalige Minister van EZ met mede bevoegd gezag de Minister van Infrastructuur en Milieu. Met de beëdiging van het Kabinet-Rutte III op 26 oktober 2017 is de bevoegdheid tot vaststellen van het inpassingsplan bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komen te rusten.

In het gehele inpassingsplan is de term 'varkenskrullen' vervangen door 'draadmarkeringen'. Draadmarkeringen dragen bij aan het verbeteren van de zichtbaarheid van de lijnen tussen twee hoogspanningsmasten voor vogels. Door de algemene term 'draadmarkering' te gebruiken, kan worden tegemoet gekomen aan het verzoek van RVO om nader te bepalen welk type draadmarkering het meest effectief is in een bepaald gebied.

In voetnoot 8 van paragraaf 2.3.2. van de toelichting van het inpassingsplan is de indicatieve magneetveldzone aangepast van abusievelijk 50 meter naar 80 meter aan weerszijden van de nieuwe 380 kV-verbinding.

In paragraaf 3.2. van de toelichting van het inpassingsplan is een omschrijving opgenomen van de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl d.d. 19 april 2017.

In paragraaf 3.1.12 van de toelichting van het inpassingsplan is een omschrijving opgenomen van de Planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee. Dit heeft tekstuele doorwerking in de paragrafen 4.6, 5.5.3 en 6.6 van de toelichting van het inpassingsplan.

In paragraaf 5.5.2. van de toelichting van het inpassingsplan is onder het kopje 'kosten' de term 'bouwkosten' vervangen door 'investeringskosten'.

In paragraaf 6.5.3. van de toelichting van het inpassingsplan is aan de alinea onder het kopje 'windturbines' een voetnoot toegevoegd dat mocht op het moment dat de nieuwe 380 kV-verbinding gebruikt gaat worden voor 4 circuits van 380 kV (eindsituatie) er een nieuw beleidskader gelden voor de risicozonering rondom windturbines, TenneT de effecten van de 4 circuits 380 kV-verbinding zal toetsen en waar nodig maatregelen zal treffen om aan het nieuwe beleidskader te voldoen.

In bijlage 4 van de toelichting van het inpassingsplan is de berekening van de magneetveldzone van de nieuwe 380 kV-verbinding – na toetsing door de RIVM – vervangen door de definitieve versie van deze rapportage. Uit de toetsing is gebleken dat de berekening in overeenstemming is met versie 4.1 van de Handreiking van het RIVM. Er zijn derhalve geen relevante inhoudelijke wijzigingen.

In paragraaf 1.1 van bijlage 5 Analyse gevoelige bestemming bij de toelichting van het inpassingsplan is de versie van de Handreiking aangepast in Handreiking 4.1, versie 26 oktober 2015. Daarnaast is beschreven dat voor wat betreft de magneetveldzone is uitgegaan van de worst-case situatie, enerzijds in ogenschouw nemend de tijdelijke situatie dat er 2x380 kV circuits in de nieuwe 380 kV-verbinding worden opgehangen, waarbij deze op het tracédeel Brillerij – Vierverlaten worden gecombineerd met 2x110 kV circuits, en anderzijds de eindsituatie dat er 4x380 kV circuits in de nieuwe 380 kV-verbinding worden opgehangen.

In bijlage 7 van de toelichting van het inpassingsplan is de QRA vervangen door de definitieve versie van deze rapportage. Daarin is de

besluitvorming over de situering en de verdere typering van de beoogde windturbines van het Windpark Oostpolder meegenomen.

In artikel 7 van de regels van het inpassingsplan is voor de tijdelijke 220 kV-verbinding toegevoegd dat het bevoegd gezag door middel van een omgevingsvergunning kan afwijken van de maximale gebruiksduur zoals opgenomen in 7.4.1 en kan toestaan dat de tijdelijke verbinding langer dan 1 jaar in werking is tot maximaal 2 jaar, mits wordt voldaan aan het voorzorgsbeleid.

Op de verbeelding van het inpassingsplan is de breedte van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding 2x110 kV ondergronds' voor de 110 kV kabels van 10 meter breed naar 16 meter breed gebracht. De reden daarvoor is dat bij een boring een grotere veiligere afstand nodig is als waar tot nu toe vanuit was gegaan.

In bijlage 3 van de regels van het inpassingsplan is het Landschapsplan vervangen door de definitieve versie. Het Landschapsplan op Hoofdlijnen dat ten tijde van het ontwerp inpassingsplan bij de regels was opgenomen, is inmiddels in overleg met de regio nader uitgewerkt en geconcretiseerd en vervolgens door de provincie en gemeenten bestuurlijk akkoord bevonden. Paragraaf 6.6.3. en 7.7.3. van de toelichting van het inpassingsplan zijn aangepast op basis van dit Landschapsplan.

BESLUIT

Wijziging Inpassingsplan ‘Noord-West 380 kV EOS-VVL’

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Milieu en Wonen;

OVERWEGENDE,

dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 9 oktober 2019, zaaknummer 201801377/1/R3, uitspraak heeft gedaan op de beroepen tegen het Inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL (hierna: de uitspraak);

dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thans: minister voor Milieu en Wonen) heeft opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de uitspraak, met inachtneming van hetgeen in rechtsoverweging 20.3 van de uitspraak is overwogen over het Landschapsplan, het besluit van 14 december 2017 te wijzigen, door vaststelling van een nieuw Landschapsplan als bijlage 2 bij de planregels;

dat met het Landschapsplan op basis van hetgeen onder rechtsoverweging 20.3 van de uitspraak is overwogen, moet kunnen worden vastgesteld welke maatregelen de ministers ten minste noodzakelijk vinden voor de landschappelijke inpassing van de 380 kV-verbinding en of binnen 5 jaar na de aanleg van de hoogspanningsverbinding en de bijbehorende bouwwerken is voorzien in de door de ministers noodzakelijk geachte landschappelijke inpassing;

dat een gewijzigd Landschapsplan is opgesteld dat de maatregelen bevat die naar het oordeel van de ministers noodzakelijk zijn voor de landschappelijke inpassing en die binnen 5 jaar na realisatie van de hoogspanningsverbinding zullen worden gerealiseerd;

dat de maatregelen die naar het oordeel van de ministers noodzakelijk zijn voor de landschappelijke inpassing zijn opgenomen in tabel 1 van het gewijzigd Landschapsplan en dat aanvullend op die noodzakelijke maatregelen in tabel 2 van het gewijzigd Landschapsplan voor de volledigheid de landschappelijke maatregelen zijn aangegeven die de provincie Groningen gewenst acht voor verdere verbetering en versterking van landschappelijke elementen en structuren in het gebied;

dat dit besluit ertoe strekt uitvoering te geven aan de uitspraak;

gelet op

het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 Wro en artikel 20a van de Elektriciteitswet 1998;

Besluiten:

Het Inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL als volgt te wijzigen:

Artikel 1

Het als Bijlage 2 bij de planregels behorende Landschapsplan wordt vervangen door het gewijzigd Landschapsplan van 24 februari 2020 zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

d.d. 11/03/2020

w.g.

Dhr. E. Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat

d.d. 02/03/2020

w.g.

Mevr. S. van Veldhoven – Van der Meer

Minister voor Milieu en Wonen.