



Gemeente Delfzijl
Mevrouw J. Toxopeus-Hoeksema
Postbus 20000
9930 PA DELFZIJL

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
www.hunzeenaas.nl

Uw brief		Datum	8 november 2016
Ons kenmerk	IN16-1969/16-1845	Behandeld door	Harriët Bosman
Onderwerp	Reactie ontwerp-bestemmingsplan - Buisleidingen Infrastructuur Vennendijk	Doorkiesnummer	0598-693226


Geachte mevrouw Toxopeus-Hoeksema,

Wij hebben het ontwerp- bestemmingsplan voor de buisleidingen infrastructuur Vennendijk ontvangen, dit plan geeft voor ons aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen.

In paragraaf 4.8 en in bijlage 7 van de toelichting zijn de wateraspecten opgenomen. Hier is aangegeven dat de leiding 1,2 meter minus maaiveld wordt aangelegd en dat de leiding onder de aanwezige watergangen wordt doorgelegd. Als de diepte op die kruisingen ook 1,2 meter minus maaiveld is zal er niet voldoende dekking voor de buisleiding aanwezig zijn. Wij adviseren een minimale dekkingshoogte van 1,0 meter onder de waterbodem.

Tevens is aangegeven dat de buisleiding niet binnen een beschermingszone van een waterkering komt te liggen, echter naast de waterkering ligt er parallel aan het Afwateringskanaal Duurswold een persleiding van het waterschap Hunze en Aa's en kruist een persleiding van het waterschap Noorderzijlvest het Afwateringskanaal Duurswold. In bijlage 7 heb ik een aantal kaartjes aangetroffen waarop de persleiding van beide waterschappen niet is opgenomen. In het onderstaande kaartje is de ligging van de beide persleidingen weergegeven. Aan weerszijden van onze persleiding ligt een beschermingszone van ca. 5 meter. Voor verdere informatie van de persleiding van waterschap Noorderzijlvest adviseer ik u contact op te nemen met dat waterschap. Er is aangegeven dat het tracé van de leidingen buiten de waterkering en de beschermingszones ligt, met de aanvullende informatie over de persleidingen zal nagegaan moeten worden of het tracé ook buiten de beschermingszone van de persleiding van ons waterschap valt.





Kaartje met ligging Persleidingen waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa's





Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog aanvullende vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Harriët Bosman van ons waterschap.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,

Harriët Bosman
Beleidsmederker Planvorming
Afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium

