

No.

29 JUNI 2017

Class.No. -1.731.212

BOP



Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Mevrouw L. Smoors
Postbus 75
9600 AB HOOGEZAND

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
www.hunzeenaas.nl

Uw brief		Datum	28 juni 2017
Ons kenmerk	Z05201/17-010163	Behandeld door	Emiel Galetzka
Onderwerp	Reactie bestemmingsplan Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving - ivm vervangen en gedeeltelijk verplaatsen van de gasleiding	Doorkiesnummer	0598-693248

Geachte mevrouw Smoors,

Hierbij reageer ik op het voorontwerp bestemmingsplan "Bestemmingsplan Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving".

In de toelichting is aangegeven dat er vooroverleg met het waterschap is geweest. Verder is het belang van een goede afstemming met het waterschap over de leidingkruisingen van hoofdwatertgangen en waterkeringen in de beschrijving onderkent. Het aangegeven tracé kruist namelijk op enkele plaatsen het Winschoterdiep de daar liggende boezemwaterkering. Verder zijn er diverse kruisingen met hoofdwatertgangen.

Hoewel er in de toelichting aandacht aan geschonken is, wil ik er toch nog op wijzen dat op kruisingen met waterkeringen en watertgangen de keur van het waterschap van toepassing is. Dit betekent dat binnen het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's in- en nabij waterkeringen beperkingen gelden op het gebruik vanwege het belang van de kade voor de bescherming van het achterliggende gebied tegen overstrooming of het belang van de watertgang voor de waterbeheersing. Als er in de waterkering, watertgang of de beschermingszone werkzaamheden worden uitgevoerd dan is daarvoor een watertvergunning voor nodig. Voor het overige heb ik geen opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,

Emiel Galetzka
Beleidsmedewerker Planvorming
Afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium