

# VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

Gemeente Loppersum	
Datum:	07 OKT. 2014
Zk: 11294	Doc.
BVO:	ja / nee

Gemeente Loppersum  
Afdeling Ruimtelijke Ordening  
T.a.v. de heer J. Rots  
Postbus 25  
9919 ZG LOPPERSUM

Sontweg 10  
9723 AT Groningen  
Postbus 66  
9700 AB Groningen  
Telefoon (088) 162 5000  
info@vrgroningen.nl  
www.veiligheidsregiogroningen.nl

Datum	6 oktober 2014	Onze referentie	VR 14.4614954
Aantal bijlagen	-	Uw referentie	-
Behandeld door	M. Sorkale	Sector	Risicobeheersing, team Specialistisch Advies
Telefoon	088-162 4735	E-mail	mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl

Onderwerp **Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 'Delleweg 3 te Stedum', advies Veiligheidsregio.**

Geachte heer Rots,

Op 24 september 2014 heeft Veiligheidsregio Groningen van Werkorganisatie DEAL de ruimtelijke onderbouwing ontvangen voor de omgevingsvergunning 'Delleweg 3 te Stedum', gemeente Loppersum. Hierbij wordt Veiligheidsregio Groningen in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van advies. Naar aanleiding hiervan heeft de heer Sorkale van de sector Risicobeheersing de stukken beoordeeld in het kader van het aspect externe veiligheid. In een later stadium dient de geplande bouwactiviteit te worden beoordeeld in het kader van brandveiligheid.

Uit beoordeling van de ruimtelijke onderbouwing en verifiëring aan de Risicokaart blijkt, dat de besluitlocatie buiten de invloedsgebieden ligt van risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidingen. Daarom is er geen sprake van externe veiligheidsrisico's en bestaat er geen verantwoordingsplicht van het groepsrisico.

Veiligheidsregio Groningen heeft de besluitlocatie nog wel beoordeeld in het kader van de bestrijdbaarheid (bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen). Uit de beoordeling blijkt, dat de besluitlocatie een zogenaamde 'witte vlek' betreft. 'Witte vlekken' zijn gebieden die niet zijn afgedekt door een bluswatervoorziening (brandkraan of open water) op een overbrugbare afstand (binnen een straal van 200 meter). De dichtstbijzijnde brandkraan voor onderhavige locatie bevindt zich op een afstand van bijna 900 meter. Binnen 200 meter van de locatie is geen secundaire bluswatervoorziening aanwezig. Open water dat geschikt is voor bluswater, ligt op circa 920 meter afstand.

De 'witte vlekken' moeten op een andere manier worden voorzien van bluswater. In onderhavig geval gebeurt dit via grootschalig watertransport (WTS). Voor WTS geldt een langere opkomsttijd, aangezien WTS niet in elke kazerne aanwezig is. De opbouwtijd voor WTS bedraagt circa 10 tot 15 minuten. Uitgaande van een gewenste opkomsttijd voor WTS van 20 minuten betekent dit, dat het systeem op z'n vroegst 35 minuten na een brandmelding operationeel is. Dit kan de mogelijkheden voor het bestrijden van incidenten beperken.

Op de locatie Delleweg 3 kan het WTS mogelijk niet binnen 20 minuten aanwezig zijn. Dit beperkt een snelle en effectieve inzet van de brandweer. Hierdoor stijgt de kans op slachtoffers.

*Ik adviseer u om een bluswatervoorziening in het plangebied te (laten) realiseren. In deze samenvatting wijs ik u ook op artikel 6.30 van het Bouwbesluit 2012. Hierin wordt de aanwezigheid van een toereikende bluswatervoorziening (zoals een brandkraan of een geboorde put) voor elk bouwwerk voorgeschreven.*

**SAMEN ALERT EN DAADKRACHTIG**



Pagina 2 van 2

Onderwerp Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 'Delleweg 3 te Stedum', advies Veiligheidsregio


### **Externe veiligheidsparagraaf**

Het bestemmingsplan bevat een externe veiligheidsparagraaf met een beschrijving van de wettelijke kaders en de risicobronnen. Hierin wordt de N996 genoemd, een vervoersroute voor gevaarlijke stoffen. Per abuis staat in de paragraaf dat de N996 op 1,5 meter afstand ligt van de besluitlocatie. Dit betreft een vergissing, in werkelijkheid is de afstand veel groter.

*Om te verwarring te voorkomen, adviseer ik u om de ruimtelijke onderbouwing aan te laten passen in dit punt.*

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Sorkale.

Met vriendelijke groet,  
het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,  
namens deze, de regionaal commandant brandweer,  
namens hem,



Piet Tolsma  
Teamleider Specialistisch Advies

Deze brief is in afschrift verzonden aan:

- Veiligheidsregio Groningen, Cluster Eemsdelta, clustercommandant