

College van burgemeester en wethouders van **Gasunie Transport Services B.V.**
Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Ingekomen poststuk gemeente Almere	3 1 AUG 2016	Postbus 181 9700 AD Groningen Concourslaan 17 T (050)
Dienst/Afdeling	Nr.	Handelsregister Groningen 02084889 www.gasunie transportservices.com
Ontvangst- bevestiging	Fotokopie voor	
<input type="checkbox"/> ja	1	
<input type="checkbox"/> nee	2	
	3	
	4	

Datum
31 augustus 2016

Ons kenmerk
OPW 16.3664

Onderwerp
Reactie voorontwerpbestemmingsplan Kruidenwijk -
Beatrixpark

Doorkiesnummer
+ 316 1292 3945

Uw kenmerk

Geacht College,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 23 juli 2016, waarmee u ons bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, heeft toegezonden, hebben wij het plan beoordeeld. Het voorontwerp geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Met ingang van 1 januari 2016 zijn delen van de eigendommen van Gasunie Transport Services B.V. onder algemene titel overgegaan naar Gasunie Grid Services B.V. Deze reactie wordt namens beiden (verder: Gasunie) ingediend, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft. Alle correspondentie kan plaatsvinden via het postadres van Gasunie Transport Services B.V.

In het plangebied ligt een gastransportleiding, de N533-20, die bij Gasunie in beheer is. Buiten het plangebied is een drietal gastransportleidingen (K-585, N-522-21 en N-522-20) en een gasontvangststation (N-452) aanwezig, waarvan de invloedssfeer tot binnen dit plangebied reikt.

Verbeelding

Ligging

Aan de hand van de door u toegestuurde gegevens, hebben wij de ligging van de gastransportleiding niet kunnen controleren. Het plan is niet digitaal gepubliceerd op Ruimtelijkeplannen.nl. Wellicht ten overvloede zijn de digitale leidinggegevens verzonden aan

Belemmeringenstrook

De door u weergegeven belemmeringenstrook (dubbelbestemming Leiding - leidingstrook) is niet controleerbaar. De belemmeringenstrook voor regionale gastransportleidingen dient wettelijk¹ 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding te bedragen. Wij verzoeken u om een belemmeringenstrook te hanteren van minimaal 4 meter ter weerszijden van de gastransportleiding.

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 31 augustus 2016

Ons kenmerk: OPW 16.3664

Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan Kruidenwijk - Beatrixpark

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,

Adviseur Omgevingsmanagement Juridische Zaken