

## Gerrie Koops

---

**Van:** Boonstra, Robert <r.boonstra@hunzeenaas.nl>  
**Verzonden:** maandag 27 april 2015 15:47  
**Aan:** Gerrie Koops  
**Onderwerp:** RE: Landelijk gebied, streekweg tegenover 4

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Voltooid

Hallo Gerrie,

Hiermee zijn mijn vragen voldoende beantwoord. Dank je wel. Prima geregeld zo.

Groeten, Robert

---

**Robert Boonstra** Aquapark 5 [www.hunzeenaas.nl](http://www.hunzeenaas.nl)  
Beleidsmedewerker Planvorming Veendam

Telefoon: (0598) 69 3229 Postbus 195 [twitter.com/hunzeenaas](https://twitter.com/hunzeenaas)  
Algemeen: (0598) 69 3800 9640 AD Veendam [facebook.com/waterschap](https://facebook.com/waterschap)



---

**Van:** Gerrie Koops [<mailto:G.Koops@stadskanaal.nl>]  
**Verzonden:** woensdag 22 april 2015 16:54  
**Aan:** Boonstra, Robert  
**Onderwerp:** Landelijk gebied, streekweg tegenover 4

Hallo Robert,

In de reactie op het voorontwerp hebben jullie aangegeven te willen weten hoe de afvoer van afvalwater en chemische toiletten plaatsvindt.

Er zal een rioolaansluiting worden gerealiseerd. Er wordt geen afvalwater op het oppervlaktewater geloosd. Via de riolering zal volgens de aanvrager het volgende worden afgevoerd:

*Ben uitgegaan van 60% bezetting(zelfde als stroomaansluiting) \* 70 LTR gemiddelde vuilwater afvoer per camper en 10 LTR voor de wc.*

*Kom ik uit op nog geen 1,5 kuub per dag volgens mij moet deze riolering dit zat kunnen verwerken.*

*Verder plaatsen we een tussen opvangput tussen de riolering en de sanizuil, hierdoor komt het afvalwater gelijkmatig in de riolering.*

*Als er een chemisch toilet aanwezig is wordt deze gewoon in de sanizuil geloosd een chemisch toilet is een zwaar woord voor toevoeging van anti bacterieele mengels dat betekent dus het tegengaan van gasvorming.*

De aanvraag voor een rioolwateraansluiting wordt door Bert Amsing behandeld. Hij controleert ook of deze afvoer via het riool mogelijk is. In eerste instantie lijkt hem dit geen probleem.

Zijn jouw vragen hiermee voldoende beantwoord? Ik neem de aanpassingen in de Ruimtelijke Onderbouwing op.

Met vriendelijke groet,

Gerrie Koops

Medewerker afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer  
Gemeente Stadskanaal  
Raadhuisplein 1 - 9501 SZ Stadskanaal  
Postbus 140 - 9500 AC Stadskanaal  
Tel : (0599) 631 605 - Fax: (0599) 620 744  
[g.koops@stadskanaal.nl](mailto:g.koops@stadskanaal.nl) <http://www.stadskanaal.nl>