

Notitie

Object: Sandee Onstwedde
Onderwerp: Draagbare blustoestellen
Datum: 29 juli 2016
Projectnummer: 160274

In vervolg op de brief van bevoegd gezag ten aanzien van de draagbare blustoestellen met referentie: 52746 d.d. 26 juli 2016 hebben wij het volgende onderzocht.

Indien wordt uitgegaan van een verdeling van de draagbare blustoestellen met een projectering van 1 brandblusser per 200 m² is er bij de oppervlakte van in totaal 3400 m² ongeveer 17 draagbare blustoestellen noodzakelijk. Binnen een schuuromgeving heeft het hebben van een dergelijk aantal blusmiddelen niet veel toegevoegde waarde. De projectering van 1 blusser per 200 m², is niet benoemd vanuit het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 29012 staat aangegeven:

Artikel 6.31 lid 1: Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.

Er wordt in dit artikel een relatie gelegd tussen de aanwezigheid van brandslanghaspels en draagbare blustoestellen. Het lijkt ons dan ook zinvol om de projectering van de brandslanghaspels te hanteren. Hierbij worden bij de toepassing van 30 meter lange slangen cirkels gehanteerd van 25 meter bij indeelbare ruimten. Deze ruimten zullen niet nader worden ingedeeld met aanvullende ruimten gezien het gebruik. Het lijkt ons dan ook zinvol om cirkels te hanteren van 30 meter, maar zonder de worp van 5 meter. De positionering van de draagbare toestellen lijkt ons het meest zinvol nabij de uitgangen van de ruimte, omdat dit de herkenbaarheid van de vluchtroutes verbeterd en als een brand niet wordt geblust, het duidelijk is waarlangs men snel kan ontluchten.

In de opslag van de aardappelen, zal een draagbaar blustoestel niet bereikbaar zijn, als deze ruimte is gevuld met aardappelen. Het plaatsen van een draagbaar blustoestel op deze plek lijkt ons dan ook aldaar niet zinvol.

In lijn met het bovenstaande hebben wij de projectering aangepast.

Harrie Munnik
Algemeen Directeur
Munnik brandadvies BV



-  Draagbaar blustoestel
-  Sleutelloos te openen



