

Gewaazmerkt als
behoorende bij bestuit
5 juni 2019

GEMEENTE STADSKANAAL
ZAAKNR.: 43860/122481
DATUM 23 AUG. 2018
CLASS NR.:



Gemeente Stadskanaal
De heer E. van Spijker
Postbus 140
9500 AC STADSKANAAL

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
www.hunzeenaas.nl

Uw brief	4 juli 2018	Datum	22 augustus 2018
Ons kenmerk	Z10898/18-025914	Behandeld door	Wilfried Heijnen
Onderwerp	schuur 1e Barlagerweg 13 Onstwedde	Doorkiesnummer	0598-693402

Geachte heer Van Spijker,

In reactie op het voornemen tot het oprichten van een schuur aan de 1^e Barlagerweg 13 te Onstwedde, deel ik u het volgende mee:

- Op 9 april 2018 is er blijkbaar, door R.O. Advies, een niet afgeronde digitale watertoets uitgevoerd en is de tekst vervolgens wel gekopieerd van de website en gebruikt als bijlage in de ruimtelijke onderbouwing. Het gevolg hiervan is echter dat het waterschap deze watertoets formeel niet heeft ontvangen voor afhandeling en advies. Het waterschap is daarmee niet op de hoogte geweest van dit plan. De aangehaalde inhoud van de Uitgangspuntennotitie dient wel te worden aangehouden. Een definitieve Uitgangspuntennotitie zal echter niet worden opgemaakt. De teksten in de Ruimtelijke Onderbouwing en de bijlage zullen daarop aangepast moeten worden.
- Er met de toename aan verharding van 240 m2 geen compenserende maatregelen nodig zijn, maar het voorgenomen opvangen van het schone hemelwater van de schuur op de bestaande vijver een mooie alternatief is.
- Er verder geen belemmeringen zijn in drooglegging en waterafvoer van hemelwater.

Waren er wel belemmeringen geweest voor het watersysteem, dan had het waterschap bezwaar gemaakt en verzocht op een afgeronde watertoets, waardoor de planprocedure vertraagd zou zijn. Omdat er in dit geval geen belemmeringen zijn voor het watersysteem, kan voor deze situatie worden ingestemd met het voorliggende plan.

Met vriendelijke groet,

Wilfried Heijnen
Planologisch beleidsmedewerker
Afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium