

GEMEENTE STADSKANAAL  
reg. nr.: 2776  
09 SEP. 2009  
class nr.: -1.731.212  
rappeldatum 9-10-2009  
ontv.bev. verzonden d.d.:



VROM-Inspectie  
Ministerie van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Treint

> Retouradres Postbus 30020 9700 RM Groningen

Het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Stadskanaal  
Postbus 140  
9500 AC Stadskanaal

**VROM-Inspectie**  
Directie Uitvoering  
Regionale afdeling Noord

Cascadeplein 10  
Postbus 30020  
9700 RM Groningen  
www.vrom.nl

**Contactpersoon**  
Harbert Jongsma (drs.  
H.M.)

T 050 - 599 27 74  
F 050 - 599 26 99  
vin-ruimtelijkeplannen  
@minvrom.nl

**Kenmerk**  
2009.0047812-HJO-N

**VERZONDEN - 8 SEP. 2009**

Datum

Betreft advies artikel 5.1.1 Bro: Voorontwerp projectbesluit Irenelaan  
Stadskanaal

Geacht college,

Op uw verzoek om advies ex artikel 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) over het voorontwerp projectbesluit "Irenelaan Stadskanaal", ontvangen op 3 augustus 2009, bericht ik u het volgende.


In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies.

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Hoogachtend,  
de directeur-inspecteur regio Noord,

mr. ir. n.k. tilstra



*Truinka*



Gemeente Stadskanaal  
N. Beck  
Postbus 140  
9500 AC STADSKANAAL

Aquapark 5, Veendam  
Postbus 195  
9640 AD Veendam  
Tel 0598-693800  
Fax 0598-693893  
www.hunzeenaas.nl

<b>Uw brief</b>		<b>Datum</b>	8 september 2009
<b>Ons kenmerk</b>	IN09-3454/09-2820	<b>Behandeld door</b>	Robert Boonstra
<b>Onderwerp</b>	Bestemmingsplan Stadskanaal - projectbesluit - ontwerp	<b>Doorkiesnummer</b>	0598-693229

Geachte heer/mevrouw Beck,

Graag wil ik reageren op het ontwerp projectbesluit Irenelaan te Stadskanaal welke wij op 3 augustus 2009 van u hebben ontvangen.

Het project omvat de bouw van 24 patiobungalows op het terrein aan de Irenelaan - Marijkelaan - Wilhelminalaan in Stadskanaal. Uit de gegevens blijkt dat het verhard oppervlak met 3000 m<sup>2</sup> toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. In de ruimtelijke onderbouwing staat aangegeven dat het voornemen is om het vrijkomende hemelwater hiervan op de bestaande bergingsvijvers in de Parkwijk te lozen.

Uit de berekening van de Stedelijke wateropgave Westerwolde (J en L datamanagement; oktober 2008) blijkt dat binnen het watersysteem Parkwijk in de huidige situatie net voldoende berging aanwezig is om te voldoen aan de situatie 1:100 waarbij rekening wordt gehouden met de klimaatsverandering. Het extra hemelwater dat in de toekomstige situatie op de vijvers in de Parkwijk wordt geloosd, door de toename van het verhard oppervlak, kan leiden tot wateroverlast. Het bestaande watersysteem heeft onvoldoende bergingscapaciteit om het extra hemelwater te bergen. Wij adviseren u met klem om binnen het plangebied extra bergingscapaciteit op te nemen of de bestaande bergingsvijvers in de Parkwijk uit te breiden.

Voor de bepaling van de benodigde berging wordt gebruik gemaakt van de neerslagduurlijnmethodiek. Met deze methodiek wordt de benodigde berging berekend waarbij rekening gehouden wordt met de klimaatverandering. In totaal neemt het verhard oppervlak met ca. 3000 m<sup>2</sup> toe. Voor dit oppervlak dient dan een bergingsvolume van ca. 300 m<sup>3</sup> gerealiseerd te worden.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag zien wij een reactie op onze opmerkingen tegemoet, zodat wij op de hoogte zijn van de wijzigingen die u doorvoert in het projectbesluit.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,



Jelmer Kooistra  
Afdelingshoofd Beleid, Plannen en Projecten