



provincie
groningen

bezoekadres: St. Jansstraat 4


postadres: Postbus 610
9700 AP
Groningen

algemeen telefoonnr: 050 316 49 11

faxnr.: 050 316 44 39

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

R U I M T E L I J K E P L A N N E N



Aan Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Stadskanaal
Postbus 140
9500 AC STADSKANAAL

Datum : 13-08-2009
Briefnummer : 2009-48809
Zaaknummer : 198806
Behandeld door : Kooi E.J. van der
Telefoonnummer : (050) 3164817
Antwoord op :
Bijlage :
Onderwerp : voorontwerp-projectbesluit vervangende nieuwbouw woning
aan de Kerklaan 19 in Onstwedde

Geacht college,

Bij e-mail van 10 augustus 2009 heeft u overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening het bovengenoemde ontwerp-projectbesluit aan de ambtelijke dienst van de provincie toegezonden.

Namens deze dienst bericht ik u het volgende.

Het project geeft mij uit het oogpunt van een goede provinciale ruimtelijke ordening geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Hoogachtend,


Namens Gedeputeerde Staten van Groningen :


drs. S. Ruddijs

Hoofd van de afdeling Ruimtelijke Plannen



Treint



Gemeente Stadskanaal
 De heer G. Metselaar
 Postbus 140
 9500 AC STADSKANAAL

Aquapark 5, Veendam
 Postbus 195
 9640 AD Veendam
 Tel 0598-693800
 Fax 0598-693893
 www.hunzeenaas.nl

VERZONDEN 24 AUG. 2009

Uw brief
Ons kenmerk IN09-3519/09-2821
Onderwerp Projectbesluit - ontwerp - art. 3.10
 Besluit ruimtelijke ordening

Datum 21 augustus 2009
Behandeld door Erna Alting
Doorkiesnummer 0598-693252

Geachte heer Metselaar,

In het ruimtelijke onderbouwing behorende bij het concept projectbesluit vervangende nieuwbouw Kerklaan 19 te Onstwedde zijn de adviezen uit de watertoets nog niet verwerkt. In paragraaf 4.4.2 staat aangegeven dat het plan in het kader van de watertoets is voorgelegd aan het waterschap.

Graag zien we de watertoets in een eerder stadium aangevraagd worden zodat het advies van het waterschap in de het concept projectbesluit meegenomen kan worden.

Het waterschap eist bij nieuw verhard oppervlak compensatie. Bij nieuw verhard oppervlakte mag het hemelwater niet zonder compenserende maatregelen geloosd worden op het bestaande watersysteem. Reden hiervoor is dat ook het achterliggende peilgebied geen hinder van het verhard oppervlak mag ondervinden.

Voor de bepaling van de benodigde compensatie wordt gebruik gemaakt van regenduurlijnenmethodiek. Met deze methodiek wordt de benodigde berging berekend waarbij rekening gehouden wordt met de klimaatverandering.

In totaal wordt er 200 m² verhard oppervlak aangelegd. Voor dit oppervlak dient een bergingsvolume van 27 m² gerealiseerd te worden.

In paragraaf 4.4.2 van de ruimtelijke onderbouwing ontbreekt het concrete advies van het waterschap worden geen compenserende maatregelen genoemd. Dit is dan ook reden dat niet ingestemd kan worden met voorliggend ontwerp-projectbesluit. We adviseren met klem het advies van het waterschap op te nemen in de ruimtelijke onderbouwing en onderdeel te maken van de uitvoering.



Voor de volledigheid stuur ik u nogmaals de watertoets. Deze is als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,



Jelmer Kooistra
Afdelingshoofd Beleid, Plannen en Projecten

Bijlage(n): Watertoets