

GEMEENTE STADSKANAAL  
reg. nr.: 2010-1544  
03 MAART 2010  
class nr.: -1 731.212  
rappeldatum 3-4-2010  
ontv.bev. verzonden d.d.:



VROM-Inspectie  
Ministerie van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

T. Ruimte  
Jeroen Janssen ?

> Retouradres Postbus 30020 9700 RM Groningen

Het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Stadskanaal  
Postbus 140  
9500 AC Stadskanaal

**VROM-Inspectie**  
Directie Uitvoering  
Regionale afdeling Noord  
  
Cascadeplein 10  
Postbus 30020  
9700 RM Groningen  
www.vrom.nl

**Contactpersoon**  
Lukas van der Velde  
  
T 050-5992777  
F 050-5992699  
vin-ruimtelijkeplannen  
@minvrom.nl

Datum - 2 MAART 2010  
Betreft projectbesluit Tinnegieter 38

**Kenmerk**  
2010.0012892-LVE-N

Geacht college,

Op 13 januari 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerp projectbesluit "Tinnegieter 38".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies.

Het bovengenoemde projectbesluit geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB.


Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Hoogachtend,  
de directeur-inspecteur regio Noord,

mr. ir. N.K. Tilstra

Afdeling Risicobeheersing

Gemeente Stadskanaal  
team Ruimte  
De heer J. Jansen  
Postbus 140  
9500 AC STADSKANAAL



BEZOEKADRES

Sontweg 10

WEBSITE

brandweer.groningen.nl

POSTADRES

Postbus 584  
9700 AN Groningen

Telefoon	(050) 367 47 26	Bijlage(n)		Ons kenmerk	HV 10.2150027	Telefoon	(050) 367 47 77
Datum	19-01-2010	Uw brief van	13-01-2010	Uw kenmerk		Fax	(050) 367 46 66
Behandeld door	J.S.E. Braker			E-mailadres	johan.braker@hvd.groningen.nl		
Onderwerp	Projectbesluit "Tinnegieter 38"						

Geachte heer Jansen,

Op 13 januari jl. heeft de heer Braker van mijn dienst, in het kader van artikel 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het projectbesluit "Tinnegieter 38" van u ontvangen. Daarbij heeft u gevraagd om een schriftelijke reactie door de regionale brandweer. Naar aanleiding van uw verzoek is het wijzigingsplan beoordeeld in het kader van externe veiligheid, specifiek het groepsrisico.

Uit beoordeling van het bovengenoemde projectbesluit blijkt dat de betreffende planlocatie buiten invloedsgebieden van risicovolle inrichtingen, transportroutes en/of buisleidingen met gevaarlijke stoffen ligt. Hierdoor is op de planlocatie niet of nauwelijks sprake van externe veiligheidsrisico's en is het groepsrisico zoals bedoeld in het Bevi<sup>1</sup>, Bevb, Btev of in de RNVGS niet van toepassing. Omdat het groepsrisico niet van toepassing is, is nadere advisering vanuit de regionale brandweer over dit aspect ook niet aan de orde.

Ruimtelijke plannen waarbij niet of nauwelijks sprake is van een groepsrisico, worden ter afhandeling doorgestuurd naar de lokale brandweer. Daarom is het bovengenoemde projectbesluit op 14 januari jl. naar Regeling Brandweer Zuid-Groningen (RBZG) gestuurd. Zij beoordeelt het projectbesluit op het gebied van bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. Indien u naar aanleiding van het projectbesluit nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J. Kwant van RBZG, telefoonnummer (0599) 652 111.

<sup>1</sup> Bevi: Besluit externe veiligheid inrichtingen, Bevb: (ontwerp) Besluit externe veiligheid buisleidingen, Btev: (ontwerp) Besluit transport externe veiligheid, RNVGS: circulaire RisicoNormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Bladzijde 2 van 2  
Onderwerp Projectbesluit "Tinnegieter 38"

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Braker.

Met vriendelijke groet,

  
R. Knoop  
Ondercommandant Brandweer Regio Groningen

NB. deze brief is in afschrift naar de commandant van RBZG verzonden.

T. Bunnik

GEMEENTE STADSKANAAL  
 reg.nr.: 2010-1225  
 5 FEB. 2010  
 class nr.: -1.731.212  
 rappeldatum 5-3-2010  
 ontv.bev. verzonden d.d.:



Gemeente Stadskanaal  
 De heer J. Janssen  
 Postbus 140  
 9500 AC STADSKANAAL

Aquapark 5, Veendam  
 Postbus 195  
 9640 AD Veendam  
 Tel 0598-693800  
 Fax 0598-693893  
 www.hunzeenaas.nl

**VERZONDEN 04 FEB. 2010**

**Uw brief**  
**Ons kenmerk** IN10-0204/10-0295  
**Onderwerp** Projectbesluit - voorontwerp -  
 Tinnegieter 38 - verzoek om  
 vooroverleg

**Datum** 3 februari 2010  
**Behandeld door** Robert Boonstra  
**Doorkiesnummer** 0598-693229

Geachte heer Janssen,

Hierbij reageer ik op het projectbesluit - voorontwerp – Tinnegieter 38.  
 Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Stadskanaal is reeds overleg  
 gevoerd over de waterhuishouding. In het plangebied is rekening gehouden met toekomstige  
 ontwikkelingen en is ruimte gereserveerd voor de berging van hemelwater afkomstig van aan te  
 leggen verhardingen.

Om grondwateroverlast te voorkomen geldt voor de bouw van woningen met kruipruimte een  
 ontwateringseis van 0,7 m – onderkant vloer. Bij het lozen van hemelwater dienen de  
 uitgangspunten van het duurzaam bouwen te worden gehanteerd. Vermeden dient te worden dat  
 hemelwater in aanraking komt met materialen die milieubelastende stoffen uitlogen.  
 Langs hoofdwatgangen van het waterschap dient rekening te worden gehouden met een  
 onderhoudspad van 3 m. breed en een obstakelvrije zone van 2 m. breed.

Wij verzoeken u bij de verdere planuitwerking rekening te houden met bovenstaande punten.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,

Jelmer Kooistra  
 Afdelingshoofd Beleid, Plannen en Projecten

