

Mielliet, Jeroen

Van: Sorkale, Mark-Olaf <mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl>
Verzonden: maandag 29 augustus 2016 12:11
Aan: Gerrie Koops
CC: Div; Eefting, Stef; Boer, Lisette de; Tolsma, Piet
Onderwerp: FW: Ontwerp wijzigingsplan en omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Dalweg 8a'
Bijlagen: Aanvulling externe veiligheid bluswatervoorziening 19-08-2016.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Goede morgen Gerrie,

Bedankt voor het doorzetten van onze opmerkingen naar de aanvrager en voor het toesturen van de reactie. Deze is helder, men kiest voor het bewust aanvaarden van een hoger risico vanwege het ontbreken van bluswatervoorzieningen. Dat is mogelijk, mits de initiatiefnemer werkelijk begrijpt welk risico hij loopt. In de reactie staat namelijk dat het gebied 'niet geheel is afgedekt door een bluswatervoorziening'. Dit is onjuist. De locatie van de toekomstige inrichting is in het geheel niet afgedekt door een bluswatervoorziening. Het betreft een witte vlek. Ik stel voor om dit terug te koppelen aan de adviseur en de initiatiefnemer.

Jij stelt voor om het wijzigingsplan (ambtshalve) aan te passen. Dit is in principe akkoord. Hiermee kunnen wij echter alleen instemmen als de tekst wordt aangepast conform het bovenstaande.

Met vriendelijke groet,

Mark-Olaf Sorkale
Veiligheidsconsultant
T: 088 162 4735
M: 06 15429806
E: mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl

**VEILIGHEIDSREGIO
GRONINGEN**

postbus 66 *bezoekadres:* Sontweg 10
9700 AB Groningen 9723 AT Groningen
www.brandweerg groningen.nl & www.veiligheidsregiogroningen.nl

Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u vriendelijk verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: Gerrie Koops [mailto:G.Koops@stadskanaal.nl]
Verzonden: maandag 22 augustus 2016 10:07
Aan: Sorkale, Mark-Olaf <mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl>
Onderwerp: RE: Ontwerp wijzigingsplan en omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Dalweg 8a'

Hallo Mark-Olaf,

Ik heb de adviseur van de aanvrager gevraagd om opnieuw naar jullie vooroverlegreactie te kijken en aan te geven welke keuze zij maken (bluswatervoorziening aanvragen of het risico aanvaarden). In de bijlage vind je de reactie.

Mijn voorstel is dat we de tekst bij vaststelling van het wijzigingsplan aanpassen (ambtshalve wijziging).

Kun jij aangeven of je daarmee instemt? Als je deze toezegging nog schriftelijk wilt ontvangen, dan hoor ik het ook graag.

Met vriendelijke groet,

Gerrie Koops

Beleidsmedewerker ROB

(0599) 631 631

g.koops@stadskanaal.nl



Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk dit aan de afzender te melden. De gemeente Stadskanaal staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Van: Sorkale, Mark-Olaf [<mailto:mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl>]

Verzonden: donderdag 18 augustus 2016 9:36

Aan: Gerrie Koops

Onderwerp: AW: Ontwerp wijzigingsplan en omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Dalweg 8a'

Hallo Gerrie,

Prima. Doen wij zo.

Vriendelijke groeten, Mark-Olaf Sorkale

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Gerrie Koops <G.Koops@stadskanaal.nl>

Datum: 18.08.2016 09:34 (GMT+01:00)

An: "Sorkale, Mark-Olaf" <mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl>

Betreff: RE: Ontwerp wijzigingsplan en omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Dalweg 8a'

Hallo Mark-Olaf,

Bedankt voor je mail. Ik ga uitzoeken hoe het zit en hoe we dit probleem kunnen oplossen.

Ik laat je dit binnenkort weten.

Met vriendelijke groet,

Gerrie Koops

Beleidsmedewerker ROB

(0599) 631 631

g.koops@stadskanaal.nl



Van: Sorkale, Mark-Olaf [<mailto:mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl>]

Verzonden: donderdag 18 augustus 2016 8:06

Aan: Gerrie Koops

CC: Boer, Lisette de

Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan en omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Dalweg 8a'

Goede morgen Gerrie,

Op 29 juli jl. heb jij ons de bekendmaking voor bovengenoemde stukken toegezonden. Mijn collega, Lisette de Boer, heeft dit op 1 augustus jl. bevestigd richting gemeente.

Zoals bekend hebben wij al geadviseerd op de conceptversie van het wijzigingsplan. In ons advies hebben wij gewezen op de ontbrekende bluswatervoorzieningen (de locatie betreft een 'Witte vlek'). Wij hebben aangegeven dat bluswater wenselijk is, de keuze hebben wij overgelaten aan jullie en de initiatiefnemer. Nu schrijft de opsteller van het wijzigingsplan, agrifirm exlan, dat er open water aanwezig is dat als afdoende wordt beschouwd (ik vermoed als bluswater).

Deze uitspraak maakt de zaak onnodig ingewikkeld. Deze uitspraak is namelijk onjuist. Mijn collega Stef Eefting is op de locatie geweest en heeft de situatie beoordeeld. Op grond hiervan kan ik zeggen dat het open water niet geschikt is voor de brandweer.

De bewering in de toelichting van het wijzigingsplan moet dus worden aangepast.

Ik schrijf jou dit eerst via de mail zodat wij kunnen samen kunnen overleggen over het vervolg. Dit is dus geen formeel advies/zienswijze. Indien wij formeel moeten reageren, zullen wij aan moeten geven dat het advies van de VR niet juist is opgepakt en dat er nog steeds een waterproblemen bestaat.

Ik hoor graag, hoe jij hierover denkt.

Met vriendelijke groeten,

Mark-Olaf Sorkale

Veiligheidsconsultant

Tel. [+ 31 \(0\) 88 162 4735](tel:+310881624735)

Op 8 januari 2016 heeft de Brandweer Groningen per brief, met kenmerk Z/15/006699, mevrouw G. Koops van de gemeente Stadskanaal geïnformeerd over de externe veiligheid op de locatie *Dalweg 8a* te Stadskanaal inzake de ruimtelijke onderbouwing. In deze brief wordt aangegeven dat de vergunningenlocatie *Dalweg 8a* is gelegen in een zogenaamde “witte vlek”. Witte vlekken zijn gebieden die niet afgedekt zijn door een bluswatervoorziening op een overbrugbare afstand binnen 200 meter. Deze “witte vlekken” moeten worden voorzien van grootschalig watertransport (WTS) waarvoor een langere opkomsttijd geldt. Wanneer de opkomsttijd langer dan 20 minuten is dan zijn extra maatregelen nodig om te voorzien in bluswater. In de brief is aangegeven dat de opkomsttijd korter dan 20 minuten is waardoor er geen extra maatregelen hoeven te worden genomen.

De risico's van het wonen in een “witte vlek” wat betreft de bluswatervoorziening zijn zojuist met de heer G. Poelman besproken en toegelicht. Echter kiest de heer G. Poelman er in eerste instantie niet voor om een extra bluswatervoorziening te realiseren en dit risico te aanvaarden dat de inrichting is gelegen in een gebied dat niet geheel is afgedekt door een bluswatervoorziening.