

Bijlage 4
Overlegreacties



provincie
groningen

bezoekadres: St. Jansstraat 4

postadres: Postbus 610
9700 AP
Groningen

algemeen telefoonnr: 050 316 49 11

faxnr: 050 316 44 39

Gezondheidsdienst	Postbus 13	Paraf.
Ingekomen Num. Slochteren	9620 AA SLOCHTEREN	Paraf.
d.d. - 9 FEB 2011	Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Slochteren	
Jullens		
Paraf. S.	Paraf. Burg.	Paraf. Slo.

Datum : 4 februari 2011
Briefnummer : 2011-05973
Zaaknummer : 304404
Behandeld door : Wiechertjes A.H.
Telefoonnummer : (050) 3164779
Antwoord op :
Bijlage :
Onderwerp : Voorontwerp-bestemmingsplan "Slochteren, Hoofdweg 39"

Geacht college,

Op 27 januari 2011 hebt u langs elektronische weg het bovengenoemde bestemmingsplan aan de ambtelijke dienst van de provincie voor overleg toegezonden. Namens deze dienst deel ik u mee dat het plan mij geen aanleiding geeft om opmerkingen te maken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

R. Lander

Hoofd van de afdeling Ruimtelijke Plannen

RUIMTELIJKE PLANNEN



Reg. Nr.	Class. Nr.	Dienst	Archief
Ingeklemd Geme. Slochteren		Kopie	
d.d.	11 MAART 2011		
Regeling			
J. Smit			
Paraaf d.o.			



Gemeente Slochteren
Mevrouw J. Smit
Postbus 13
9620 AA SLOCHTEREN

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
Fax 0598-693893
www.hunzeenaas.nl

VERZONDEN 10 MAART 2011

Uw brief e-mail van 27 januari 2011
Ons kenmerk IN11-0467/11-0847
Onderwerp Bestemmingsplan - voorontwerp - Slochteren, Hoofdweg 39 - reactie

Datum 9 maart 2011
Behandeld door Erik ten Veen
Doorkiesnummer 0598-693408


Geachte mevrouw Smit,

Op 27 januari 2011 ontvingen wij van u per e-mail de kennisgeving van de publicatie van bovenstaand voorontwerp bestemmingsplan. Onze uitgangspunten zijn hier goed in verwerkt. Er wordt aangekondigd dat de hemelwaterafvoer via een knijpconstructie zal afwateren op de schouwsloot langs de percelen Hoofdweg 41/Zuiderweg 2.

Voordat met de aanleg hiervan wordt begonnen moet er door het waterschap een watervergunning zijn verleend, zodat wij erop kunnen toezien dat dit op de juiste wijze gebeurt. De initiatiefnemer wordt geadviseerd om de naam van bovenstaand contactpersoon te vermelden bij de aanvraag, zodat deze op die manier op de hoogte wordt gesteld van de uiteindelijke inrichting.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,


Jelmer Kooistra
Afdelingshoofd Beleid, Plannen en Projecten

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.



Schepersmaat 2
Postbus 28000
9400 HH ASSEN
Telefoon : (0592) 369111
Telefax : (0592) 362200



NAM

Reg. Nr.	Class. Nr.	www.nam.nl	Dienst	Archief
Ingekomen Gem. Slochteren			<input checked="" type="checkbox"/>	Kopie
d.d. 31 JAN 2011				
J.F. Smit			Paraaf	
Paraaf Sec.	Paraaf Burg.	Paraaf Dir.		

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Slochteren
Afdeling Ruimtelijke Ordening
t.a.v. mevrouw J. Smit
Postbus 13

9620 AA SLOCHTEREN

Uw ref:

Onze ref: EP201101219382 Doorkiesnr: (0592) 363220

Assen, 27 januari 2011

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 39 te Slochteren

Geachte mevrouw Smit,

De door uw aan ons digitaal toegezonden "voorontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 39 te Slochteren, geeft ons geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

J. Teunissen
Juridische Afdeling
Sectie Vergunningen en Grondzaken



VROM-Inspectie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

CLASS. NR	Dienst	Archief
	bu	
Aangekomen Gem. Slochteren		
d.d. 23 FEB 2011		
Rol/naam	Paragraaf	
1. Jeanette Smut		
2.		
3.		
Paragraaf		

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA Slochteren

VROM-Inspectie
Directie-Uitvoering
Programma Borging
Ruimtelijke Rijksbelangen
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Interne postcode IPC 510
www.vrominspectie.nl

Contactpersoon
Drs. J.L. Nieken
T 050-5992686
M 06-25027869
postbus.viruimtelijkeplannen
@minvrom.nl

Datum **VERZONDEN 22 FEB. 2011**
Betreft advies artikel 3.1.1. Bro: voorontwerpbestemmingsplan Slochteren,
Hoofdweg 39 (gemeente Slochteren)

Kenmerk
20110007781-HNI

Uw kenmerk
IMRO.0040.bp00014-21
vo

Geacht college,

Op 27 januari 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Slochteren, Hoofdweg 39".

Kopie aan
Het college van
Gedeputeerde Staten van
de provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies.

Het bovengenoemde plan geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB. Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het nummer in de RNRB.

Nationaal belang 02/40: Basiskwaliteit hoofdinfrastructuur

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het plan maakt de bouw mogelijk van 3 woningen binnen het invloedsgebied van de N387, een route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de toelichting geeft u aan dat de bouw van 3 woningen een dusdanig kleine ontwikkeling is dat nader onderzoek naar het groepsrisico niet noodzakelijk is. Ik wil u erop wijzen dat bij het opstellen van een nieuw ruimtelijk plan het groepsrisico altijd berekend moet worden. In hoeverre u het groepsrisico daarna nog moet verantwoorden hangt af van de hoogte van het groepsrisico.

Ik verzoek u dan ook alsnog het groepsrisico te berekenen en indien noodzakelijk te verantwoorden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd is vermeld.

Ik vertrouw erop dat u de opmerkingen op een adequate wijze zult verwerken in het bestemmingsplan.

Hoogachtend,
de directeur-inspecteur van het
Inspectoraat Generaal VROM,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by 'J.M.' and a long horizontal line extending to the right.

mr. R.J.M. van den Bogert

VROM-Inspectie
Directie Uitvoering
Programma Borging
Ruimtelijke Rijksbelangen

Kenmerk
20110007781-HNI

Afdeling Risicobeheersing

Reg. Nr.	Class. Nr.	Dienst	Archief
		VU	
Ingekomen Gem. Slochteren		Kopie	
d.d. 25 FEB 2011			
Rouling			
1. Jeanette Smit			

Gemeente Slochteren
 Backoffice Bouwen, Wonen en Bedrijven
 Mevrouw J. Smit
 Postbus 13
 9620 AA SLOCHTEREN

BEZOEKADRES
 Sontweg 10

WEBSITE
 brandweer.groningen.nl

POSTADRES
 Postbus 584
 9700 AN Groningen

Telefoon (050) 367 47 34

Bijlage(n)

Ons kenmerk HV.11.2539130

Telefoon (050) 367 47 77

Fax (050) 367 46 66

Datum 23-02-2011

Uw e-mail van 27-01-2011

Uw kenmerk

Behandeld door C. Vaarkamp

E-mailadres coen.vaarkamp@hvd.groningen.nl

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan 'Slochteren, Hoofdweg 39'

Geachte mevrouw Smit,

Op 27 januari jl. heeft de heer Vaarkamp van mijn dienst, het voorontwerp bestemmingsplan 'Slochteren, Hoofdweg 39' per e-mail van u ontvangen. Hierbij heeft u gevraagd om een schriftelijke reactie door de regionale brandweer. Naar aanleiding van dit verzoek is het bestemmingsplan beoordeeld in het kader van externe veiligheid, specifiek het groepsrisico.

Ontwikkeling

Uit beoordeling van het bestemmingsplan blijkt dat het plan woningbouw in het gebied mogelijk maakt. Het gaat hierbij om het creëren van drie bouwkavels.

Risicobronnen

In het bestemmingsplan is een externe veiligheidsparagraaf opgenomen. Hierin is uitgebreid weergegeven dat in de omgeving van het plangebied verschillende risicobronnen zijn gelegen, die externe veiligheidsrisico's veroorzaken. Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied alleen in het invloedsgebied van de N387 ligt. Hiervoor is verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk.

Wettelijk kader

Voor ruimtelijke besluiten in invloedsgebieden van risicovolle transportassen is de circulaire "RisikoNormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen" (RNVGS) van toepassing. Deze circulaire wordt naar verwachting in het najaar 2011 vervangen door het Besluit transport externe veiligheid (Btev) en het daaraan gekoppelde Basisnet. Daarnaast is het provinciale basisnet Groningen (PBG) van toepassing.

Groepsrisico

Volgens het PBG vindt over de N387 vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. De N387 ligt ten westen van het plangebied, waardoor het plangebied in het invloedsgebied ligt. In de externe veiligheidsparagraaf wordt een inschatting

Bladzijde 2 van 3
Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan 'Slochteren, Hoofdweg 39'

gemaakt dat, door het toevoegen van circa zeven personen, er niet of nauwelijks sprake is van een toename van het groepsrisico. Volgens artikel 8.3.4 van het PBG, kan voor deze ontwikkeling volstaan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Het PBG schrijft wel voor dat de hoogte van het groepsrisico berekend moet zijn. Een inschatting is niet voldoende. Ik adviseer u om een groepsrisicoberekening te (laten) uitvoeren. Het Steunpunt externe veiligheid Groningen kan u hierbij ondersteunen.

Om u te ondersteunen bij de invulling van deze verantwoording, gaat de rest van het advies in op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Deze aspecten zijn in samenwerking met de heer Lambeck van brandweer Slochteren beoordeeld.

Bestrijdbaarheid

Om de bestrijdbaarheid te kunnen beoordelen zijn eerst de mogelijke effecten in het plangebied als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen beoordeeld. Vervolgens is de opkomsttijd en de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Tot slot is de beschikbaarheid van primaire (brandkranen) en secundaire (open water) bluswatervoorzieningen beoordeeld.

Effecten N387

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen (voornamelijk brandstoffen) over de N387 zijn twee maatgevende ongevalsscenario's mogelijk, namelijk een plasbrand en een explosie (BLEVE). Uit referentiescenario's¹ blijkt dat bij een plasbrand de 1% letaliteitgrens op 60 meter ligt. Voor een explosie is dit 230 meter. Het plangebied bevindt zich op circa 70 meter van de N387. Hierdoor zijn in het plangebied letale effecten van een explosie mogelijk.

Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen

Uit de beoordeling van de bereikbaarheid blijkt, dat het plangebied voldoende snel en in voldoende mate tweezijdig bereikbaar is. Uit de beoordeling van de bluswatervoorzieningen blijkt, dat in het plangebied geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig zijn. In de omgeving bevinden zich op circa 100 cq. 150 meter brandkranen en daarmee op een te grote afstand. In de omgeving bevindt zich op circa 500 meter open water. Ik adviseer u om, in overleg met brandweer Slochteren, het plangebied te voorzien van adequate primaire bluswatervoorzieningen. De "Handleiding Bereikbaarheid en Bluswatervoorzieningen regio Groningen" geldt daarbij als uitgangspunt.

Zelfredzaamheid

Om te beoordelen of de in de toekomst aanwezige personen in geval van een calamiteit zichzelf in veiligheid kunnen brengen, zijn zowel de mate van zelfredzaamheid van de in de toekomst aanwezige personen als de mogelijkheden om het plangebied snel te verlaten beoordeeld.

¹ Handreiking 'Verantwoorde brandweeradvisering', IPO, februari 2010.

Uit de beoordeling blijkt, dat in het plangebied geen objecten liggen waarbij sprake is van langdurig verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen, zoals kleine kinderen, zieken en ouderen. Er wordt vanuit gegaan dat de toekomstige bewoners een gemiddelde bevolkingsgroep uit de samenleving vormen. Deze worden daarom als zelfredzaam beschouwd. Het plangebied en de directe omgeving daarvan bieden voldoende mogelijkheden om van de risicobron weg te vluchten.

Conclusie

In het plangebied is sprake van externe veiligheidsrisico's door het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N387. Omdat het plangebied in het invloedsgebied van deze risicobron ligt is verantwoording van de groepsrisico's noodzakelijk.


In het plangebied is sprake van externe veiligheidsrisico's door N387. Het plangebied ligt in het invloedsgebied en hierdoor zijn letale effecten mogelijk. De hoogte van het groepsrisico is niet bekend. Daarom adviseer ik u om conform het PBG een groepsrisicoberekening te (laten) uitvoeren.

De aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid maken onderdeel uit van deze verantwoording. Uit beoordeling van de bestrijdbaarheid blijkt, dat de bereikbaarheid voldoende is, maar dat de bluswatervoorzieningen zich op een te grote afstand bevinden. Ik adviseer u om het plangebied te voorzien van adequate primaire bluswatervoorzieningen. Het aspect zelfredzaamheid geeft geen aanleiding tot het treffen van maatregelen.

Ik adviseer u om de beoordeling van de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid mee te nemen in de externe veiligheidsparagraaf.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Vaarkamp.

Met vriendelijke groet,



R. Knoop, ondercommandant
Brandweer Regio Groningen

Nb. deze brief is in afschrift naar de commandant van brandweer Hoogezand - Sappemeer en Slochteren verzonden.