

**BRANDWEER**

Regio Groningen

Afdeling Risicobeheersing

Gemeente Veendam
Afdeling Ruimte en Economie
De heer P. Keemink
Postbus 20004
9640 PA VEENDAM

Gemeente Veendam	
Ingekomen	
6 - JULI 2012	
Nummer:	
Dossier:	

BEZOEKADRES

Sontweg 10

WEBSITE

brandweer.groningen.nl

POSTADRES

Postbus 584
9700 AN Groningen

Telefoon (050) 367 47 77

Fax (050) 367 46 66

Telefoon (050) 367 4735

Bijlage(n) -

Ons kenmerk HV 12.3156461

Datum 29-06-2012

Uw e-mail van 05-06-2012

Uw kenmerk

Behandeld door M. Sorkale

E-mailadres mark-olaf.sorkale@hvd.groningen.nl

Onderwerp Ontwerp-bestemmingsplan 'Veendam Centrum, Kerkstraat-West'

Geachte heer Keemink,

Op 5 juni jl. heeft Brandweer Regio Groningen het ontwerp-bestemmingsplan 'Veendam Centrum, Kerkstraat-West' per e-mail van u ontvangen. Dit in het kader van vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de e-mail vraagt u om een schriftelijke reactie door Brandweer Regio Groningen. Naar aanleiding van uw verzoek heeft de heer Sorkale van de afdeling Risicobeheersing het bestemmingsplan beoordeeld in het kader van externe veiligheid, specifiek het onderwerp groepsrisico.

Uit beoordeling van het bestemmingsplan en verifiëring aan de Risicokaart blijkt, dat het plangebied buiten de invloedsgebieden ligt van:

- risicovolle inrichtingen, zoals bedoeld in het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi);
- risicovolle transportroutes, zoals bedoeld in de circulaire 'Risiconormering gevaarlijke stoffen' (RNVGS), het ontwerp 'Besluit transport externe veiligheid inrichtingen' (Btev) en het provinciaal Basisnet Groningen;
- risicovolle buisleidingen, zoals bedoeld in het 'Besluit externe veiligheid buisleidingen' (Bevb).

Omdat het plangebied buiten de bovengenoemde invloedsgebieden ligt, is verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk. Nadere advisering in het kader van externe veiligheid is daarom niet aan de orde.

Brandweer Regio Groningen heeft het bestemmingsplan nog wel beoordeeld in het kader van de bestrijdbaarheid in het plangebied. Dit in samenwerking met de heer Prins van brandweer MPV. Uit de beoordeling blijkt dat de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen voor het plangebied over het algemeen voldoende zijn. Het plangebied kan door hulpdiensten snel en tweezijdig worden bereikt. In en nabij het plangebied bevinden zich

Brandweer Stad & Regio Groningen is onderdeel van de Hulpverleningsdienst Groningen, samen met de vakdirectie GGD. De vakdirectie Brandweer treedt op als brandweer voor de stad Groningen en als regionale brandweer. De Brandweer voert de werkzaamheden uit van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg, een samenwerkingsverband van de Groningse gemeenten.



Hulpverleningsdienst Groningen

Bladzijde
Onderwerp

2 van 2

Ontwerp-bestemmingsplan 'Veendam Centrum, Kerkstraat-West'

ondergrondse brandkranen. Deze hebben een onderlinge afstand van circa 120 meter en zijn gelijkmatig verdeeld.

Ondanks deze gunstige beoordeling wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. Het plangebied omvat globaal een driehoek tussen Kerkstraat, J.G. Pinksterstraat en de school aan de westkant. Het bestemmingsplan is bedoeld om vernieuwing en herinrichting van winkels, dienstverlening, horeca en woningen mogelijk te maken. Hiertoe voorziet het plan ook in de uitbreiding van bebouwing. In principe staat het nieuwe bestemmingplan toe om bovengenoemde driehoek massief te bebouwen. Afhankelijk van de vorm en afmeting van nieuwe bouwplannen kan dit tot problemen leiden bij de afstand die de brandweer bij een inzet moet overbruggen. Dit beperkt eventueel het snel en effectief bestrijden van incidenten.

Ik adviseer u om bij daadwerkelijke ontwikkelingen in het plangebied tijdig in overleg te gaan met brandweer MPV om knelpunten te voorkomen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Sorkale.

Met vriendelijke groet,



R. (Roelf) Knoop, ondercommandant
Brandweer Regio Groningen

NB. deze brief is in afschrift naar de commandant van brandweer MPV verzonden.

Gemeente Veendam	
Inzake	
24 JULI 2012	
Nummer:	
Dossier:	



Gemeente Veendam
De heer P.A. Keemink
Postbus 20004
9640 PA VEENDAM

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
Fax 0598-693893
www.hunzeenaas.nl

Uw brief	5 juni 2012	Datum	23 juli 2012
Ons kenmerk	IN12-2147/12-2292	Behandeld door	Wilfried Heijnen
Onderwerp	Bestemmingsplan - ontwerp - Veendam Centrum, Kerkstraat West	Doorkiesnummer	0598-693402

Geachte heer Keemink,

Het waterschap kan instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Veendam Centrum, Kerkstraat-west.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,

Jelmer Kooistra
Afdelingshoofd Beleid, Projecten en Geo-informatie