

# Brandveiligheid



---

Onderwerp: Nieuwbouw rundveestal en werktuigenberging  
Adres: Zevenmeersveenweg 3 Sellingen  
Aanvrager: Van Westreenen B.V. adviseurs namens J.P. Wortelboer B.V.

Gebruiksfunctie(s): (lichte) Industrie  
Lizanummer: 26297

Aan: Gerard Weinans, Vergunningverlening  
Van: Gemma Oosterbeek, Advies  
Datum: 18 augustus 2014  
Akkoord: Nee

---

Het bouwplan dient aangevuld te worden met de onderstaande punten.

## **Bluswatervoorziening**

Artikel 6.30

In de aanvraag dient aangegeven te worden waar en op hoeveel meter de bluswatervoorziening aanwezig is. Mocht blijken dat dit niet conform artikel 6.30 aanwezig is dan dient hier een voorziening voor getroffen te worden. De bluswatervoorziening dient te voldoen aan de richtlijnen van het NVBR (handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid) .