

Project
Gebouwtype:
Afmetingen binnenwerks

: Rass Future Farms BV
 : kantoor/melkstalgebouw
 : zie tekening

datum: 11-11-2011

Vertrek	Ruimte benaming	gebouwfunctie	GO vertrek 1500+ m2	VG vertrek 2600+ m2	Bezettings- graad- klasse	eis				Ventilatie [dm3/s]				Daglichttoetreding (m2)					
						eis dm3/s/m2	Benodigd dm3/s	Aanvoer via dm3/s	Afvoer via dm3/s	eis % A;vr	benodigd Ae	Ae	=	Ad m2	x	Cb	x	Cu	
1.1	verblijfsruimte	kantoorfunctie	48,75	48,75	B3	1,30	63,38	wtw-syst 63,38	wtw-syst 63,38	2,5	1,22	7,52	=	8,74	x	0,86	x	1,00	
1.2	verblijfsruimte	kantoorfunctie	15,90	15,90	B3	1,30	20,67	wtw-syst 20,67	wtw-syst 20,67	2,5	0,40	1,75	=	2,04	x	0,86	x	1,00	
1.3	toiletteruimte	kantoorfunctie	4,25	-	-	7,00	7,00	aangr. Ruimte 7,00	wtw-syst 7,00										
1.4	toiletteruimte	kantoorfunctie	4,25	-	-	7,00	7,00	aangr. Ruimte 7,00	wtw-syst 7,00										
1.5	verkeersruimte	kantoorfunctie																	
1.6	verblijfsruimte	bijeenkomstfunctie	48,75	48,75	B2	1,90	92,63	wtw-syst 92,63	wtw-syst 92,63	geen eis		7,52	=	8,74	x	0,86	x	1,00	
1.7	badruimte	kantoorfunctie	8,22	-	-	14,00	14,00	aangr. Ruimte 14,00	MV naar buiten 14,00	-									
1.8	badruimte	kantoorfunctie	8,22	-	-	14,00	14,00	aangr. Ruimte 14,00	MV naar buiten 14,00	-									
1.9	bergruimte	kantoorfunctie	9,98	-	-	-	-	-	-	-									
2.0	melkstal	lichte industriefunctie	790,00	790,00		-	-	-	-	-									
totalen			938,32	903,40															
% gebruiksopp - Verblijfsgeb.				96	%														
										totalen gebruiksopp, per geb. functie				verblijfsopp.					
										kantoor	99,57	m2	B3	64,65 m2					
										bijeenk	48,75	m2	B2	48,75 m2					
										lichte ind.	790,00	m2	B5	790,00 m2					
										totaal	938,32	m2							