

Gemeente Winsum	
corresp. nr.	0498
class. nr.	-1-31.212
02 MAART 2015	
ontvanger	02/03/15
sectie	PROJ
projectnr.	

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Gemeente Winsum
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10
9950 AA WINSUM

DATUM	27 februari 2015
ONZE REFERENTIE	GS-REM 15-0840
BEHANDELD DOOR	Marja ter Maat
TELEFOON DIRECT	026 373 11 79
E-MAIL	Marja.ter.Maat@tennet.eu
BIJLAGEN	1

ONDERWERP: Zienswijze ontwerpbestemmingsplannen Natuurgebieden Winsum, Winsum

Geacht College,

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. bij deze gebruik.

Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende ontwerp bestemmingsplan bevindt zich de 110 kV-hoogspanningsverbinding Winsum Brillerij – Winsum Ranum met een bijbehorende belemmerde strook van 25,00 meter ter weerszijden van het hart van de verbinding (totale breedte is 50,00 meter).

In het (rijks)beleid rond hoogspanningsleidingen spelen twee zones een rol; de indicatieve zone en de belemmeringsstrook. Binnen de indicatieve zone is de oprichting van gevoelige bebouwing (waaronder woningen en objecten waar kinderen verblijven) slechts onder voorwaarden mogelijk. Dit is ter beoordeling van de gemeente.

Daarnaast is er de belemmeringsstrook. Binnen deze zone is in principe geen bebouwing (of werkzaamheden) toegestaan en is altijd schriftelijke toestemming van de netbeheerder noodzakelijk. Deze zone is kleiner dan de indicatieve zone en is opgenomen om onder meer het onderhoud aan de hoogspanningsleidingen te kunnen plegen.

Op de verbeelding van het plan staat een strook van 100 meter voor de dubbelbestemming Leiding Hoogspanningsverbinding weergegeven. Wij verzoeken u deze aan te passen naar 50 meter en eventueel daarnaast een veiligheidszone aan te geven van 100 meter op de verbeelding.

Motivatie hiervoor is dat binnen de belemmerde strookbreedte (50 meter) alle werkzaamheden onderhevig zijn aan schriftelijke toestemming van de netbeheerder TenneT TSO B.V.; echter niet voor werkzaamheden in het overige gebied van de indicatieve zone.

Overige informatie

Bij de uitvoering van werkzaamheden en/of activiteiten binnen de belemmerde stroken is een toestemming van TenneT noodzakelijk (bijvoorbeeld ook voor het houden van evenementen). Dit om gevaarlijke situaties voor personen en de hoogspanningsverbinding te kunnen voorkomen.

Om een indruk te krijgen van de voorschriften/beperkingen in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen zijn onze boekjes "Veiligheidsvoorschriften" toegevoegd. Daarnaast is het van belang dat er voor iedere situatie apart bekeken wordt wat de voorwaarden zijn waaronder veilig gewerkt kan worden (zie hiervoor ook pagina 4 van de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften).

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Calligaro via telefoonnummer 026-373 1589 van onze vennootschap.

Eventuele correspondentie kunt u richten aan mevrouw M. ter Maat van onze vennootschap.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.



Cees de Jong
Manager Real Estate Management