

B i j l a g e 2 :

O v e r l e g r e a c t i e s

GEMEENTE BOARNSTERHIM  
Ingekomen 16 MEI 2011  
no. 3760  
Copie  
Aan: ~~Bop RO / TVB~~  
om advies  
ter kenn.  
ter afd,

provinsje fryslân  
provincie fryslân

postbus 20120  
8900 hm leeuwarden  
snekertrekweg 1  
telefoon: (058) 292 59 25  
telefax: (058) 292 51 25  
www.fryslan.nl  
e-mail: provincie@fryslan.nl

College van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Boarnsterhim  
Postbus 40  
9000 AA GROU

Leeuwarden, 11 mei 2011  
Verzonden, 13 MEI 2011

Ons kenmerk : 00952122  
Afdeling : Ruimte  
Behandeld door : M.Kroese / (058) 292 51 48 of m.e.kroese@fryslan.nl  
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :

Onderwerp : Voorontwerpbestemmingsplan 10kV-gebouw onderstation Rauwerd te Raerd

Geacht college,

Op 6 april is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.


De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.

Het plan geeft ook overigens geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Wanneer het plan in de ontwerpfase niet wezenlijk wordt gewijzigd, is toezending van het ontwerpplan aan Gedeputeerde Staten niet nodig.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,



drs. M.H.J. Stijnen  
Hoofd afdeling Ruimte

## Vries, Marit de

---

**Van:** Reijer Tamminga [rtamminga@weterskipfryslan.nl]  
**Verzonden:** dinsdag 19 april 2011 14:21  
**Aan:** Vries, Marit de  
**CC:** Theunis Osinga  
**Onderwerp:** Reactie op voorontwerpbestemmingsplan "10KV gebouw Rauwerd". te Raerd

Geachte mevrouw De Vries,

Naar aanleiding van uw bekendmaking van 6 april 2011 ontvangt u hierbij onze reactie op het voorontwerpbestemmingsplan "10KV gebouw Rauwerd" te Raerd. Naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan willen wij u attenderen op de aanwezige rioolpersleiding welke zich ten westen van de planlocatie bevindt. Weterskip Fryslân heeft hier beperkt recht van opstal. Dit houdt o.a. in dat aan een strook van 6 meter (3 meter aan weerszijde van de persleiding, gerekend vanuit het hart van de leiding) beperkingen gelden voor het grondgebruik. Er mogen o.a. geen vaste verharding en diep wortelende beplanting worden aangelegd boven de genoemde strook. Bebouwing is hier ook niet toegestaan. Verder geeft het plan Weterskip Fryslân geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Graag wil Weterskip Fryslân op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen in het plan.

Bijlage:

- Locatie persleiding.


Met vriendelijke groet,


Reijer Tamminga

Cluster Plannen


---

Weterskip Fryslân  
Postbus 36  
8900 AA LEEUWARDEN  
Tel. 058-292 2816  
mobiel. 06-46172816  
Fax 058-292 2860  
✉ [rtamminga@weterskipfryslan.nl](mailto:rtamminga@weterskipfryslan.nl)



 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Weterskip Fryslan staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Weterskip Fryslan niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.



Reg.nr.: 11/3140  
Datum: 19 APR 2011

**Vries, Marit de**

**Van:** Lizzy Boudestein-Coenraad [Lizzy.Coenraad@minvrom.nl] namens Postbus VI Ruimtelijkeplannen [Postbus.VIRuimtelijkeplannen@minvrom.nl]

**Verzonden:** donderdag 12 mei 2011 12:58

**Aan:** Vries, Marit de

**CC:** 'provincie@fryslan.nl'

**Onderwerp:** reactie op voorontwerpbestemmingsplan 10kV-gebouw onderstation Rauwerd te Raerd

kenmerk (Holmesnr.): 42631

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim,  
ter attentie van mevrouw M. de Vries

Op 6 april 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "10kV-gebouw onderstation Rauwerd te Raerd".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) de gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies. Dit geldt ook voor voorontwerpomgevingsvergunningen waarbij sprake is van strijd met een bestemmingplan of met een beheersverordening.

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.

de directeur-inspecteur van het  
Inspectoraat Generaal VROM,  
mr. R.J.M. van den Bogert

i.o.  
ir. W.P.J. ter Haar  
Coördinator

.....  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
VROM-Inspectie  
IPC 510  
Postbus 16191 | 2500 BD Den Haag

.....  
T 026 3528400 (kantoor Arnhem)  
T 050 5992700 (kantoor Groningen)

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| GEMEENTE BOARNSTERHIM |                                    |
| Ingekomen             | 12 MEI 2011                        |
| no.                   | Aan:                               |
| 3613                  | BOV.mdv                            |
| Copie                 | om advies<br>ter kenn.<br>ter afd, |