

B i j l a g e 2 :  
O v e r l e g r e a c t i e s

GEMEENTE BOARNSTERHIM  
Ingekomen 20 JULI 2012  
no. 4807  
Copie  
Aan: 1530p/174  
om advies  
ter kenn.  
ter afd.

provinsje fryslân  
provincie fryslân

postbus 20120  
8900 hm leeuwarden  
tweebaksmarkt 52  
telefoon: (058) 292 59 25  
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.nl  
provincie@fryslan.nl  
www.twitter.com/provfryslan

provinsje fryslân

College van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Boarnsterhim  
Postbus 40  
9000 AA GROU

Leeuwarden, 18 juli 2012  
Verzonden, 19 JULI 2012

Ons kenmerk : 01013999  
Afdeling : Sted en Plattelan  
Behandeld door : M.Kroese / (058) 292 51 48 of m.e.kroese@fryslan.nl  
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :

Onderwerp : Voorontwerpbestemmingsplan Bûtlânswei 6 in Tersoal

Geacht college,

Op 15 juni 2012 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.

Het plan geeft ook verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

  
T. Ietswaart  
Hoofd Team Algemeen Beleid

## Vries, Marit de

---

**Van:** Reijer Tamminga <rtamminga@wetterskipfryslan.nl>  
**Verzonden:** maandag 23 juli 2012 12:40  
**Aan:** Vries, Marit de  
**CC:** Andrea Suilen  
**Onderwerp:** Reactie voorontwerpbestemmingsplan Bûtlânswei 6 in Tersoal'

Geachte mevrouw de Vries,

Naar aanleiding van uw bekendmaking van 15 juni 2012 ontvangt u hierbij onze reactie op het voorontwerpbestemmingsplan 'Bûtlânswei 6 in Tersoal'. Het ontwerpbestemmingsplan geeft Wetterskip Fryslân geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Het wateradvies is opgenomen in het bestemmingsplan.

Graag wil Wetterskip Fryslân op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen in het plan.

Met vriendelijke groet,

Reijer Tamminga

Cluster Plannen

---

Wetterskip Fryslân  
Postbus 36  
8900 AA LEEUWARDEN  
Telefoon. 058 292 2816  
mobiel. 06 46172816

✉ [rtamminga@wetterskipfryslan.nl](mailto:rtamminga@wetterskipfryslan.nl)



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslan staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslan niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

GEMEENTE BOARNSTERHIM  
Ingekomen 17 JUL 2012  
no. 4712  
Aan: Gasunie  
BOP-RO om advies  
OVZ zonder ter kenn.  
ter afd,

VBOV. MAU

College van burgemeester en wethouders van  
Boarnsterhim  
Postbus 40  
9000 AA GROU

N.V. Nederlandse Gasunie  
Postbus 19  
9700 MA Groningen  
Concourslaan 17  
T (050) 521 91 11  
F (050) 521 19 99  
E t.a.koopman@gasunie.nl  
Handelsregister Groningen 02029700  
www.gasunie.nl

Datum  
16 juli 2012

Doorkiesnummer

Ons kenmerk  
PJO 12.B.1460

Uw kenmerk

Onderwerp  
Reactie voorontwerpbestemmingsplan "Bûtlânswei 6 in  
Tersaal"

Geacht College,

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 12 juni 2012, nr. 11455, vernamen wij dat het voornoemde voorontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Het voorontwerp is door ons beoordeeld en geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

### Belang

Buiten het plangebied zijn een drietal hoofdgastransportleidingen aanwezig, waarvan de invloedssfeer tot binnen dit plangebied reikt.

### Toelichting

Wij verzoeken u in hoofdstuk 4.3 Externe Veiligheid van de toelichting de aanwezigheid van de hoofdgastransportleidingen nabij het plangebied te vermelden. U geeft aan dat de leidingen op 160 meter liggen en de ontwikkeling daarmee buiten de invloedssfeer 115-150 meter van deze leidingen komt. De nieuwe ontwikkeling komt echter wel binnen de invloedssfeer van de leidingen te liggen. Wij verzoeken u om in de toelichting aandacht te besteden aan onderstaande gegevens met betrekking tot het groeps- en plaatsgebondenrisico. U kunt de onderstaande afstanden gebruiken bij de verantwoording van het groepsrisico bij uw verdere planontwikkeling.

#### Groepsrisico:

- Leidingen: A-545 (42"), A-546 (36") en de A-652 (DN1200);
- De 1% letaliteitgrens (9,8 kW/M2 contour) van deze leidingen ligt op respectievelijk 520, 470 en 580 meter. De planontwikkeling vindt derhalve plaats binnen de invloedssfeer van deze leiding;
- De 100% letaliteitgrens (35 kW/m2 contour) van de leidingen ligt op respectievelijk 200, 190 en 220 meter van de leiding.

Binnen dit gebied is sprake van geen of een geringe toename van het groepsrisico.

#### Plaatsgebonden risicocontour (PR):

- Leidingen: A-545 (42"), A-546 (36") en de A 652 (DN1200);
- De PR  $10^{-6}$  contour van deze leiding ligt nagenoeg op de leidingen. Hieruit blijkt tevens dat zich geen kwetsbare objecten bevinden of worden toegelaten binnen deze contour.

Dit betekent dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor realisatie van het plan.

**N.V. Nederlandse Gasunie**

Datum: 16 juli 2012

Ons kenmerk: PJO 12.B.1460

Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan "Bûtlânswai 6 in Tersoal"

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,



T.A. Koopman

Medewerker Juridische Zaken.