

GEMEENTE BOARNSTERHIM
Ingekomen 23 MEI 2013
no. 3025 Aan: Bop
Copie om advies
ter kenn.
ter afd,

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.nl
provincie@fryslan.nl
www.twitter.com/provfryslan

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Boarnsterhim
Postbus 40
9000 AA GROU

Leeuwarden, 21 mei 2013

Verzonden, 22 MEI 2013

Ons kenmerk : 01058295
Afdeling : Stêd en Plattelân
Behandeld door : G. van der Wielen-Berg / (058) 292 57 78 of g.vanderwielen@fryslan.nl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : voorontwerp bestemmingsplan Woonschepen

Geacht college,

Op 23 april 2013 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.


Het plan geeft overigens geen aanleiding tot opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

T. Ietswaart
Hoofd Team Algemeen Beleid

College van burgemeester en wethouders van
de gemeente Boarnsterhim
Postbus 40
9000 AA Grou



N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E communicatie@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
3 mei 2013

Doorkiesnummer
06 2484 9196

Ons kenmerk
PJO-13-02039

Uw kenmerk

Onderwerp
Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'Woonschepen'

Geacht College,

Naar aanleiding van de publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl hebben wij het voorontwerpbestemmingsplan 'Woonschepen' beoordeeld. Het voorontwerp geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Belang

In het plangebied liggen aardgastransportleidingen die bij ons bedrijf in beheer zijn.

Verbeelding

In het deelplangebied aan de Boarnsterdyk is de aardgastransportleiding opgenomen. De functieaanduiding 'woonschepenligplaats' valt samen met de bestemming 'Leiding - Gas'. Binnen de bestemming 'Leiding - Gas' is het niet toegestaan om kwetsbare objecten op te richten, zie hiervoor ook artikel 14 Besluit externe veiligheid buisleidingen. In dit artikel staat ook dat het niet is toegestaan om bouwwerken binnen de bestemming 'Leiding - Gas' op te richten. Daarom verzoeken wij u ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van de leiding om de functieaanduiding 'woonschepenligplaats' en de bouwaanduiding 'bijgebouwen' zodanig aan te passen, dat de afstand tussen de aardgastransportleiding en de grens van de aanduidingen minimaal 4 meter bedraagt (belemmeringstrook).

Planregels

Artikel 15.3.1

De door u opgenomen afwijkmogelijkheid van de bouwregels (artikel 15.3.1) is in strijd met het bepaalde in artikel 14, derde lid Bevb. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten. Dit artikel biedt geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid. Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u om aan artikel 15.3.1 toe te voegen dat er geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

Vergunningsplicht

In artikel 15 'Leiding - Gas' van de regels van het bestemmingsplan is bepaald, dat de op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden mede bestemd zijn voor ondergrondse gastransportleidingen. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 3 mei 2013

Ons kenmerk: PJO-13-02039

Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'Woonschepen'

omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren. Naar onze mening zijn de nu opgenomen werken of werkzaamheden onvoldoende om een veilig en bedrijfszeker gastransport te kunnen waarborgen en gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van de leidingen te beperken. Zie in dit verband het bepaalde in artikel 14, tweede lid, sub b van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Wij verzoeken u daarom artikel 15.4.1 uit te breiden, zodat ook de volgende punten verboden zijn:

- het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
- Het permanent opslaan van goederen.

Tot slot

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben of nadere informatie wensen dan vernemen wij dat graag. U kunt contact opnemen met mij op telefoonnummer 06 2484 9196 of via de e-mail op RO_Oost@gasunie.nl.

Met vriendelijke groet,



G.W. (Gerben) Janssen,
Medewerker Juridische Zaken.