




# BRANDWEER

## Fryslân

Gemeente Franekeradeel  
Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
De heer J. Mulder  
Postbus 58  
8800 AB FRANEKER

Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
Reviusstraat 1  
T 088 22 99 666  
F 088 22 99 661  
I [www.brandweefryslan.nl](http://www.brandweefryslan.nl)  
E [info@brandweefryslan.nl](mailto:info@brandweefryslan.nl)

Gemeente Franekeradeel	
22 APR 2013	
	
nr.:	
afd.: 5310:	
beh. smit.	afh. term.
omv. van beb. ja/nee	
gehandeld d.m.v.:	

Datum	18 april 2013	Behandeld door	R. de Groot
Onze referentie	UIT/13000709/BRW	Doorkiesnummer	088 22 99 602
Uw referentie		E-mail	<a href="mailto:r.degroot@brandweefryslan.nl">r.degroot@brandweefryslan.nl</a>
Uw brief van	2 april 2013	Bijlagen	-

Onderwerp Advies externe veiligheid met betrekking tot het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Dongjum - Herstructurering Noorderstraat'

Geacht college,

Op 2 april heeft u aan ons ter advisering het bestemmingsplan Dongjum – herstructurering Noorderstraat toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

### Conclusies

Door middel van dit plan wordt voorzien in de sloop van een twaalfstal woningen, gevolgd door de nieuwbouw van acht woningen, aan de Noorderstraat te Dongjum.


De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

### Algemene bevindingen

Door dit plan zal het aantal woningen, en logischerwijs het aantal aanwezige personen, afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Dit zal een verlaging betekenen van het bestaande groepsrisico.



# BRANDWEER

## Fryslân



### Buisleidingen

In de nabijheid bevindt zich een hogedruk aardgasleiding. Deze leiding heeft een invloedsgebied van 50 meter. De leiding heeft geen plaatsgebonden risicocontour. Het invloedsgebied loopt over het plangebied.

Op basis van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) is een verantwoording van het groepsrisico verplicht binnen het invloedsgebied van hogedruk aardgasleidingen. In artikel 12 van het Bevb is echter opgenomen dat het bevoegd gezag af kan zien van verantwoording. Indien ervoor wordt gekozen om geen verantwoording van het groepsrisico uit te voeren, wordt dit vermeld in de toelichting bij het bestemmingsplan.

Brandweer Fryslân ziet geen meerwaarde in het uitvoeren van een volledige verantwoording van het groepsrisico. Dit houdt verband met de lage bebouwingsdichtheid, het afnemende groepsrisico en het feit dat er geen problemen worden verwacht ten aanzien van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.

### **Advies**

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen en adviseert Brandweer Fryslân om:

- In de toelichting van het bestemmingsplan, conform het Bevb, aan te geven waarom is afgezien van een verantwoording van het groepsrisico. Hierbij kan de inhoud van deze brief worden gebruikt.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot van het onderdeel Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 22 99 602.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak. Tevens kan, om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, gebruik worden gemaakt van de digitale veiligheidstoets ([www.veiligheidstoets.nl](http://www.veiligheidstoets.nl)).

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan dhr. D. de Vries, commandant van Brandweer Noord West Fryslân.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,  
namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

ir. E. Boetes MCDM  
Clusterhoofd Brandweer Fryslân



