



Gemeente Harlingen  
[REDACTED]  
Postbus 10000  
8860 HA HARLINGEN

Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
T 088 22 99 666  
F 088 22 99 661  
I [www.brandweefryslan.nl](http://www.brandweefryslan.nl)  
E [info@brandweefryslan.nl](mailto:info@brandweefryslan.nl)

Datum	13 september 2021	Behandeld door	[REDACTED]
Onze referentie	UIT/21013559/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	[REDACTED]
Uw referentie	21034101	E-mail	[REDACTED]
Uw brief van	1 september 2021	Bijlagen	0

Onderwerp terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan verplaatsing Aldi Harlingen - Oude Trekweg 34b

Geacht college,

Op 1 september 2021 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan verplaatsing Aldi Harlingen aan de Oude Trekweg 34b te Harlingen toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

### Advies

In overeenstemming met de hieronder gemaakte uitwerking, adviseert Brandweer Fryslân om:

- het fietspad van het plangebied naar de oude trekweg geschikt te maken als calamiteitenroute voor de brandweer, volgens de voorwaarden genoemd onder bereikbaarheid;
- ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen.

### Omschrijving plan

Het plan betreft het mogelijk maken van het realiseren van een Aldi aan de Oude Trekweg 34b te Harlingen en daarmee tegelijk de oude locatie van de Aldi aan de Westerzeedijk te Harlingen de juiste bestemming te geven voor een openbare parkeerplaats.

### Externe veiligheid

In de nabijheid van het plangebied zijn twee LPG-tankstations gelegen en een transportroute voor gevaarlijke stoffen.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

# BRANDWEER

## Fryslân



Pagina 2 van 3

### Risicovolle inrichtingen

In de nabijheid van het plangebied voor de nieuwe locatie zijn twee LPG-tankstations gelegen op een afstand van circa 100 meter en 200 meter. Beide invloedsgebieden van de LPG-tankstations zijn niet gelegen over het plangebied en daarom hoeft er geen verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden. Ondanks dat het invloedsgebied niet over het plangebied is gelegen, kunnen hierbuiten wel effecten als hittestraling optreden. Aanwezig buiten kunnen te maken krijgen met deze hittestralingseffecten.

### Buisleidingen

In de nabijheid van het plangebied voor de oude locatie is een hogedruk aardgastransportleiding gelegen op een afstand van circa 145 meter. De aardgastransportleiding beschikt over een diameter van 9 inch en een maximale werkdruk van 40 bar. Het invloedsgebied van deze buisleiding is niet gelegen over het plangebied. Ondanks dat het invloedsgebied niet over het plangebied is gelegen, kunnen hierbuiten wel effecten als hittestraling optreden. Aanwezig buiten kunnen te maken krijgen met deze hittestralingseffecten.

### Vervoer van gevaarlijke stoffen

In de nabijheid van het plangebied voor de nieuwe locatie is de N31 als zijnde transportroute voor gevaarlijke stoffen gelegen. Het invloedsgebied van de N31 is niet gelegen over het plangebied. Ondanks dat het invloedsgebied niet over het plangebied is gelegen, kunnen hierbuiten wel effecten als hittestraling optreden. Aanwezig buiten kunnen te maken krijgen met deze hittestralingseffecten.

### **Advies risico's en brandweezorg**

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies risico's en brandweezorg te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

### Opkomsttijd

Voor het plangebied geldt een opkomsttijd van circa 8 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde normtijd van 12 minuten voor een risicogebied 2 op basis van dekkingsplan 2.0 van Brandweer Fryslân. Wij voorzien in het kader van de opkomsttijd geen knelpunten.

### Bluswatervoorziening

Voor een brand in een winkelfunctie gaan wij uit van het scenario 'brand in ruimte'. Hiervoor is een bluswatervoorziening benodigd van 1.000 liter per minuut gelegen binnen 100 meter van de opstelplaats van de tankautospuiter. Aangezien er brandkranen zijn gelegen aan de oude trekweg, wordt hier aan voldaan.

### Bereikbaarheid

Het plangebied is toegankelijk via één toegangsweg, via de rotonde oostelijk gelegen. Daarnaast is er een fietspad ingetekend vanaf de oude trekweg. Zoals eerder aangegeven in het overleg tussen de brandweer en de afdeling RO van de gemeente Harlingen, adviseren wij om dit fietspad geschikt te maken voor de brandweer als calamiteitentoeegang. Om deze te kunnen gebruiken als zodanig dient deze te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- een breedte van 3,5 meter en een doorgangshoogte van 4,2 meter;
- bestand tegen een aslast van 11,5 ton en een totaalgewicht van 30 ton;
- een minimale bochtstraal van 5,5 meter in de binnenbocht en 10 meter in de buitenbocht.

# BRANDWEER

## Fryslân



Pagina 3 van 3

### Afsluiting

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met

[REDACTED]

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,  
voor deze

[REDACTED]

clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest