



17.002909

BRANDWEER

Fryslân



24082017

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de Gemeente Harlingen
ter attentie van L. Boersma
Postbus 10000
8860 HA HARLINGEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweerfryslan.nl
E info@brandweerfryslan.nl

Datum	8 augustus 2017	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/17009431/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweerfryslan.nl
Uw brief van	18 juli 2017	Bijlagen	0

Onderwerp Advies wijzigingsplan Harlingen - Herstructurering Kluerd - Ropens

Geacht college,

Op 19 juli 2017 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het Wijzigingsplan Kluerd Ropens te Harlingen toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Omschrijving plan

Het plan voorziet in de herstructurering van een aantal blokken woongebouwen in de Oosterpark woonwijk te Harlingen. Het plan richt zich voornamelijk op het wijzigen van bouwvlakken en – hoogtes.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit wijzigingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Digitale veiligheidstoets

Om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, verzoeken wij u om gebruik te maken van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl). Een uitdraai van het advies van de digitale veiligheidstoets is reeds per mail aan u toegezonden.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweertzorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.



Meiïnoar foarút

BRANDWEER

Fryslân



24082017

Bereikbaarheid

Ten aanzien van de bereikbaarheid worden geen knelpunten geconstateerd. De adressen binnen het plangebied als ook het plangebied zelf zijn voldoende bereikbaar voor de hulpdiensten en vanaf meerdere zijden te benaderen.

Bluswatervoorzieningen

Binnen het plangebied zijn meerdere brandkranen aanwezig. Aanwezige adressen zijn middels de bestaande kranen voldoende bereikbaar voor de brandweer. Het is daarbij wel van belang dat de kranen niet worden opgeheven in het kader van de herstructurering.

Opkomsttijden

De wettelijk gestelde normtijd voor woningen is vastgelegd op 8 minuten. De brandweer kan de adressen (woningen) in het gebied op dit moment bereiken in een tijd van ongeveer 10 tot 11 minuten. Aangezien er sprake is van reguliere woningen, bestemd voor zelfredzame personen, leidt dit niet direct tot knelpunten aangezien nieuwbouwwoningen standaard worden uitgerust met rookmelders. Hierdoor worden bewoners tijdig gewaarschuwd in het geval van brand.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot, specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 8914.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest

