



Gemeente Heerenveen
De heer G. Haanstra
Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	8 juni 2017	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/17009034/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweefryslan.nl
Uw brief van	2 mei 2017	Bijlagen	0
Onderwerp	Advies aanpassing aansluitingen Heerenveen op A32		

CEMEMENTS HEERENVEEN	
nr.:	17 100 6533
zfd.:	R0 / 17A3
ingekomen d.d.:	
14 JUN 2017	
afgehandeld d.m.v.:	
.....	
paraaf: d.d.

Geacht college,

Op 2 mei 2017 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voornemen tot herinrichten van op- en afritten van de A32 te Heerenveen toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Omschrijving plan

Het plan voorziet in het herinrichten van een aantal op- en afritten van de Rijkssnelweg A32 op het lokale/ regionale verkeersnet. Hierbij zullen wegprofielen en kunstwerken worden aangepast en verlegd.

Externe veiligheid

Op basis van de 2 ontwerpen voor de aansluiting op de A32 heeft een korte beoordeling plaatsgevonden in het kader van externe veiligheid. In dit kader komen wij tot de volgende aandachtspunten. Dit zijn overigens geen knelpunten maar punten om rekening mee te houden.

- Basisnet

De A32 is een doorgaande route in het kader van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze weg is ook als zodanig aangewezen vanuit het landelijke Basisnet. Zoals wij nu kunnen beoordelen leveren de werkzaamheden geen belemmeringen op voor de A32 zelf. Indien dit klopt voorzien wij op dit punt geen aandachtspunten.

- LPG tankstation

LPG Tankstation Total (Oranje Nassaulaan10 te Heerenveen) is een inrichting welke valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen i.v.m. de aanwezigheid van LPG (maximaal 999m³ doorzet/jaar). Bij een eventuele verschuiving van het LPG vulpunt, ondergrondse tank of afleverzuil kan dit consequenties hebben voor het externe veiligheidsrisico.



Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de gebieden rondom de op- en afritten in een aandachtspunt voor de brandweer. Wanneer er tijdens de werkzaamheden wegvakken geheel of gedeeltelijk worden afgesloten kan dit gevolgen hebben voor de dagelijkse brandweezorg. De Brandweer wordt hiervan graag tijdig op de hoogte gehouden zodat er rondom de werkzaamheden rekening gehouden kan worden met een eventueel aangepast uitrukvoorstel. Hierbij kan het zijn dat andere posten worden gealarmeerd dan in een reguliere situatie. Bij voorkeur wordt de toe- en doorgang van hulpdiensten zo lang mogelijk gewaarborgd.

Bluswatervoorzieningen

Wanneer tijdens de werkzaamheden (tijdelijk) brandkranen worden verwijderd/ verplaatst of afgesloten wordt de brandweer hiervan graag tijdig geïnformeerd. Dit kan in geval van een incident veel tijd en onduidelijkheid schelen wanneer brandkranen tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Advies

In overeenstemming met bovenstaande opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- Brandweer Fryslân tijdig te informeren over de werkzaamheden;
- Tijdens de werkzaamheden de bereikbaarheid van de gebieden rondom de op- en afritten te waarborgen;
- Brandweer Fryslân te betrekken bij een eventuele verplaatsing van het LPG vulpunt;

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R.de Groot specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 89 14.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

Ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest