

BRANDWEER

Fryslân

GEMEENTE HEERENVEEN

nr.: 13.1014084

afd.: VR

ingekomen d.d.:
12 AUG 2013

afgehandeld d.m.v.:

paraaf: d.d.



Gemeente Heerenveen
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
De heer S.A. Doelman
Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
Reviusstraat 1
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweerefryslan.nl
E info@brandweerefryslan.nl

Datum 7 augustus 2013 Behandeld door R. de Groot
Onze referentie UIT/13000800/BRW Dooraklesnummer 088 22 99 602
Uw referentie E-mail r.degroot@brandweerefryslan.nl
Uw brief van 27 juni 2013 Bijlagen -

Onderwerp Advies externe veiligheid met betrekking tot het bestemmingsplan 'De Greiden'

Geacht college,

Op 27 juni 2013 heeft u aan ons ter advisering het bestemmingsplan De Greiden toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Conclusies

In het plangebied is één risicobron gelegen die relevant is in het kader van externe veiligheid. Het handelt zich in dit geval om een LPG tankstation.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

Algemene bevindingen

Zoals in het bestemmingsplan al is aangegeven, zijn het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor voor dit bestemmingsplan niet relevant. Deze worden dan ook niet verder behandeld in dit advies.

Risicovolle inrichtingen

In het zuidoosten van dit plangebied is een LPG tankstation gevestigd. Dit tankstation heeft een doorzet van 1.000m³ per jaar. Het tankstation is bestemd als "Gemengd" en "Verkeer – Verblijf" waarbij de LPG tank binnen de functie gemengd valt (functieaanduiding opslagtank LPG) en waarbij



Meiïnoar foarút

BRANDWEER

Fryslân



het verkooppunt valt binnen de functie verkeer (functieaanduiding verkooppunt motorbrandstoffen met LPG). Onduidelijk is echter wel hoe de verkoop van LPG geborgd is in deze situatie. LPG mag namelijk niet verkocht worden bij onbemande tankstations.

Op de verbeelding missen echter de plaatsgebonden risicocontouren voor deze inrichting. Het bevoegd gezag is verplicht deze op de verbeelding op te nemen. Daarnaast mist in het bestemmingsplan nog de verantwoording van het groepsrisico. Het tankstation valt onder de werkingssfeer van het Bevi waardoor het bevoegd gezag verplicht is om een (volledige) verantwoording van het groepsrisico op te stellen. Ten aanzien van deze verantwoording worden verder geen knelpunten verwacht.

Wel is reeds een berekening gemaakt van het groepsrisico. Hieruit blijkt dat de hoogte van het groepsrisico onder de oriënterende waarde gelegen is.

Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid

Binnen het invloedsgebied van het tankstation zijn geen functies aanwezig bedoeld voor verminderd of niet zelfredzame personen. Daarnaast geldt dat er geen knelpunten worden verwacht ten aanzien van de bluswatervoorziening, bereikbaarheid of opkomsttijden van de hulpdiensten.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- De plaatsgebonden risicocontouren van het LPG tankstation op de verbeelding op te nemen.
- Een verantwoording van het groepsrisico op te stellen en de in deze brief genoemde aspecten hierin te verwerken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. R. de Groot van het onderdeel Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 22 99 602.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak. Tevens kan, om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, gebruik worden gemaakt van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl).

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan dhr. G. Kuntz, commandant van Brandweer Heerenveen.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

ir. E. Boetes MCDM
Clusterhoofd Brandweer Fryslân

