

Haanstra, Gerrit

Van: Kalma, Wietse
Verzonden: woensdag 13 april 2011 12:53
Aan: Haanstra, Gerrit
Onderwerp: FW: wateradvies nieuwbouw Skoatterwald Domela Nieuwenhuisweg

Gerrit,
Zie onderstaande reactie van het Wetterskip. Hiermee kun je uitgaan van een positief advies.
Groet,
Wietse

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Hans Valk [mailto:hvalk@wetterskipfryslan.nl]
Verzonden: woensdag 13 april 2011 11:30
Aan: Kalma, Wietse
Onderwerp: RE: wateradvies nieuwbouw Skoatterwald Domela Nieuwenhuisweg

Wietse,
Ik heb het bouwplan met haar 'orthononale opzet' bekeken. Vroeger heette dat kubisme volgens mij. Als het water op eigen terrein opgevangen zou er gespeeld kunnen worden met de wijze waarop het water van het ene vlak naar het andere vlak wordt verplaatst, bijv. met een waterval. Dit zou kunnen aansluiten bij buiten activiteiten van de groep die daar gaat wonen. Architecten zijn daar minder gecharmeerd van. Maar goed dat is maar even een losse gedachte.
Vanuit 'water' heb ik geen opmerkingen. Zoals ik het heb kunnen beoordelen is dit een ideaal ontwerp door de wijze waarop het opvangen van eigen water plaatsvindt en de gescheiden aanleg.

Vrgt. Hans

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Kalma, Wietse [mailto:W.Kalma@heerenveen.nl]
Verzonden: dinsdag 22 maart 2011 8:47
Aan: Hans Valk
CC: Sjoek Venema; Haanstra, Gerrit
Onderwerp: wateradvies nieuwbouw Skoatterwald Domela Nieuwenhuisweg

Hallo Hans,

Bijgaand stuur ik je een tekening van de nieuwbouw van speciaal onderwijs aan de Domela Nieuwenhuisweg. Ook stuur ik je een "iets gedateerde" inrichtingstekening van Skoatterwâld. Het betreft een bestemmingsplanwijziging, daarom graag advies van jouw zijde.

De nieuwbouw maakt onderdeel uit van het totale nieuwbouwplan Skoatterwâld, waarvoor in een eerder stadium een wateradvies voor is afgegeven. Uitgangspunten voor deze nieuwbouw zijn een gescheiden afvoer van hemel- en afvalwater. Al het vrijkomende hemelwater wordt afgevoerd naar de op eigen perceel aanwezige watergangen. Het vuilwater wordt afgevoerd naar het vuilwaterriool gelegen in de openbare weg. Qua waterberging is op dit perceel circa 10% water aanwezig ten opzichte van het verharde oppervlak. Echter er is geen waterbalansberekening uitgevoerd aangezien de ontwikkeling onderdeel uitmaakt van en in lijn is met het gehele watersysteem van Skoatterwâld.

Er is nog geen "technische" uitwerking gemaakt voor wat betreft de waterdieptes/taluds e.d.. Graag overleg ik met Sikke Venema de benodigde duikerdiameters onder de dammen voor de ontsluiting van het terrein.

Zou je mij, als het kan zo spoedig mogelijk, een reactie willen sturen?

Groet en alvast dank,

Wietse

=====

Proclaimer e-mail:

U vindt onze proclaimer op onze website: <http://www.heerenveen.nl/Proclaimer>

=====

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslan staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslan niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.