

BRANDWEER

Fryslân

GEMEENTE HEERENVEEN

ingekomen d.d.:

- 4 APR 2008

nr.: 00.100.1606

College van Burgemeester en Wethouders van de UO
gemeente Heerenveen
T.a.v. de heer M. ten Klooster
Postbus 15.000
8440 GA HEERENVEEN

beh. nr. beh. nr. m.

afgetand: d.d.:

paraaf: d.d.:

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
Aldlânsdyk 11
8934 AA LEEUWARDEN
Tel. (058) 299 66 99
Fax (058) 299 66 90
www.brandweefryslan.nl
info@brandweefryslan.nl
BTW-nummer: NL 8173.71.072.B01
Banknummer: 28.51.28.647



Datum 3 april 2008 Behandeld door T.J. van Dijken
Onze referentie RBUIT08/55 Doorkiesnummer (058) – 299 66 74
Uw referentie MTK/08.3001215 E-mail t.vandijken@brandweefryslan.nl
Uw brief van 5 maart 2008 Bijlagen -
Onderwerp Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Sportstad Heerenveen
vanwege gasleiding

Geachte heer Ten Klooster,

Met uw brief van 5 maart 2008 heeft Brandweer Fryslân van u de risicoberekening van de gastransportleidingen in het plangebied van Bestemmingsplan Sportstad Heerenveen (Stadiongebied) ontvangen. Dit als aanvulling op de adviesaanvraag welke u in het kader van artikel 13 lid 3 van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) in november 2007 heeft ingediend voor het Bestemmingsplan Sportstad Heerenveen. Ondanks dat er geen formele adviesplicht voor de regionale brandweer in het kader van buisleidingen ligt, heeft u Brandweer Fryslân toch de vraag gesteld naar de groepsrisicoberekeningen te kijken. In reactie daarop, het volgende:

In de brief van de Gasunie (27 februari 2008, TATO 08.B.1237) worden de volgende conclusies getrokken:

- De minimale bebouwingsafstanden bedragen 7 meter voor N500-08 en 14 meter voor N 500 20;
- De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van beide leidingen vallen niet over de te realiseren plannen;
- Het groepsrisico blijft bij beide buisleidingen onder de oriëntatiewaarde.

Met name de laatste twee conclusies zijn belangrijk in het kader van de externe veiligheid en de advisering van de regionale brandweer. Deze conclusies bepalen het risico dat de personen in de omgeving van de buisleiding lopen en de effecten die optreden door een incident met een buisleiding.

Als inputgegevens over de personendichtheid is gebruik gemaakt van de gegevens die de gemeente Heerenveen beschikbaar heeft gesteld. Wij gaan er vanuit dat deze gegevens overeen komen met de gegevens in het Bestemmingsplan Sportstad Heerenveen. Hiervan uitgaande en op basis van de conclusies van de Gasunie, zien wij geen noodzaak om ons advies in de brief van 12 december 2007 (RBUIT07/50) te wijzigen dan wel aan te vullen.



Meiñoar foarút

1000

BRANDWEER

Fryslân



Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw ing. T.J. van Dijken van de afdeling Risicobeheersing, te bereiken via 058 - 299 66 74.

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan de commandant van Brandweer Heerenveen, de heer G. Kuntz.

Wij gaan er vanuit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Met vriendelijke groet
namens het dagelijks bestuur van de Hulpverleningsdienst Fryslân

ir. E. Boetes MCDM
hoofd afdeling Risicobeheersing

N.D. J.H. Turnenga



Meiïnoar foarút