

BRANDWEER

Fryslân

| | |
|--------------------------------|-----------|
| GEMEENTE HEERENVEEN | |
| nr.: 14.1007363 | |
| afd.: VR | |
| ingekomen d.d.: 10 OKT 2014 | |
| afgehandeld d.m.v.: | |
| | |
| paraaf: Postbus 612 | d.d. |



Gemeente Heerenveen
college van burgemeester en wethouders
Ter attentie van G. Haanstra
Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN

8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

| | | | |
|-----------------|------------------------|----------------|------------------------------|
| Datum | 8 oktober 2014 | Behandeld door | R.J.J. de Groot |
| Onze referentie | UIT/14002341/BRW/BR/RB | Doorkiesnummer | 088 22 98 914 |
| Uw referentie | | E-mail | r.degroot@brandweefryslan.nl |
| Uw brief van | 23 september 2014 | Bijlagen | 0 |

Onderwerp Advies bestemmingsplan Sinnebuorren Akkrum

Geacht college,

Op 23 september 2014 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Sinnebuorren in Akkrum toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Geen noodzaak opmerkingen externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen in het kader van externe veiligheid. In en rond het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig die onder de werkingsfeer van het Bevi vallen. Daarnaast zijn er in de directe nabijheid van het plangebied ook geen buisleidingen aanwezig die onder de werking van het Bevb vallen.

Door de aanleg van de randweg rondom het dorp is het echter wellicht wel mogelijk dat er in de toekomst vervoer van gevaarlijke stoffen langs het plangebied plaats gaat vinden. In dat geval is het bevoegd gezag verplicht tot het opstellen van een verantwoording van het groepsrisico. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de diensten van het Bureau externe veiligheid Fryslân (BEVF).

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de Basis Brandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het plangebied zal in de toekomst toenemen door de aanleg van een nieuwe randweg langs het dorp. In het bestemmingsplan wordt echter ook gemeld dat er (mogelijk) aanpassingen zullen plaatsvinden ten aanzien van het stratenpatroon in het bestemmingsplan. Graag zou Brandweer Fryslân te zijner tijd betrokken willen worden bij de verdere uitwerking van (onder andere) het stratenpatroon binnen dit bestemmingsplan. Op het moment van schrijven is namelijk nog niet in te schatten of het huidige stratenplan gehandhaafd zal blijven. De huidige

BRANDWEER

Fryslân



situatie leidt evenwel niet tot knelpunten. Indien dit zo blijft worden deze ook in de toekomstige situatie niet verwacht.

Bluswatervoorziening

Op dit moment zijn binnen dit bestemmingsplan maar een zeer beperkt aantal brandkranen aanwezig. De afstand tussen de kranen bedraagt op dit moment minmaal 175 meter, daar waar een maximaal van 100 meter (bij nieuwbouw) als acceptabel wordt geacht door de Brandweer. De huidige situatie is daarmee niet toereikend voor de brandweer om een adequate inzet te kunnen plegen in dit gebied. Graag zou Brandweer Fryslân daarom in het vervolgproces betrokken willen worden om tot een acceptabele dekking van bluswatervoorzieningen te komen.

Opkomsttijden

Ten aanzien van de opkomsttijden worden vooralsnog geen knelpunten geconstateerd. Gesteld wordt dat de brandweer binnen de wettelijk gestelde normtijden aanwezig kan zijn op de binnen dit bestemmingsplan gelegde adressen.

Zelfredzaamheid

De geplande nieuwbouw is daarnaast bestemd voor zelfredzame personen waardoor ook ten aanzien van de zelfredzaamheid van de aanwezige personen binnen het plangebied geen aandachtspunten worden verwacht.

Bouwplantoetsing

Omdat op dit moment nog geen zicht is op de vorm van de nieuwe bebouwing is er in dit advies geen aandacht besteed aan de bouwplantoetsing ten aanzien van dit nieuwbouwplan. Brandweer Fryslân zou het bevoegd gezag dan ook willen verzoeken om de brandweer vroegtijdig bij het verdere proces van de nieuwbouw te betrekken en te zijner tijd te voorzien van relevante (bouw)tekeningen zodat alsnog een toets kan plaatsvinden ten aanzien van de brandveiligheid in de nieuw te bouwen woningen.

Advies

In overeenstemming met het bovenstaande adviseert Brandweer Fryslân om:

- Brandweer Fryslân te betrekken bij de verdere invulling van het bestemmingsplan.
- Brandweer Fryslân te betrekken bij de aanleg van brandkranen in het plangebied.
- Brandweer Fryslân te betrekken bij het verdere proces rondom de nieuwbouw, zodat ook een volledige bouwplantoetsing kan worden opgesteld.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. R. de Groot van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 89 14.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân