

BRANDWEER

Fryslân

GEMEENTE HEERENVEEN

nr.: 12.1010520

afd.: VR /

ingekomen d.d.:
- 7 DEC 2012

afgehandeld d.m.v.:

Postbus 612
6901 BK LEEUWARDEN



Gemeente Heerenveen
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v.: G. Haanstra
Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN

Reviusstraat 1
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	3 december 2012	Behandeld door	R.de Groot
Onze referentie	UIT/12000570/BRW	Doorkiesnummer	088 22 99 602
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweefryslan.nl
Uw brief van	12 november 2012	Bijlagen	-

Onderwerp Afwijking van bestemmingsplan IBF - Heerenveen

Geacht College,

Op 12 november 2012 heeft een overleg plaatsgevonden over de komst van een tweetal zuivelfabrieken op het IBF te Heerenveen.

Om deze bedrijven mogelijk te maken op dit bedrijventerrein is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het huidige bestemmingsplan maakt bedrijven van een dergelijke milieu categorie niet mogelijk.

De gemeente Heerenveen is van plan af te wijken van de in het bestemmingsplan IBF gestelde planregels, waarna het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân) het proces van de omgevingsvergunningen in gang kan zetten.

Indien de geplande zuivelfabrieken gebruik gaan maken van ammoniak als koelmiddel, bestaat de mogelijkheid dat de bedrijven onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) komen te vallen. Dit hangt onder andere samen met de hoeveelheid ammoniak wat aanwezig is in de koelsystemen (minimaal 1.500 kg) en de opstelling/ uitvoering van deze installaties.

Wanneer één of beide fabrieken inderdaad onder de werking van het Bevi vallen, is het bevoegd gezag verplicht een verantwoording van het groepsrisico op te stellen. Alvorens het bevoegd gezag een besluit neemt over het al dan niet verlenen van de vergunningen zal overleg plaats moeten vinden met de gemeente op wiens grondgebied deze inrichtingen gepland zijn. Hierin dienen de onderdelen van de verantwoording behandeld te worden.



Meiïnoar foarút

BRANDWEER

Fryslân



Idealiter stelt de gemeente vóór die tijd ook al een (gedeeltelijke) verantwoording op. Hierin kan dan geanticipeerd worden op mogelijke maatregelen om het risico of impact van een incident te verkleinen.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

ir. E. Boetes MCDM
Clusterhoofd Brandweer Fryslân

