

	afgerond in m2	verhard oppervlak WBP Eeskerd. percentage compensatie	m2	toelichting
exploitatiegebied	11.315,00	-		
groen en tuinen	6.100,00	-		
Woningen:				
- bebouwing (groen dak)	1.973,00	5%	73,99	max. afvoer: 1,33 liter/seconde/hectare
Infra:				
- voet- en fietspaden	2.517,00	-		doen niet mee: natuurlijke afwatering naar ondergrond
- semi verharding met graskeien, parkeerplaatsen	725,00	3,75%	27,19	
totaal	5.215,00		101,18	

watercompensatie 5% (leidraad WSF)
(niet kritisch, veel berging, weinig verharding)
uit KOR: voor de boezem gelegen 5% van toename boven de 200 m2.

Vertraagde afvoer 1.973,00 m2 dak
bui 50mm. - 50 liter per m2 98.650,00 liter
98,65 m3

max. afvoer: 1,33 liter/seconde/hectare
hectares

SEDUMDAK		liters waterberging
Waterberging 15 - 24 l/m2: gem. 20 liter/m2	1.973,00	39.460
af te voeren	98.650,00	59.190

Uit leidraad:
maatgevende bui van 50 mm.
dan: per 1.000m2 toename verhard oppervlak aan berging nodig 50 m3

Werkelijk:
toename verhard oppervlak

daken	1.973,00	2.698,00
semi verharding	725,00	134,9 m3
benodigde berging		295.950,00 liter
berging groene dak 150 liter per m2		295,95 m3
		161,05 voldoet