

BRANDWEER

Fryslân



Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leeuwarden
Ruimtelijke Ordening
T.a.v. Mevrouw drs. T.C. Buma
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	26 juni 2019	Behandeld door	L.A. van Tongeren
Onze referentie	UIT/19011532/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 971
Uw referentie		E-mail	l.vantongeren@brandweefryslan.nl
Uw brief van	17 juni 2019	Bijlagen	0

Onderwerp adviesaanvraag conceptbestemmingsplan Jirnsum - woon-werklocatie Rijksweg 155

Geacht college,

Op 17 juni 2019 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het conceptbestemmingsplan 'Jirnsum – woon-werklocatie Rijksweg 155' toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het plan behelst het mogelijk maken van herstructurering van het plangebied, waardoor een zorgvuldig ruimtegebruik ontstaat. Hiervoor worden er drie ontwikkelingen beoogd namelijk: bouw van drie woningen inclusief mogelijkheid voor een boothuis, realiseren van een achttal schiphuizen inclusief loodsruimte en het bestaande bedrijfspand een nieuwe bedrijfsmatige invulling te geven.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit conceptbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Opkomsttijden

Voor het plangebied geldt een opkomsttijd van circa 12 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde norm van 12 minuten voor een risicogebied 2 op basis van dekkingsplan 2.0 van Brandweer Fryslân. In het kader van opkomsttijden ziet Brandweer Fryslân daarom ook geen knelpunten.



Meïnoar foarút



BRANDWEER

Fryslân

Bluswatervoorziening

De brandweer is bij een beginnende brand eerst aangewezen op de aanwezige tankinhoud van de tankautospuit. Wanneer een brand van grotere omvang wordt, zal de brandweer gebruik moeten maken van de primaire-, secundaire of tertiaire bluswatervoorziening. De primaire bluswatervoorziening in de vorm van een brandkraan is aanwezig in de nabijheid van het plangebied. De secundaire- en tertiaire bluswatervoorziening in de vorm van open water is aanwezig uit 'De Boarn' mits deze bereikbaar is voor de brandweer. Om dergelijk bluswater te kunnen onttrekken dient er een opstelplaats geschikt voor de brandweer te zijn, deze dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Een breedte van 4 meter;
- Een lengte van 10 meter;
- Een vrije doorgangshoogte van 4,2 meter;
- Bestand tegen een aslast van 10 ton;
- Bestand tegen een totaalgewicht van 15 ton.

Het is van belang dat de afstand tussen de tankautospuit en de waterlijn maximaal 8 meter bedraagt, zodat er middels zuigslangen water kan worden onttrokken. Het is voor ons niet bekend of er in het plan rekening wordt gehouden met een opstelplaats aan het water. Brandweer Fryslân adviseert in het kader van de bluswatervoorziening dan ook om rekening te houden met een opstelplaats volgens bovenstaande eisen op het terrein.

Bereikbaarheid

Voor de brandweer is het wenselijk dat er twee onafhankelijke verkeersroutes aanwezig zijn om een incidentlocatie te bereiken. In dit geval wordt hieraan voldaan en voorziet Brandweer Fryslân geen knelpunten in het kader van bereikbaarheid.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde punten, adviseert Brandweer Fryslân om:

- Indien nog niet aanwezig, een opstelplaats ten behoeve van de secundaire bluswatervoorziening op het terrein te realiseren volgens bovenstaande eisen;
- Ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lars van Tongeren, medewerker risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 8971.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
vc


ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest

