

Put.

Drainage

890

2691

2659

2658

2415

2416

Pool





# W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

Bouw- en Loodgietersbedrijf Gebroeders Van der Heide  
T.a.v. D. van der Heide  
Seeduker 5  
9051 VB STIENS

Leeuwarden, 6 december 2012  
Bijlage(n): -

Ons kenmerk: WFN1218196  
Tel: 058-292 22 22 / J.P. van der Kloet

Cluster Plannen  
Uw kenmerk:



VERZONDEN 11 DEC. 2012

Onderwerp:  
Reactie op voorstel hemelwaterafvoer De Kamp te Britsum

Geachte mevrouw/mijnheer Van der Heide,

Op 5 november 2012 ontvingen wij uw brief en tekening waarin u een voorstel doet voor de compensatie van toename verhard oppervlak voor de bouw van twee woningen aan De Kamp te Britsum. In deze brief geven wij onze reactie op dit voorstel.

In november 2011 heeft Wetterskip Fryslân een wateradvies opgesteld voor dit plan. Dit advies was een aanvulling op een brief die wij in 2009 over dit plan hebben verstuurd. U geeft aan dat het niet mogelijk is om een sloot aan de oostkant van het dorp te verbreden en dat u daarom het hemelwater vanuit het plangebied via een drain af wilt voeren naar het bestaande oppervlaktewater in de buurt van het plangebied. Vanuit genoemde drain wilt u vervolgens het water vertraagd weg laten lopen naar het riool. Dit is één van de mogelijke oplossingen die wij in de brief uit 2009 hebben aangedragen.

Het hemelwater vanuit het gebied wordt in de bestaande situatie ook afgevoerd naar het riool. In die zin is er door realisatie van het plan geen wijziging ten opzicht van de huidige situatie. Het watersysteem wordt door realisatie van het plan niet extra belast. Wij gaan er dan ook mee akkoord wanneer de hemelwater afvoer uit het plangebied op deze manier vorm krijgt.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

drs. R. Smit,  
Cluster Plannen.

**Wetterskip Fryslân**

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23