



\*OOSTST3LLINGW3RF\*

Gemeente Ooststellingwerf

Afd/Cluster:

Ingek: 19 JUNI 2017

Nummer:

Bijlage(n):



Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Ooststellingwerf  
Ter attentie van N. Bootsma  
Postbus 38  
8430 AA OOSTERWOLDE FR

Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
T 088 22 99 666  
F 088 22 99 661  
I [www.brandweefryslan.nl](http://www.brandweefryslan.nl)  
E [info@brandweefryslan.nl](mailto:info@brandweefryslan.nl)

|                 |                        |                |  |
|-----------------|------------------------|----------------|--|
| Datum           | 13 juni 2017           | Behandeld door | R.J.J. de Groot  |
| Onze referentie | UIT/17009052/BRW/BR/RB | Doorkiesnummer | 088 22 98 914  |
| Uw referentie   |                        | E-mail         | <a href="mailto:r.degroot@brandweefryslan.nl">r.degroot@brandweefryslan.nl</a> |
| Uw brief van    | 23 mei 2017            | Bijlagen       | 0  |

Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan Donkerbroek - Herenweg tussen 122 en 124

Geachte heer Bootsma,

Op 23 mei 2017 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Herenweg tussen 122 en 124 te Donkerbroek toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het plan voorziet in de bouw van twee woningen aan de doorgaande weg aan de oostzijde van het dorp.

#### **Externe veiligheid**

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

#### **Digitale veiligheidstoets**

Om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, verzoeken wij u om gebruik te maken van de digitale veiligheidstoets ([www.veiligheidstoets.nl](http://www.veiligheidstoets.nl)). Een uitdraai van het advies van de digitale veiligheidstoets is reeds per mail aan u toegezonden.

#### **Repressief advies**

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

#### **Bluswatervoorzieningen**

In de directe omgeving van de nieuw te bouwen woningen zijn voldoende brandkranen aanwezig om een brand te kunnen bestrijden. Hier worden dan ook geen knelpunten geconstateerd.



#### Bereikbaarheid

Het plangebied is voldoende bereikbaar, de woningen komen relatief dicht bij de weg te liggen en zijn daarnaast via de doorgaande weg vanaf twee zijden te benaderen. Ten aanzien van de bereikbaarheid worden dan ook geen knelpunten geconstateerd.

#### Opkomsttijd

De basis brandweezorg in het gebied wordt verzorgd vanuit de kazernes van Oosterwolde en Haulerwijk. De eerste eenheden zijn na ongeveer 14 minuten te plaatse op de locatie van de ontwikkeling. Voor woningen geldt een wettelijk vastgestelde normtijd van 8 minuten. Deze wordt in dit geval niet gehaald. Aangezien het hier gaat om een tweetal vrijstaande woningen, bestemd voor zelfredzame personen worden echter geen extra maatregelen geadviseerd. Nieuwbouwwoningen worden standaard voorzien van rookmelders waardoor een tijdige alarmering en ontvluchting door de bewoners wordt geborgd.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot, specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 8914.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,  
voor deze

ing. S. Veerbeek  
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest