



Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Ooststellingwerf  
De heer B. Pijlman  
Postbus 38  
8430 AA OOSTERWOLDE FR

Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
T 088 22 99 666  
F 088 22 99 661  
I [www.brandweefryslan.nl](http://www.brandweefryslan.nl)  
E [info@brandweefryslan.nl](mailto:info@brandweefryslan.nl)

Datum	21 januari 2021	Behandeld door	L.A. van Tongeren
Onze referentie	UIT/21012936/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 971
Uw referentie		E-mail	<a href="mailto:I.vantongeren@brandweefryslan.nl">I.vantongeren@brandweefryslan.nl</a>
Uw brief van	7 januari 2021	Bijlagen	0

Onderwerp vooroverleg conceptbestemmingsplan Appelscha - Muldersweg 3 (overleg ex artikel 3.1.1. Bro)

Geacht college,

Op 7 januari 2021 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het vooroverleg conceptbestemmingsplan Appelscha – Mulderweg 3 toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

De initiatiefnemer is voornemens om een aardappelloods te bouwen. Aangezien er op deze locatie in het huidige bestemmingsplan geen bouw mogelijkheden zijn, is ervoor gekozen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

### Advies

In overeenstemming met de uitwerking hieronder adviseert Brandweer Fryslân om:

- In overleg met de brandweer een bluswatervoorziening als een geboorde put of een blusvijver te realiseren op het terrein;
- Een overleg te organiseren met de initiatiefnemer, gemeente en brandweer om tot een passende invulling ten aanzien van de bluswatervoorziening te komen;
- Ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen.

### Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit conceptbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

### Advies risico's en brandweezorg

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies risico's en brandweezorg te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

# BRANDWEER

## Fryslân



Pagina 2 van 2

### Opkomsttijden

De opkomsttijd van dit plangebied ligt op circa 13 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde normtijd van 15 minuten voor een risicogebied 3 op basis van dekkingsplan 2.0 van Brandweer Fryslân. Op basis van de opkomsttijden zien wij geen knelpunten.

### Bluswatervoorziening

Bij een brand is de brandweer allereerst aangewezen op de aanwezige tankinhoud (circa 1.500 liter). Wanneer een brand van grotere omvang wordt is de brandweer aangewezen op bluswatervoorzieningen als brandkranen of open water. Aan de Muldersweg vlakbij het plangebied is een brandkraan gelegen met een capaciteit van circa 500 liter per minuut. Op basis van de landelijke handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland is dit te weinig voor een agrarische inrichting. De brandweer zou gebruik moeten maken van open water om een brand te bestrijden of overslag naar belendingen te voorkomen. In de nabije omgeving zijn geen mogelijkheden als sloten of vaarten aanwezig waar gebruik van gemaakt kan worden. Om het brandweeroptreden enigszins mogelijk te kunnen maken zal er op een andere manier aan bluswater gekomen moeten worden. Wij adviseren om in overleg met de brandweer een bluswatervoorziening als een geboorde bluswaterput of een blusvijver te realiseren op het terrein. Graag komen wij in gesprek met de initiatiefnemer en de gemeente om tot een passende invulling te komen.

### Bereikbaarheid

Ten aanzien van de bereikbaarheid voor de brandweer zien wij geen directe knelpunten.

### **Afsluiting**

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lars van Tongeren, medewerker risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 89 71.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,  
voor deze

*Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.*

ing. S. Veerbeek  
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest