

Van: **Aukje Mennens** >
Datum: 10 juli 2018 om 10:19
Onderwerp: RE: Zwetteweg 8 Haule
Aan: Jorrit Kok >

Goedmorgen mijnheer Kok,

Het uitgraven van de poergaten met een oppervlakte van maximaal 1200x1200 mm en circa 80/90 cm diep is in verhouding een niet al te grote verstoring. De vloer van H-klinkers op een zandbed (totale ontgraving maximaal 25 cm diep) is archeologisch verantwoord. De verharding rondom de schuur is ook geen probleem. ***In dit geval hoeft er geen archeologisch vooronderzoek plaats te vinden door een archeologisch bedrijf.*** Vanwege de aanwezigheid van archeologische terreinen en vindplaatsen in de omgeving van de Zwetteweg 8 te Haule is het wel van belang dat een amateurarcheoloog mag meekijken bij het graven van de poergaten. De amateurarcheoloog kan archeologische vondsten die mogelijk met de grond uit de poergaten mee naar boven komen verzamelen en documenteren. De inzet van een amateurarcheoloog zal alleen reiskosten met zich meebrengen.

Ter compensatie worden niet de sloten verbreed maar komt er een wadi ter plaatse van de vijver. **Ik zou nog graag willen weten hoe diep de wadi wordt uitgegraven.** Afhankelijk van de diepte van deze ingreep zou ook hier mogelijk nog iemand moeten meekijken.

Met vriendelijke groet,

Aukje Mennens

Archeoloog Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

Van: Jorrit Kok]
Verzonden: donderdag 5 juli 2018 10:48
Aan: Aukje Mennens >
CC: R. Veldkamp >
Onderwerp: Re: [Zwetteweg 8 Haule](#)

Goedemorgen mevrouw Mennens,

Dank voor uw reactie.

We hebben e.e.a. nog even goed uitgezocht en nagevraagd.

De schuur komt op poeren te staan, zoals ook op de tekening is aangegeven, de exacte afmetingen moeten nog berekend worden, maar groter dan 1200x1200mm worden ze niet, Dit kan zelfs kleiner worden. Deze poeren komen op 80cm diepte te staan, dus alleen de poergaten worden uitgegraven.

De binnenkant van de schuur wordt voorzien van H-Klinkers op een zandbed van 10cm. Dus in totaal wordt er ± 20 a 25cm uitgegraven.

De verharding rondom de schuur wordt voorzien van gebroken puin, dus ook hier wordt maar 20 cm uitgegraven.

Het plan is nu om de sloten niet te verbreden, maar de bestaande vijver aan de voorzijde te vergroten, zodat hier een wadi ontstaat (zie bijlage).

Graag uw reactie hierop.

met vriendelijke groet,



jorrit kok

bouwkundig creatief

Herenweg 103
8435 WR DONKERBROEK
Tel. 0516 42 75 56

www.jorritkok.nl