

BIJLAGE 2

Wateradvies



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

Buro Vijn
T.a.v. mevrouw A.M. Hulshof
Postbus 81
9062 ZJ OENKERK

VERZONDEN 16 MEI 2007

Leeuwarden, 15 mei 2007
Bijlage(n):

Ons kenmerk: WFN0726961
Tel: (058) 292 2702/T. Osing/kb

Afdeling Beleid en Plannen
Uw kenmerk: 778/AH/035525

Onderwerp:
Wateradvies bestemmingsplan Gorredijk Loevestein fase 4.

Geachte mevrouw Hulshof,

Wij hebben van u het concept-voorontwerp bestemmingsplan Gorredijk Loevestein fase 4 ontvangen met het verzoek na te gaan of de waterparagraaf volledig is en het plan te voorzien van een wateradvies. We hebben nog de volgende opmerkingen.

1. De passage in de tekst over variabel peilbeheer op blz. 26 is niet helemaal juist. Verzoek de tekst door onderstaande tekst te vervangen.

"De vijvers hebben een variabel peilbeheer. Het streefpeil van de vijvers wordt NAP -0,30 m. In droge perioden kan dit peil 0,20 a 0,30 m zakken als gevolg van verdamping en wegzakken van water in de ondergrond van de vijvers. De vijvers hebben een bergingsfunctie om ten tijde van regenachtige omstandigheden, met name wanneer zich piekbuien voordoen, het overtollige water tijdelijk te bergen. Dit houdt in dat het peil dan tijdelijk hoger zal zijn dan het streefpeil van NAP - 0,30 m. Het wateroverschot wordt via een stuw afgevoerd naar het noordelijk gelegen gebied. Het streefpeil en de wijze van peilbeheer zullen door het waterschap worden vastgelegd in een peilbesluit."

2. Het op blz. 27 genoemde uitgangspunt dat de piekafvoer uit het gebied niet mag toenemen graag eerder in de tekst opnemen, bijvoorbeeld na de tekst "*Nat structuurplan uitbreiding Gorredijk-Loevestein uit 1999.*"
3. Graag zinsnede toevoegen over inrichting van de waterpartijen.
"De vijvers worden zo veel mogelijk voorzien van natuurlijke oevers. Deze natuurlijke overgang van land naar water zorgt voor een natuurlijk aanzien, veiligheid voor kinderen, en een filterfunctie voor afstromend regenwater. De vijvers krijgen een diepte van ca. 1 m, en ongeveer 10% van de vijvers krijgt een diepte van 1,50 m. In perioden met langdurige vorst kunnen vissen en andere waterdieren hierin overleven."
4. In het stedenbouwkundig ontwerp zijn langs de verschillende waterpartijen bomen en bosjes geprojecteerd. Wij willen u erop wijzen dat het voor het onderhoud van de watergangen van

Wetherskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23



- 2 -

belang is dat deze minimaal éézijdig goed met machines bereikbaar zijn. Wij verzoeken u hier in de verdere uitwerking rekening mee te houden.

5. Voor de werkzaamheden die wijzigingen van de waterhuishouding tot gevolg hebben moet bij het waterschap een keurontheffing worden aangevraagd.

Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen kunnen wij instemmen met het concept-voortwerp bestemmingsplan Gorredijk Loevestein fase 4.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

J. de Vries,
hoofd afdeling Beleid en Plannen.