



Registratienr.: 2014-23599 (Reg.dat.: 20/06/2014)
Afd./cluster:

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.nl
provincie@fryslan.nl
www.twitter.com/provfryslan

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Opsterland
Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Leeuwarden, 17 juni 2014

Verzonden,

19 JUNI 2014

Ons kenmerk : 01142447
Afdeling :
Behandeld door : T.J. Jagersma / (058) 292 55 03 of t.j.jagersma@fryslan.nl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : Voorontwerpbestemmingsplan Terwispel-Smidte, dorps huis en plein

Geacht college,

Op 22 mei 2014 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.

Het plan geeft ook overigens geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,



dhr. T. Ietswaart

Hoofd Team Verkeer Vervoer en Ruimte



Registratienr.: 2014-24076 (Reg.dat.: 24/06/2014)
Afd./cluster:

BRANDWEER

Fryslân

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opsterland
Ter attentie van J.R. van der Hoek
Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	19 juni 2014	Behandeld door	S. Veerbeek
Onze referentie	UIT/14001396/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 912
Uw referentie		E-mail	s.veerbeek@brandweefryslan.nl
Uw brief van	22 mei 2014	Bijlagen	0

Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan Terwispel-Smidte, dorps huis en plein

Geacht college,

Op 22 mei 2014 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan "Terwispel, Smidte dorps huis en plein" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Geen opmerkingen externe veiligheid

Om de externe veiligheid te beoordelen, heeft u gebruik gemaakt van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl). Een uittreksel van het advies van de digitale veiligheidstoets is toegevoegd aan het bestemmingsplan. Brandweer Fryslân heeft geen aanvullingen op dit advies.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een vrijblijvend repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basis brandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Brandweer Fryslân heeft bovengenoemde aspecten beoordeeld en geconstateerd dat er geen extra aanvullende maatregelen in het kader van dit ruimtelijk plan noodzakelijk zijn. Volgens het huidige dekkingsplan ligt het plangebied binnen de huidige normtijd van 10 minuten. De ontsluiting binnen het plangebied voldoet aan het basisuitgangspunt dat elke plek vanaf twee onafhankelijke zijden bereikbaar moet zijn. De waterwinning binnen het plangebied levert ook geen aandachtspunten op.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevr. S. Veerbeek van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 8912.



Meiïnoar foarút

BRANDWEER

Fryslân



Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân

