



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Smallingerland
t.a.v. W. Dijkstra
Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	30 november 2018	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/18011011/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweefryslan.nl
Uw brief van	2 november 2018	Bijlagen	0
Onderwerp	Advies ontwerpbestemmingsplan De Peinder Mieden Herziening		

Geacht college,

Op 2 november heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Peinder Miedenherziening toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit bestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Aangezien de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de basisbrandweezorg en er in de huidige situatie geen knelpunten zijn op basis van de bovengenoemde aspecten, ziet Brandweer Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 8914.



BRANDWEER

Fryslân



Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest





Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Smallingerland
De heer W. Dijkstra
Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	30 november 2018	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/18011012/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweefryslan.nl
Uw brief van	12 november 2018	Bijlagen	0

Onderwerp Advies voorontwerp wijzigingsplan De Peinder Mieden (fase 2)

Geacht college

Op 12 november heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Peinder Mieden fase 2 toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.





Bereikbaarheid

Het plangebied is van meerdere zijden bereikbaar. Binnen het plangebied is het van belang dat ook alle daar geplande woningen goed bereikbaar zijn voor de brandweer. Daarom wordt geadviseerd aanwezige wegen uit te voeren conform de landelijke handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid (2012) van Brandweer Nederland. Hierover treedt Brandweer Fryslân graag in overleg met het bevoegd gezag ten tijde van het maken van de inrichtingsplannen.

Hierbij is het af te raden om doodlopende routes aan te brengen in het gebied omdat deze routes dan fungeren als zowel aan- als afvoerroute naar een incident. Een doodlopende weg is in principe niet verboden, wanneer hier dan ook wel voor gekozen wordt adviseert Brandweer Fryslân om deze wegen uit te voeren volgens onderstaande specificaties:

- de wegbreedte is minimaal 4,5 meter en er is een keermogelijkheid aanwezig, of;
- de wegbreedte is minimaal 5 meter als er geen keermogelijkheid is;
- een doodlopende weg zonder keermogelijkheid is slechts mogelijk over dat deel waarbij de afstand van de opstelplaats van het blusvoertuig tot de toegang van het gebouw maximaal 20 meter is.

Indien er geen sprake is van een doodlopende weg moet een voor brandweervoertuigen begaanbare weg uitgevoerd zijn als volgt:

- de weg is verhard over minimaal 3,25 meter breedte;
- de doorgangshoogte van de weg is minimaal 4,2 meter;
- bochtstralen van de weg moeten berijdbaar zijn voor de brandweervoertuigen, dit betekent een straal van de binnenbocht van 5,5 meter en de buitenbocht 10 meter;
- de weg vereist een asbelasting van 10 ton en een totale gewichtsbelasting van 30 ton (als hier niet aan wordt voldaan zal het beheer aan de weg toenemen).

Opkomsttijd

Op basis van de huidige dekking van Brandweer Fryslân is de opkomsttijd voor bestaande objecten in de nabijheid van het plangebied ongeveer 13 minuten. Hierdoor wordt niet voldaan aan de wettelijke zorgnorm van 8 minuten voor woonfuncties. Dit betekent dat zelfredzaamheid een belangrijk aspect is voor de personen die zich hier bevinden. Aangezien de woningen niet specifiek bedoeld zijn voor huisvesting van verminderd zelfredzame personen, gaat Brandweer Fryslân er vanuit dat iedereen voldoende zelfredzaam is.

Bluswatervoorziening

Binnen het plangebied zijn op het moment van schrijven nog geen brandkranen aanwezig. Als vuistregel hanteert de brandweer dat binnen 100 meter van een (woon)adres een primaire bluswatervoorziening (zoals bijvoorbeeld een brandkraan) aanwezig is. Brandweer Fryslân adviseert daarom ook om op meerdere plekken in het plangebied te voorzien in brandkranen zodat een dekkend geheel ontstaat voor de geplande woningen. Over de definitieve inrichting van de wegen en brandkranen treedt Brandweer Fryslân graag met de gemeente in overleg.

Advies

In overeenstemming met bovenstaande adviseert Brandweer Fryslân om:

- Te voorzien in bluswatervoorzieningen (brandkranen) binnen het plangebied. Brandweer Fryslân denkt bij de planning en realisatie graag mee over exacte locaties.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 8914.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.



BRANDWEER

Fryslân



Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest

