

Aan KS NL 14 B.V.
t.a.v. de heer A. Arcache
Peterplatz 10
80331 München

Drachten,
28 november 2022

Ons kenmerk
2020-023173

Uw kenmerk

Behandeld door
Team VTH
0512 - 581 234
j.van.der.molen@smallingerland.nl

Onderwerp
**Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning
realisering van een zonnepark.**

Geachte heer Arcache,

Op 15 september 2021 hebben wij u een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark op de kadastrale percelen ODG00 F 1361, 1362 en 1363, nabij Legauke 11 in Opeinde. We hebben besloten de verleende vergunning te wijzigen.

Onderstaand eerst het besluit en vervolgens geven we een toelichting daarop.

Besluit

Het college besluit aan de omgevingsvergunning:

I onder het kopje 'Voorschriften' toe te voegen:

Voorwaarden in verband met de brandveiligheid

- 1 *Het zonnepark moet 24 uur per dag via cameratoezicht bewaakt worden en bereikbaarheid zijn via telefoon van een alarmcentrale.*
- 2 *Vergunninghouder levert voor ingebruikname van het zonnepark alle relevante contactgegevens aan bij de brandweer Fryslân. De brandweer wordt voorzien van digitale informatie met gegevens inclusief kaarten en afbeeldingen, die in de brandweerauto opgeroepen kunnen worden.*
- 3 *Bij de ingang van het zonnepark moet een bord met informatie te worden geplaatst waar contact mee kan worden opgenomen bij calamiteiten. Op die wijze kan een bedrijfsdeskundige op locatie komen wanneer dat nodig is.*
- 4 *Vergunninghouder realiseert voor ingebruikname een bluswateraansluiting. Deze brandblusaansluiting komt in het midden van het zonnepark. De concrete invulling wordt afgestemd met de brandweer.*
- 5 *In verband met de bereikbaarheid dienen de wegen in het zonnepark 11,5 ton en een totaalgewicht van 30 ton te kunnen. De minimale wegbreedte bedraagt 3,5 meter en bochtstralen van: binnenbocht 5,5 meter en buitenbocht 10 meter.*
- 6 *Op tekening "grondplan met PV layout, wijziging F blusvoorziening 10 oktober 2022" zijn de punten 4 en 5 op aangeduid.*



Il aan de omgevingsvergunning de revisievergunning d.d. 17 november 2022 met nummer 2020-023173/gewijzigd toe te voegen.

Aanleiding

Het college heeft op 15 september 2020, na het volgen van een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark nabij Legauke 1 in Opeinde.

Tegen de verlening van de vergunning is beroep ingesteld, waarbij o.a. is aangevoerd dat er onvoldoende is nagedacht over de brandveiligheid van het zonnepark. In de ruimtelijke onderbouwing wordt niet ingegaan op de brandveiligheid.

Een terechte constatering. Er is wel contact geweest met de brandweer, maar dit heeft niet geresulteerd in een concrete afstemming. Hoewel het beroep inmiddels is ingetrokken heeft het college hierin alsnog voorzien door overleg te voeren met de brandweer Fryslân en op basis van dat overleg voorwaarden met betrekking tot de brandveiligheid en een revisietekening aan de vergunning toe te voegen.

De stukken die op de advisering en het overleg betrekking hebben zijn bij de vergunning gevoegd. Het betreft:

- Advies brandweer Fryslân d.d. 10 februari 2022;
- E-mail d.d. 5 juli 2022 inzake gemakte afspraken;
- Brief brandweer Fryslân d.d. 12 juli 2022 inzake bevestiging gemaakte afspraken.

Motivering

In het advies d.d. 10 februari 2022 gaat brandweer Fryslân in op:

- Externe veiligheid (hogedruk aardgastransportleiding);
- Advies risico's en brandweezorg.

In het overleg met brandweer Fryslân zijn de in het advies aangehaalde punten nader besproken. Hierover is het volgende afgesproken:

In overeenstemming met de hieronder gemaakte uitwerking adviseert Brandweer Fryslân om:

1. Met de eigenaar van de buisleiding in contact te treden over de te treffen maatregelen in het kader van zonneparken nabij stalen buisleidingen.

Anthea / Vermillion heeft als taak te controleren of er voldoende afstand en maatregelen worden genomen met betrekking tot buisleidingen. Hierbij is gekeken of eventuele werken nabij de buisleiding plaatsvinden en of er in het kader van Kathodische bescherming er voldoende afstand gehouden is? Schriftelijk is het bevestigd, dat er geen aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden. De afstand is groter dan 50 meter waardoor geen beschermende maatregelen nodig zijn.

2. Een periodieke controle van de totale installatie uit te voeren om het risico op een incident te verkleinen.

In het kader van onderhoud en productie optimalisatie zullen regelmatig controles plaatsvinden op de totale installatie.

3. Aangeven welk proces er loopt indien er een calamiteit is. Bij calamiteit bijv. een bordje met telefoonnummer. Hoe zit dit met de bereikbaarheid van een bedrijfsdeskundige (evt ter plaatse)

Bij het zonnepark is sprake van 24 uur bewaking en bereikbaarheid via telefoon van een alarmcentrale. Door Kronos worden alle relevante contactgegevens aangeleverd bij de brandweer. De brandweer kan voorzien worden van digitale informatie met gegevens inclusief kaarten en afbeeldingen, die in de brandweerauto opgeroepen kunnen worden.

4. Er voor te zorgen dat er ten tijde van calamiteit een bedrijfsdeskundige ter plaatse komt. *Er komt een bord bij het park waar een telefoonnummer waar naar toe gebeld kan worden bij calamiteiten. Op die wijze kan een bedrijfsdeskundige op locatie komen wanneer dat nodig is.*

5. Op meerdere punten rondom het zonnepark een opstelplaats te creëren aan het open water ten behoeve van de bluswatervoorzieningen.

Na overleg tussen partijen is besloten, dat Kronos een bron zal laten maken met een bluswateraansluiting. Deze brandblusvoorziening komt in het midden van het zonnepark. Voor de maten die nodig zijn om een brandslang aan te sluiten is nog contact met de brandweer.

6. De mogelijkheden te onderzoeken voor een tweede toegangsweg tot het plangebied.

Bij de gemeente loopt een project om aan de noordkant van het park een fietspad aan te leggen. Er zal voor gezorgd worden dat dit fietspad breed genoeg is voor de brandweer om het zonnepark te kunnen bereiken. Er zal ook een duiker met toegang aan de noordkant moeten komen en een aanvullende toegangspoort in het zonnepark. Dit project loopt nog.

7. Om de wegen in het plangebied te laten voldoen aan de gestelde kenmerken onder Bereikbaarheid.

De wegen in het park kunnen 11,5 ton en een totaalgewicht van 30 ton dragen. Dit is voor de bouw van het park ook noodzakelijk. Er zal sprake zijn van een minimale wegbreedte van 3,5 meter en bochtstralen van: binnenbocht 5,5 meter en buitenbocht 10 meter. Voor de Legauke, de weg naar het park toe zal door de gemeente een bord met een parkeerverbod worden geplaatst.

Brandweer Fryslân heeft de afspraken bevestigd in de brief van 12 juli 2022.

Het college kan aan de vergunning voorwaarden verbinden die betrekking hebben op de activiteit waarvoor de vergunning is verleend. In dit geval betreft de activiteit bouwen en de activiteit strijdig gebruik. In besluitonderdeel I is aangegeven welke voorwaarden het college heeft toegevoegd aan op 15 september 2021 verleende omgevingsvergunning.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Tegen dit wijzigingsbesluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. U kunt uw beroep binnen zes weken na datum van dit besluit digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Stelt u liever per brief beroep in, stuur dan uw beroepschrift naar:

Rechtbank Noord-Nederland Sector bestuursrecht Postbus 150 9700 AD Groningen

In het beroepschrift zet u:

- uw naam, adres en woonplaats;
- de datum en handtekening;
- het kenmerk en een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat (indien mogelijk stuurt u een kopie van het besluit mee);
- de redenen waarom u beroep indient.

Het beroep kan alleen betrekking hebben op de wijzigingen.

Publicatie

Ons besluit wordt digitaal gepubliceerd op www.overheid.nl/overuwbuurt.

In het weekblad Actief worden tevens informatieve mededelingen geplaatst. Wij leggen het wijzigingsbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 8 december 2022 zes weken ter inzage.


Heeft u vragen?

Als u nog vragen heeft over de omgevingsvergunning, dan kunt u bellen met mij via telefoonnummer 0512 - 581 234 of per e-mail via j.van.der.molen@smallingerland.nl.

Met hoogachting,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland

Jan Willem van der Molen
Vergunningverlener VTH



12							
----	--	--	--	--	--	--	--



BRANDWEER

Fryslân

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Smallerland
Mevrouw T. de Ruijter
Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweerfryslan.nl
E info@brandweerfryslan.nl

Datum	10 februari 2022	Behandeld door	L.A. van Tongeren	Bijlagen	aantal bijlages
Onze referentie	UIT/19651 Z/22/00007855	Doorkiesnummer	088-2298971		
Uw referentie	19510	E-mail	I.vantongeren@brandweerfryslan.nl		
Uw brief van	28 januari 2022			Pand-ID	

Onderwerp Adviesaanvraag omgevingsvergunning 2022 - Legauke - Opeinde

Geacht college,

Op 28 januari 2021 heeft u aan ons ter advisering de ruimtelijke onderbouwing voor het realiseren van een zonnepark aan de Legauke te Opeinde toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. Voor het plan is reeds een omgevingsvergunning verleend en zit momenteel in de beroepsfase. Wij zijn in een eerder stadium niet betrokken bij het plan. De genoemde punten kunt u meenemen bij het onderbouwen van de brandveiligheid.

Advies:

In overeenstemming met de hieronder gemaakte uitwerking adviseert Brandweer Fryslân om:

- met de eigenaar van de buisleiding in contact te treden over de te treffen maatregelen in het kader van zonneparken nabij stalen buisleidingen;
- een periodieke controle van de totale installatie uit te voeren om het risico op een incident te verkleinen;
- er voor te zorgen dat er ten tijde van calamiteit een bedrijfsdeskundige ter plaatse komt;
- op meerdere punten rondom het zonnepark een opstelplaats te creëren aan het open water ten behoeve van de bluswatervoorzieningen;
- de mogelijkheden te onderzoeken voor een tweede toegangsweg tot het plangebied;
- om de wegen in het plangebied te laten voldoen aan de gestelde kenmerken onder bereikbaarheid;
- ons te betrekken bij de daadwerkelijke invulling van ons advies.

Omschrijving plan

Het plan betreft het realiseren van een zonnepark van circa 12,5 hectare aan de Legauke te Opeinde. Aangezien de huidige bestemming het realiseren van een zonnepark niet toestaat is er een bestemmingsplan opgesteld.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Externe veiligheid

In de nabijheid van het plangebied is een hogedruk aardgastransportleiding gelegen, waardoor het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van toepassing is.



BRANDWEER

Fryslân

Brief: UIT/19651 Z/22/00007855
Pagina 2 van 4

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

Buisleidingen

Zuidelijk van het plangebied is een hogedruk aardgastransportleiding gelegen. Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied, waardoor het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van toepassing is. Aangezien een zonnepark niet bedoeld is voor het verblijf van personen voorzien wij in het kader van externe veiligheid geen knelpunten in het kader van deze buisleiding.

Wel kan een zonnepark van negatieve invloed zijn op een hogedruk aardgastransportleiding. Door de aanwezigheid van gelijkspanning in een zonnepark zouden er zwerfstromen kunnen ontstaan in de bodem rondom het zonnepark. Deze zwerfstromen in de bodem kunnen de kathodische bescherming van een stalen buisleiding aantasten. Om te voorkomen dat stalen buisleidingen door corrosie plaatselijk dunner worden en zullen falen, worden deze kathodisch beschermd doormiddel van door een externe stroombron spanning op de leiding te leggen. Wij adviseren om met de eigenaar van de buisleiding in contact te treden over de te treffen maatregelen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de handreiking 'Plaatsing zonneweide nabij een stalen buisleiding' van het Instituut Fysieke Veiligheid, bijgevoegd in de bijlage.

Advies risico's en brandweezorg

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies risico's en brandweezorg te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Risico's

Het grootste risico bij een zonnepark ligt in de kans op een (elektriciteits)brand en dan specifiek in de omvormers en trafo('s). Daarnaast kunnen, indien van toepassing, de accu's waarin overvloedige zonne-energie wordt opgeslagen een verhoogde kans op een ontploffing geven met een eventuele brand als gevolg. Eveneens kunnen het inkoopstation, kabels en leidingen een risicobron vormen.

Uit eerder voorgevallen branden met zonnepanelen is gebleken dat ook één of meerdere zonnepanelen (mee) in brand kunnen raken. Wij adviseren om een periodieke controle van de totale installatie uit te voeren om het risico op een incident te verkleinen.

Voordat de brandweer een interventie kan verrichten bij een brand op het zonnepark is het van belang dat het één en ander spanningsloos wordt gemaakt. Wij adviseren om er voor te zorgen dat er ten tijde van calamiteit een bedrijfsdeskundige ter plaatse komt.

Opkomsttijd

De opkomsttijd voor het plangebied bedraagt circa 15 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde normtijd van 15 minuten voor een risicogebied 3. Wij voorzien in het kader van de opkomsttijden geen directe knelpunten.

Bluswatervoorzieningen

Voor een brand op een zonnepark zal de brandweer zich met name richten op het voorkomen van uitbreiding naar de omgeving en/of andere installatieonderdelen. Hiervoor dient er een



BRANDWEER


Fryslân

Brief: UIT/19651 Z/22/00007855

Pagina 3 van 4

bluswatervoorziening te zijn van 1.000 liter per minuut. Hiervoor zou gebruik gemaakt kunnen worden van open water zoals omliggende sloten en vaarten. Wij adviseren om op meerdere punten rondom het zonnepark een opstelplaats te creëren aan het open water ten behoeve van de bluswatervoorzieningen. Hierbij dient gecontroleerd te worden of het open water voldoende water bezit om te allen tijde voldoende water te kunnen onttrekken. Een opstelplaats voor de brandweer dient te voldoen aan de volgende kenmerken en de maatvoeringen uit onderstaande afbeelding:

- een breedte van 4 meter en een lengte van 10 meter;
- een doorgangshoogte van 4,2 meter;
- bestand tegen een aslast van 11,5 ton en een totaalgewicht van 15 ton.



Wij denken graag mee over de exacte invulling van ons advies.

Bereikbaarheid

Voor de brandweer is het wenselijk om elk willekeurig plangebied middels twee onafhankelijke routes te kunnen benaderen. In dit geval is dit niet mogelijk en bestaat er dus de kans dat de brandweer door rookwolken moet aanrijden ten tijde van brand. Dit staat de bestrijding van een brand in de weg. Wij adviseren om de mogelijkheden te onderzoeken voor een tweede toegangsweg tot het plangebied.

In het plangebied is het van belang dat de brandweer in ieder geval zo dicht mogelijk tot de transformatoren kan komen aangezien hier het grootste risico zit. Daarnaast is het van belang dat de brandweer een weg naar de opstelplaatsen ten behoeve van de bluswatervoorzieningen. Aangezien de wegen in het plangebied niet zijn bedoeld voor overig verkeer adviseren wij om de wegen in het plangebied te laten voldoen aan de volgende kenmerken:

- een verharding van minimaal 3,25 meter breed;
- een doorgangsbreedte van minimaal 3,5 meter en een doorgangshoogte van 4,2 meter;
- bestand tegen een aslast van 11,5 ton en een totaalgewicht van 30 ton;
- een minimale bochtstraal van 5,5 meter in de binnenbocht en 10 meter in de buitenbocht;
- te zorgen voor een keermogelijkheid wanneer een weg doodlopend is.

Afsluiting

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lars van Tongeren, specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 89 71.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

BRANDWEER

Fryslân



Brief: UIT/19651 Z/22/00007855
Pagina 4 van 4

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest

Geachte heer Van Der Molen,

Wij hebben geen bezwaar tegen het ontwerp zoals dit naar ons is verzonden, aangezien er ruim voldoende afstand is tot de leiding.

Met vriendelijke groet,

**drs. Sanne Verhagen | Projectingenieur Milieu Noord | Businesslijn Milieu, Veiligheid & Gezondheid
Antea Group**

M: +31 6 51542336

Boekweitakker 8 | Postbus 55 | 7760 AB Schoonebeek

sanne.verhagen@anteagroup.nl | www.anteagroup.nl



Member of Inogen | www.inogenet.com



This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit <https://www.anteagroup.com/confidentiality>.

Van: Molen, Jan Willem van der <j.van.der.molen@smallingerland.nl>

Verzonden: woensdag 16 december 2020 09:29

Aan: Verhagen Sanne, S. <Sanne.Verhagen@Anteagroup.nl>

CC: mijngemeente <mijngemeente@smallingerland.nl>

Onderwerp: 2020-023173 FW: Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het realiseren van een zonnepark - in het weiland t.h.v. Legauke 11 in Opeinde

Geachte mevrouw Verhagen,

Met betrekking Zonnepark Opeinde, Smallingerland het volgende;

Als bijlage de inrichtingstekening en de ruimtelijke onderbouwing (ligging plangebied) ter beoordeling.

Hebt u hier voldoende aan ?

Wilt u mij informeren over de uitkomst van uw beoordeling?

Met vriendelijke groet,

Molen, Jan Willem van der
Wabo coordinator omgevingsvergunningen
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Gemeente Smallerland
0512-581234 | www.smallerland.nl



Van: Verhagen Sanne, S. <Sanne.Verhagen@Anteagroup.nl>

Verzonden: dinsdag 15 december 2020 12:02

Aan: Servicecentrum <servicecentrum@smallerland.nl>

Onderwerp: Gemeente Smallerland - aanvraag omgevingsvergunning - het realiseren van een zonnepark - in het weiland t.h.v. Legauke 11 in Opeinde

T.a.v. afdeling vergunningen

Geachte heer/mevrouw,

Op de bekendmakingen van Overheid.nl geeft u aan dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor: het realiseren van een zonnepark - in het weiland t.h.v. Legauke 11 in Opeinde.

Het projectgebied heeft (mogelijk) betrekking op de gastransportleiding van Vermilion Oil & Gas, welke onder ons leidingenbeheer valt.

Wij verzoeken u de stukken (m.n. de situatietekening) van bovenstaande vergunning toe te sturen zodat wij kunnen bekijken of de aanvraag in de directe omgeving van de leiding plaatsvindt en zo ja, welke maatregelen genomen dienen te worden.

Alvast dank voor uw moeite.

Met vriendelijke groet,

**drs. Sanne Verhagen | Projectingenieur Milieu Noord | Businesslijn Milieu, Veiligheid & Gezondheid
Antea Group**


M: +31 6 51542336

Boekweitakker 8 | Postbus 55 | 7760 AB Schoonebeek

sanne.verhagen@anteagroup.com | www.anteagroup.nl



Member of Inogen | www.inogenet.com



This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit <https://www.anteagroup.com/confidentiality>.

BRANDWEER

Fryslân



Gemeente Smallerland
Mevrouw T. de Ruijter
Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	12 juli 2022	Behandeld door	L.A. van Tongeren	Bijlagen	aantal bijlages
Onze referentie	UIT/22720 Z/22/00009277	Doorkiesnummer	088-2298971		
Uw referentie	22649	E-mail	I.vantongeren@brandweefryslan.nl		
Uw brief van	5 juli 2022			Pand-ID	

Onderwerp Adviesaanvraag omgevingsvergunning 2022 - Legauke - Opeinde

Geacht college,

Op 5 juli 2022 heeft Brandweer Fryslân uw mail ontvangen waarin de uitwerking is gemaakt van onze overleggen aangaande het zonnepark aan de Legauke te Opeinde. Deze uitwerking is gemaakt naar aanleiding van ons eerder gegeven advies (ons kenmerk: UIT/19651 Z/22/00007855) op de ruimtelijke onderbouwing voor het zonnepark.

Bij deze bevestig ik u schriftelijk dat de uitwerking in uw gestuurde mail, is wat wij besproken hebben in onze overleggen. Wij zijn hiermee dus akkoord.

Mocht u naar aanleiding van deze advies een nadere toelichting willen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelaar. De contactgegevens vindt u bovenaan in deze brief.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze,

S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing en planvorming

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.

Molen, Jan Willem van der

Van: Ruijter, Thea de
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 13:25
Aan: Lars van Tongeren
CC: Laurent Estourgie; Heide, Jitske van der
Onderwerp: uitwerking advies brandweer

Hallo Lars,

Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het mogen realiseren van een zonnepark aan de Legauke in Opeinde. Op 28 januari 2022 ontvingen wij van Brandweer Fryslân een advies m.b.t. voor de brandweer belangrijke aspecten. Naar aanleiding van dit advies hebben wij twee keer met jou hierover gesproken en zijn wij tot overeenstemming gekomen over de door jullie aangedragen adviezen. Hieronder worden de punten genoemd.

In overeenstemming met de hieronder gemaakte uitwerking adviseert Brandweer Fryslân om:

1. Met de eigenaar van de buisleiding in contact te treden over de te treffen maatregelen in het kader van zonneparken nabij stalen buisleidingen.

Anthea / Vermillion heeft als taak te controleren of er voldoende afstand en maatregelen worden genomen met betrekking tot buisleidingen. Hierbij is gekeken of eventuele werken nabij de buisleiding plaatsvinden en of er in het kader van Kathodische bescherming er voldoende afstand gehouden is? Schriftelijk is het bevestigd, dat er geen aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden. De afstand is groter dan 50 meter waardoor geen beschermende maatregelen nodig zijn.

2. Een periodieke controle van de totale installatie uit te voeren om het risico op een incident te verkleinen.

In het kader van onderhoud en productie optimalisatie zullen regelmatig controles plaatsvinden op de totale installatie.

3. Aangeven welk proces er loopt indien er een calamiteit is. Bij calamiteit bijv. een bordje met telefoonnummer. Hoe zit dit met de bereikbaarheid van een bedrijfsdeskundige (evt ter plaatse)

Bij het zonnepark is sprake van 24 uur bewaking en bereikbaarheid via telefoon van een alarmcentrale. Door Kronos worden alle relevante contactgegevens aangeleverd bij de brandweer. De brandweer kan voorzien worden van digitale informatie met gegevens inclusief kaarten en afbeeldingen, die in de brandweerauto opgeroepen kunnen worden.

4. Er voor te zorgen dat er ten tijde van calamiteit een bedrijfsdeskundige ter plaatse komt.

Er komt een bord bij het park waar een telefoonnummer waar naar toe gebeld kan worden bij calamiteiten. Op die wijze kan een bedrijfsdeskundige op locatie komen wanneer dat nodig is.

5. Op meerdere punten rondom het zonnepark een opstelplaats te creëren aan het open water ten behoeve van de bluswatervoorzieningen.

Na overleg tussen partijen is besloten, dat Kronos een bron zal laten maken met een bluswateraansluiting. Deze brandblusvoorziening komt in het midden van het zonnepark. Voor de maten die nodig zijn om een brandslang aan te sluiten is nog contact met de brandweer.

6. De mogelijkheden te onderzoeken voor een tweede toegangsweg tot het plangebied.

Bij de gemeente loopt een project om aan de noordkant van het park een fietspad aan te leggen. Er zal voor gezorgd worden dat dit fietspad breed genoeg is voor de brandweer om het zonnepark te kunnen bereiken. Er zal ook een duiker met toegang aan de noordkant moeten komen en een aanvullende toegangspoort in het zonnepark. Dit project loopt nog.

7. Om de wegen in het plangebied te laten voldoen aan de gestelde kenmerken onder Bereikbaarheid.

De wegen in het park kunnen 11,5 ton en een totaalgewicht van 30 ton dragen. Dit is voor de bouw van het park ook noodzakelijk. Er zal sprake zijn van een minimale wegbreedte van 3,5 meter en bochtstralen van: binnenbocht 5,5

meter en buitenbocht 10 meter. Voor de Legauke, de weg naar het park toe zal door de gemeente een bord met een parkeerverbod worden geplaatst.

Hierbij wil ik je vragen om schriftelijk officieel akkoord te geven voor het zonnepark Opeinde aan de Legauke in Opeinde.

Thea de Ruijter
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Gemeente Smallingerland
0512-581234/ 06-44274584 | www.smallingerland.nl



Aan KS NL14 B.V.
t.a.v. de heer A Arcache
Peterplatz 10
80331 MÜNCHEN

Drachten, 15 september 2021	Ons kenmerk 2020-023173	Uw kenmerk	Behandeld door Jan Willem van der Molen Telefoonnummer 0512 - 581 234
--------------------------------	----------------------------	------------	---

Onderwerp
Besluit omgevingsvergunning

Geachte heer Arcache,

Op 4 december 2020 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een zonnepark. Deze aanvraag gaat over de kadastrale percelen ODG00 1361 F, 1362 F en 1363 F nabij Legauke 11 in Opeinde. Ons besluit krijgt u in deze brief.

Besluit

Op 21 september 2021 hebben wij besloten dat u de omgevingsvergunning krijgt. Aan de omgevingsvergunning verbinden wij voorschriften. De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

- Bouwen Wabo 2.1 lid 1 onder a;
- Aanleg: uitvoeren van werkzaamheden Wabo 2.1. lid 1 onder b;
- Afwijkingslocatie: Strijdig gebruik Wabo 2.1 lid 1 onder c;
- Inrit/uitweg: het aanleggen of veranderen van een uitrit Wabo 2.2. lid 1 onder e.

Waarom hebben wij dit besloten ?

Uw aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde regelgeving en voldoet aan de daarin gestelde eisen. In de bijlage vindt u de onderbouwing.

Voorwaarden

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder voorschriften. Daarnaast gelden nog andere wettelijke eisen. Hieraan moet u zich houden. Het is daarom belangrijk dat u ze goed leest, ze staan in de bijlage. De bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit.

Wanneer mag u de vergunning gebruiken ?

De omgevingsvergunning treedt in werking na de beroepsperiode van zes weken. Deze periode gaat in op 23 september 2021. Wanneer tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de rechtbank, dan mag u pas gebruik maken van de vergunning nadat de voorzieningenrechter hierover een uitspraak heeft gedaan.

Procedure

De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing op uw aanvraag. Dit houdt in dat we eerst een ontwerpbesluit hebben gepubliceerd. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben van 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 ter inzage gelegen. Over dit ontwerpbesluit kon een ieder zijn mening (zienswijze) geven. Wij hebben in totaal drie zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van ons besluit. Wel is er een aandachtspunt.

Tijdens de ronde tafel van 31 augustus is aangegeven dat met de bewoner van de Legauke 9 Opeinde overleg zal plaatsvinden over de te zaaien kruidenmengsels. Hier mag namelijk geen kruid aan worden toegevoegd die giftig kan zijn voor vee.

Onze verdere reactie op de drie zienswijzen vindt u in de zienswijzennota die als bijlage bij deze omgevingsvergunning gaat.

Bent u het niet eens met ons besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan is er beroep mogelijk. In de bijlage leest u hoe u dat kunt doen onder het kopje "Rechtsbescherming"

Publicatie

Ons besluit wordt digitaal gepubliceerd op www.overheid.nl/overuwbuur. In het weekblad Actief worden tevens een informatieve mededeling geplaatst. Wij leggen de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken zes weken ter inzage. Binnen deze termijn kan tegen het besluit door belanghebbenden beroep worden ingediend. Ook kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Rechtsbescherming.

Wat kost de omgevingsvergunning

In de gemeentelijke legesverordening staat dat u voor deze omgevingsvergunning leges moet betalen. U ontvangt de nota separaat na verlening van de definitieve vergunning.

Extra informatie

Ik wijs u erop dat er rechten van anderen kunnen zijn die er voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwen op grond derden.

Heeft u vragen?

Als u nog vragen heeft over deze omgevingsvergunning, dan kunt u bellen met mij via telefoonnummer 0512 - 581 234 of per e-mail via j.van.der.molen@smallingerland.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland,

Jan Willem van der Molen

Vergunningverlener VTH

Deze brief is automatisch verwerkt. Daarom ontbreekt de gebruikelijke handtekening

De documenten die in de inhoudsopgave van deze digitale vergunning staan, maken onderdeel uit van dit besluit.

Wij wijzen u erop dat het formaat en de schaal van tekeningen op papier kunnen afwijken. De digitale versie van de tekening is leidend.

Documenten die voor een ieder ter inzage worden gelegd bij de balie van het gemeentehuis zijn:

- De omgevingsvergunning;
- De VVGB van de gemeenteraad;
- De ruimtelijke onderbouwing
- Het archeologisch onderzoek;
- Aanvullend archeologisch onderzoek;
- Rapport QuickScan flora en fauna;
- Zienswijzennota;
- Inrichtings- en natuurbeheerplan Legauke;
- Landschappelijk inpassingsplan;
- Overzicht ecologische maatregelen;
- Aeriusberekening;
- Inrichtingstekening met maatvoering;
- Dwarsdoorsneden;
- Profielen met soorten;
- Inrichtingsplan met archeologische informatie;
- Additionele Technische informatie;
- Beveiligingscamera;
- Dwarsdoorsnede interne wegen;
- Dwarsdoorsnede kabelgeul;
- Dwarsdoorsnede modules;
- PFAS en zonnepanelen;
- Geluid statement;
- Heiprofiel 3200;
- Hekwerk;
- Uitloging studie;
- Verontreinigingsstatement EN;
- Verontreinigingsstatement NL;
- Zonnepark Opeinde –Participatie deel 1;
- Zonnepark Opeinde –Participatie deel 2;
- Zonnepark Opeinde-Ecologie;
- Schets Zonnepark;
- W21SMA072-2.

Daarnaast maken de volgende bijlagen onderdeel uit van dit besluit:

- Inhoudelijke beoordeling;
- Voorwaarden;
- Begrippen;
- Rechtsbescherming.

BIJLAGE bij omgevingsvergunning**Inhoudelijke beoordeling**

De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing op deze omgevingsvergunning (artikel 3.10 Wabo). De omgevingsvergunning bestaat uit de activiteiten:

- Bouwen Wabo 2.1 lid 1 onder a;
- Aanleg: uitvoeren van werkzaamheden Wabo 2.1. lid 1 onder b;
- Afwijkingslocatie: Strijdig gebruik Wabo 2.1 lid 1 onder c;
- Inrit/uitweg: het aanleggen of veranderen van een uitrit Wabo 2.2. lid 1 onder e.

Activiteit bouwen

De activiteit bouwen hebben wij getoetst aan:

- het Bouwbesluit (artikel 2.10 lid 1 onder a Wabo);
- de Bouwverordening (artikel 2.10 lid 1 onder b Wabo);
- het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" (artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo);
- de Welstand- en Reclamenota Smallingerland 2014 (artikel 2.10 lid 1 onder d Wabo).

Motivering:

De aanvraag voldoet niet op alle punten. De activiteit is strijdig met het bestemmingsplan. Wij wijken hiervan af. Onder het kopje "Strijdig gebruik" leggen we uit waarom wij in dit geval afwijken van het bestemmingsplan.

Omdat afwijken mogelijk is en de aanvraag verder voldoet aan de regelgeving, krijgt u de omgevingsvergunning. U moet wel voldoen aan de voorschriften die in deze bijlage staan.

Activiteit aanleggen

Deze activiteit hebben wij getoetst aan het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" (artikel 2.10 lid 1 onder c. Wabo).

Motivering:

De aanvraag is getoetst aan het bestemmingsplan Buitengebied 2013, artikel 29, dubbelbestemming Waarde – Archeologisch/cultuurhistorisch waardevol gebied 1. In dit artikel is het verbod opgenomen om zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen, ontginnen en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur, met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm;
- b. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 30 cm, tenzij deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;
- c. het graven van watergangen;
- d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 30 cm;
- e. het verlagen van het waterpeil.

Voorwaarden Archeologie

Voorwaarde voor het verlenen van de omgevingsvergunning is dat de uitkomsten van het archeologisch onderzoek aantonen dat er geen sprake zal zijn van de mogelijkheid tot het verstoren van eventuele archeologische vondsten. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd blijkt dat er geen vondsten in het plangebied zijn te verwachten. Op verzoek van de provincie Fryslân heeft aanvullend archeologisch onderzoek plaatsgevonden op de locatie waar ingevolge het inrichtingsplan diepgeworteld riet gepland wordt. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen archeologische resten zijn gevonden. De onderzoeken gaan als bijlage bij deze omgevingsvergunning. De resultaten van het onderzoek zijn ook in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Daarmee is voldoende gemotiveerd dat de aanleg van het park niet zal leiden tot onherstelbare schade van mogelijke archeologische resten in de bodem. Daarbij zal op de locatie waar de dubbelbestemming geldt sprake zijn van aanpassing van de werkzaamheden en wijze van bouw van het park zoals genoemd in de ruimtelijke onderbouwing.

Voor archeologie gelden verder nog de volgende standaard voorwaarden:

Op grond van artikel 5.2 van het Bor en artikel 5.10 van de Erfgoedwet geldt dat wanneer tijdens de bouw van het park archeologische vondsten worden gedaan, de bouw wordt stilgelegd en deze direct worden gemeld bij de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Er geldt dan een verplichting:

- a. tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
- b. tot het verrichten van een opgraving als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet, of
- c. de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan de juiste kwalificaties.

Activiteit strijdig gebruik

Deze activiteit hebben wij getoetst aan het bestemmingsplan "Buitengebied 2013", artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo en artikel 2.12 lid 1 onder a, sub 3 van de Wabo.

De gronden waar het zonnepark komt hebben ingevolge het bestemmingsplan 'Buitengebied' de bestemming "Agrarisch met waarden-Besloten gebied". Omdat de gevraagde bebouwing en het bijbehorende gebruik niet ten dienste van de geldende bestemming is (artikel 3.1 van het bestemmingsplan) is er sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan. Zoals voorgeschreven in artikel 2.12 lid 1 onder a, sub 3 Wabo is in de ruimtelijke onderbouwing een goede motivering gegeven voor het plan. De relevante ruimtelijke aspecten zijn voldoende getoetst. De ruimtelijke onderbouwing gaat als bijlage bij de vergunning.

Activiteit uitrit aanleggen

Deze activiteit hebben we getoetst aan de Algemene plaatselijke verordening Smallingerland (artikel 2:12) en voldoet aan de eisen. De uitrit wordt aangelegd op gemeentegrond. U mag de uitrit niet zelf (laten) aanleggen. Wij voeren de werkzaamheden zelf uit of dit gebeurt in onze opdracht. Na afloop van de "beroeps" termijn ontvangt u van de afdeling Omgevingsbeheer Geregeld een kostenopgave en een akkoordverklaring. De kostenopgave is 6 weken geldig. Als u akkoord gaat met de kosten, stuurt u de ondertekende verklaring binnen 6 weken terug. Daarna kunnen wij de uitrit (laten) aanleggen.

Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad (VVGB)

Wij kunnen de omgevingsvergunning niet verlenen zonder dat de gemeenteraad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Dit staat in artikel 2.27 van de Wabo in samenhang gelezen met artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht.

De gemeenteraad heeft op 6 april 2021 besloten te verklaren dat zij in de ontwerpfasen geen bedenkingen hebben tegen het plan. De gemeenteraad heeft deze ontwerp VVGB verleend onder de voorwaarde dat:

1. voor het verlenen van de definitieve vergunning er een schriftelijk vastgelegde en ondertekende overeenkomst is over de participatie van Opeinde waarbij het 50% eigenaarschap geborgd is;

1. voor het verlenen van de definitieve vergunning er harde financiële garanties zijn voor het in oude staat terugbrengen van het terrein waarop de zonnepanelen zijn geplaatst.

1. Het 50% eigenaarschap door de lokale gemeenschap van Opeinde is ook een voorwaarde die de provincie heeft gesteld. Er is veelvuldig overleg geweest met Dorpsbelang van Opeinde over hoe vorm gegeven kan worden aan dit eigenaarschap. Tijdens de onderhandelingen heeft Dorpsbelang aangegeven het onverantwoord te vinden om in de ontwikkelfase inwoners van Opeinde al mede eigenaar te maken van het park. Om toch de zekerheid te krijgen dat dit 50% eigenaarschap zal worden gehaald is door u een overeenkomst afgesloten met Dorpsbelang Opeinde en Fûns Skjinne Fryske Enerzjje (FSFE). FSFE zal een rol vervullen ter ondersteuning en als aanjager van lokaal eigenaarschap bij Zonnepark Opeinde en heeft de middelen en mogelijkheden om na vergunningverlening 50% van het eigenaarschap over te nemen als bevriende voorloper van het dorp Opeinde.

2. Ook is er met u een planovereenkomst afgesloten waarin een bankgarantie is overeengekomen waarmee het terugbrengen van het terrein aan het einde van de instandhoudingstermijn is gegarandeerd.

Op 14 september 2021 heeft de gemeenteraad aangegeven akkoord te gaan met de invulling van de gestelde voorwaarden. Door de gemeenteraad is dan ook besloten een definitieve VVGB te verlenen. Deze VVGB maakt integraal onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

Verordening Romte

Het plan is voorgelegd aan de provincie Fryslân in het kader van vooroverleg en het toetsen aan de verordening Romte 2014 welke voor het onderdeel zonne-energie is gewijzigd. Het plan voldoet niet aan de gestelde eisen zoals het juist toepassen van de zonneladder. Omdat voor 3 juni 2020 een zorgvuldig proces in gang is gezet met de lokale gemeenschap kan worden afgeweken van de plicht de zonneladder te doorlopen. Voorwaarde hiervoor is dat er wel sprake zal zijn van 50% eigenaarschap van het park door de lokale gemeenschap.

Zoals hiervoor genoemd bij de VVGB wordt aan de voorwaarde van 50% eigenaarschap voldaan. Voor de overige punten is het plan aangepast naar aanleiding van opmerkingen van de provincie Fryslân.

Overige voorschriften

Aan deze omgevingsvergunning met nummer 2020-023173 zijn nog de volgende voorschriften verbonden:

Voorschriften*Voorwaarden Start Bouw*

Nog aan te leveren gegevens:

- Minimaal 3 weken voordat de werkzaamheden starten moet u ons informeren over de constructie van het bouwwerk. Wij moeten de tekeningen en berekeningen van de constructieve onderdelen goedkeuren voordat u kunt gaan bouwen.

Het is belangrijk dat u contact met ons op neemt over:

- Melding start funderings- en betonwerkzaamheden.
- Wij willen de grondverbetering en de wapening van de fundering controleren voordat er beton wordt gestort. Twee werkdagen voor de start van het betonstorten meldt u dit aan een toezichthouder van de eenheid Vergunningen en Handhaving.

Start werkzaamheden.

- De start van de werkzaamheden moet u minimaal vijf werkdagen voordat u begint melden bij de eenheid Vergunning en Handhaving.

www.smallingerland.nl/Onderwerpen/Meldingen/Start_en_gereedmelding_verbouwing

- Voordat de bouw kan starten heeft u informatie nodig over het vloerpeil van het bouwwerk. Daarvoor maakt u een afspraak met een toezichthouder van de eenheid Vergunningen en Handhaving. Ook markeren wij dan op het bouwperceel twee punten van de voorgevel en één punt van de zijgevel van het gebouw. Dan is het duidelijk dat het gebouw op de juiste plek op het perceel komt.

Afronding bouwwerkzaamheden (gereed melding)

- Wanneer de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, meldt u dit aan een toezichthouder van het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Specifieke voorschriften

- De algemeen verbindende voorschriften van het Bouwbesluit, het geldende bestemmingsplan en de gemeentelijke bouwverordening zijn op het bouwen en het in gebruik hebben van het bouwwerk van toepassing.
- De eventueel vrijkomende grond moet op de locatie worden verwerkt. Wanneer de grond niet hergebruikt wordt op de locatie, mag de grond, alleen voorzien van een kwaliteitsverklaring, worden afgevoerd naar een andere geschikte locatie.
- Wij kunnen de omgevingsvergunning intrekken als niet binnen vier jaar, na besluitdatum van het RVO voor verlening van de SDE ++ subsidie, is begonnen met de bouw.

Voorwaardelijke verplichting

De volgende voorwaardelijke verplichting is van toepassing:

- De uitvoering van het zonnepark dient overeenkomstig het landschappelijk inpassingsplan te worden uitgevoerd. Het landschappelijk inpassingsplan maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning;
- Met de bouw van het zonnepark aan de Legauke in Opeinde moet zijn begonnen binnen vier jaar na besluitdatum van het RVO voor verlening van de SDE ++ subsidie. Wanneer de beschikking van het RVO is ontvangen brengt u per omgaande de gemeente daarvan op de hoogte.

Overige voorschriften

- De instandhoudingstermijn van het complete zonnepark is maximaal 25 jaar gerekend vanaf de dag dat de exploitatie van het bouwplan is aangevangen. Als dag waarop de exploitatie is aangevangen wordt verstaan: de dag gelegen binnen vier jaar na het verkrijgen van de beschikking van RVO tot SDE++ subsidie. Het terrein dient weer in oorspronkelijke staat (weiland) te worden teruggebracht;

- Voor met de bouw van het zonnepark wordt begonnen dient er een broedvogelinspectie uitgevoerd te worden;
- Gedurende de termijn dat het zonnepark in werking is tot het einde van deze termijn dient op regelmatige momenten monitoring van de flora en fauna plaats te vinden;
- Wanneer tijdens de bouw van het park toch archeologische vondsten worden gedaan, dient de bouw te worden stilgelegd en deze direct te worden gemeld bij de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Zie hiervoor verder het kopje voorwaarde Archeologie.

Rechtsbescherming**Beroep**

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u van **23 september 2021** tot en met **3 november 2021** beroep instellen bij:

Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Verzoek om voorlopige voorziening

De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Griffierecht

Voor de behandeling van uw beroep / verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht aan de rechtbank. De griffier stuurt hiervoor een rekening. Als u het griffierecht niet betaalt dan wordt de zaak niet in behandeling genomen.

Begrippen

Wabo:	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Bor:	Besluit omgevingsrecht
Mor:	Regeling omgevingsrecht
Awb:	Algemene wet bestuursrecht
APV:	Algemene plaatselijke verordening Smallingerland

Raadsbesluit Verklaring van geen bedenkingen voor Zonnepark Opeinde

De raad van de gemeente Smallingerland,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 20 juli 2021;

gelet op het bepaalde in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in
samenhang gelezen met artikel 6.5 lid 1 en 2 van het Besluit omgevingsrecht;

BESLUIT:

te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een omgevingsvergunning
voor het zonnepark aan de Legauke in Opeinde;

Aldus besloten door de raad
in zijn vergadering van 14 september 2021,



Gert-Jan Fokkema
griffier



Jan Rijpstra
voorzitter

