

**Van:** Jelly van der Kloet [<mailto:jvanderkloet@weterskipfryslan.nl>]

**Verzonden:** woensdag 4 maart 2015 12:05

**Aan:** Jan Kleefstra; [j.hellevoort@terschelling.nl](mailto:j.hellevoort@terschelling.nl)

**CC:** Nienke Hamstra; Jan van der Velde

**Onderwerp:** wateradvies uitbreiding kampeerterein Formerum-Noord

Geachte heer Kleefstra,

Op 2 maart is door u een watertoets doorlopen voor de uitbreiding van een kampeerterein te Formerum-Noord. Uit de watertoets is gebleken dat de *normale watertoetsprocedure* van toepassing is vanwege de ligging van het plangebied langs een hoofdwatergang.

De watergang aan de noordkant van het plangebied is in de nieuwste Legger van Wetterskip Fryslân geen hoofdwatergang meer, maar een schouwsloot. Bij een schouwsloot is het belangrijk er bij het uitwerken van het plan rekening mee te houden dat de sloot bereikbaar blijft voor onderhoud. De aanliggende eigenaren zijn belangrijk voor het onderhoud aan de schouwsloot. In het geval van een hoofdwatergang is het nodig langs de hoofdwatergang een obstakelvrije zone aan te houden, maar door de leggeraanpassing is dat nu niet van toepassing op dit plan.

Overige aspecten waarin u bij de uitwerking van het plan rekening mee dient te houden staan aangegeven in het standaard wateradvies. Dit advies sturen wij mee als bijlage bij deze e-mail.

Wij gaan er vanuit dat u de adviezen meeneemt bij de verdere uitwerking van het plan. Het watertoetsproces is hiermee afgerond.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,

Jelly van der Kloet  
Medewerker Cluster Plannen  
Werkdagen: ma | di | wo | do

Wetterskip Fryslân  
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden  
T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E [jvanderkloet@weterskipfryslan.nl](mailto:jvanderkloet@weterskipfryslan.nl) | [www.weterskipfryslan.nl](http://www.weterskipfryslan.nl)

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.



De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

## **Wateradvies voor**

*Uitbreiding kampeerterrein Formerum – Koksbosweg 4*

### **Datum**

*4 maart 2015*

In dit advies staan de maatregelen die Wetterskip Fryslân adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Uw gemeente stemt in met dit advies. Het is een standaard advies dat voor alle kleine plannen wordt gegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle punten gelden voor uw plan.

### **Probeer regenwater langzaam weg te laten lopen**

Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, gaat sneller naar het riool of een sloot dan regenwater dat op onverhard oppervlak valt (zoals gras of een groenstrook). Wanneer opeens veel water in de riolen en sloten komt kan dit wateroverlast geven. Het is daarom belangrijk dat het regenwater langzaam wegloopt. Dit kan op verschillende manieren. Vang het regenwater eerst in een regenton op, gebruik grasstenen ('open bestrating') voor de bestrating en bestraat niet uw hele perceel maar laat wat stukken open met gras of andere beplanting.

### **Regenwater niet op het riool lozen**

Wij adviseren om regenwater direct op een sloot te lozen en niet op het vuilwaterriool. De rioolwaterzuivering wordt dan niet onnodig belast met schoon regenwater. Dit is alleen mogelijk als er een sloot dicht bij uw perceel ligt.

### **Gebruik schone bouwmaterialen, gebruik geen chemische onkruidbestrijding**

Regenwater dat op uw perceel valt, komt uiteindelijk altijd in het grondwater of in het oppervlaktewater. U kunt watervervuiling voorkomen. Wij adviseren om geen uitlopende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te gebruiken. Deze materialen zijn een belangrijke bron voor de vervuiling van ons water. Wij geven u graag informatie over goede alternatieven. Ook adviseren wij om geen chemische middelen voor onkruidbestrijding te gebruiken.

### **Vloeren minimaal een meter boven het grondwater**

Er zit grondwater onder uw perceel. Dit water zit op een bepaalde diepte. Het waterpeil in een sloot dicht bij uw perceel laat zien op welke diepte het grondwater ongeveer zit. Wij adviseren om het vloerpeil (bovenkant vloer) van woningen en andere bouwwerken minimaal een meter boven het grondwaterpeil aan te leggen. Dan heeft u geen last van het grondwater. Vaak eist uw gemeente ook een minimum aanleghoogte in de bouwvergunning. Twijfelt u over de diepte van het grondwater? Dan kunt u altijd bellen met uw gemeente of met het Wetterskip.

### **Vergunningen die u bij het waterschap moet aanvragen**

Voor sommige werkzaamheden of activiteiten heeft u een watervergunning van het waterschap nodig of moet u een melding doen. Informatie hierover vindt u op onze website ([www.wetterskipfryslan.nl/waterwet](http://www.wetterskipfryslan.nl/waterwet)).