



BRANDWEER

Drenthe



Gemeente Assen
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 30018
9400 RA ASSEN

Brandweerdistrict NoordMidden
Postbus 402
9400 AK ASSEN
secretariaatnoordmidden@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U161735

uw kenmerk
Esther Langbroek

datum
20 december 2016

inlichtingen bij
Berend Stenveld

telefoonnummer
06-46222358

email
berend.stenveld@vrd.nl

onderwerp
advies voor voorontwerp bestemmingsplan Stadhouderslaan

Geacht college,

Op 20 december 2016 heeft u mij om advies gevraagd bij de groepsrisicoverantwoording voor het bestemmingsplan Stadhouderslaan. Dit advies treft u hierbij aan.

Te adviseren maatregelen

Verantwoording van het Groepsrisico is voor het bestemmingsplan niet noodzakelijk. In de nabijheid van het bestemmingsplan Stadhouderslaan, zijn geen risicovolle inrichtingen of transportroutes aanwezig.

Bluswater en bereikbaarheid

Ten aanzien van de bluswatervoorziening en de bereikbaarheid zijn er geen te adviseren maatregelen.

Tot slot

Ik verwacht u met deze reactie van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur risicobeheersing de heer B. H. Stenveld. Zijn contactgegevens vindt u boven aan deze brief.

Hoogachtend,

namens Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe,

Hoofd Risicobeheersing
Gerrit-Jan Ruesink

