

Geachte heer [REDACTED]

Wij hebben op 12 september van u een melding ontvangen van het planinitiatief Thorbeckelaan 16-102. U heeft daarop een automatisch gegenereerde Voorlopige uitgangspunten notitie van ons ontvangen.

Bij uw melding stuurde u ons ook een memo van de Gemeente Assen dd. 25 juli 2018 met als onderwerp Waterberging Thorbeckelaan 16-102. Deze notitie hebben u en ik en anderen ook al besproken in het constructieve overleg op 30 augustus jl. over de wateraspecten van uw plan. Zoals toen ook door mij is bevestigd kan het waterschap zich vinden in de analyse en oplossing voor de toename van verhard oppervlak zoals neergelegd in het memo.

Zoals ik ook heb aangegeven in het overleg op 30 augustus, en zoals ook is weergegeven in de Voorlopige uitgangspuntennotitie, omvat het watertoetsproces evenwel meer dan alleen toename verhard oppervlak/waterkwantiteitsaspecten.

Een belangrijk aandachtspunt voor dit plan is ook de gevolgen van het plan voor de oppervlaktewaterkwaliteit. We verzoeken u in de planuitwerking ook de verandering in de riolerings situatie te beschrijven en hoe daarin wordt gezorgd dat schoon water (hemelwater) zo veel mogelijk schoon blijft en menging van schoon en vuil water (huishoudelijk water en water van verontreinigde oppervlakten) zo veel mogelijk voorkomen wordt. Daarbij is het ook van belang dat het volume van afvoer van vuil water door het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering (en bij piekafvoeren via vuilwaterriooloverstorten direct naar het oppervlaktewater) zo veel mogelijk beperkt blijft in overeenstemming met het afkoppelbeleid van zowel de gemeente Assen alsook van ons waterschap.

Ten aanzien van waterkwaliteit graag ook ingaan op het voorkomen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (vooral onkruidbestrijdingsmiddelen vinden we nog te veel terug in water dat afkomstig is uit stedelijk gebied).

Tenslotte merk ik op dat u de voorlopige uitgangspuntennotitie samen met voorliggende reactie en het memo dd.25 juli 2018 van de gemeente Assen kunt beschouwen als de definitieve uitgangspuntennotitie.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,

[REDACTED]

[REDACTED]
Planologisch beleidsmedewerker

Aquapark 5
Veendam

www.hunzeenaas.nl

Telefoon: [REDACTED]
Algemeen: [REDACTED]

Postbus 195
9640 AD Veendam

twitter.com/hunzeenaas

facebook.com/waterschap



**STORM
EN HOOGWATER**

LEES HIEROVER