



Gemeente Assen
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 30018
9400 RA ASSEN

Brandweerdistrict NoordMidden
Postbus 402
9400 AK ASSEN
secretariaatnoordmidden@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U160479

uw kenmerk

datum
23 mei 2016

inlichtingen bij
Esther Klap

telefoonnummer
06-25274802

email
esther.klap@vrd.nl

onderwerp

Brandweeradvis voorontwerpbestemmingsplan Hoekbree, fase 2 en 3

Geacht college,

Op 26 april ontvingen wij uw verzoek om advies. Uw adviesvraag betreft het voorontwerpbestemmingsplan Hoekbree, fase 2 en 3 in Assen. In deze brief leest u ons advies.

Geadviseerde maatregelen

Wij adviseren u de volgende maatregel te treffen in het bestemmingsplan.

1. Sta woonzorgvormen, vestiging van kinderopvang of vestiging van andere kwetsbare groepen in de woningen in het invloedsgebied niet toe.

Het is vanuit het oogpunt van externe veiligheid niet wenselijk dat er kwetsbare objecten binnen de 100% letaliteitscontour worden gerealiseerd. Hiertoe behoren ook de woningen zoals die nu geprojecteerd zijn. Wanneer deze woningen toch in de directe nabijheid van een buisleiding gebouwd worden, is het aan te bevelen om de vestiging van groepen niet zelfredzame personen niet mogelijk te maken in het bestemmingsplan.

Zelfredzaamheid

De mate van zelfredzaamheid wordt enerzijds bepaald door de aanwezige populatie en anderzijds door de locatie van een incident met de buisleiding. Indien zich een ernstig incident voordoet ter hoogte van de woningen zijn de mogelijkheden voor zelfredzaamheid zeer gering. De afstand tot de buisleiding is dan te kort om te kunnen schuilen of te kunnen vluchten.

Bestrijdbaarheid

Wanneer zich een incident ter hoogte van de woningen voordoet, kan de brandweer pas reddend optreden nadat een gaslek (met of zonder fakkelbrand) is gedicht door de leidingbeheerder. Eerder is het vanwege de korte afstand tot de buisleiding niet mogelijk om in de (nabijheid van de) woningen redden op te treden.

Bereikbaarheid (algemeen)

Ten aanzien van bereikbaarheid zijn er geen te adviseren maatregelen. Het doodlopend eind dat zich in het plangebied bevindt is breed genoeg om repressief op te kunnen treden.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze specialist risico en veiligheid, Esther Klap. Haar contactgegevens vindt u boven aan deze brief.

Hoogachtend,

namens

Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe,

Hoofd Risicobeheersing
Gerrit-Jan Ruesink