

Geachte heer Beek,

Uw verzoek voor een wateradvies betreft een uitbreiding van het restaurant "Gasterij het Geeserveld". Het gaat hierbij om een plan van geringe omvang. Het restaurant wordt met 35 m² uitgebreid, ook wordt de parkeergelegenheid uitgebreid van 20 naar 25 parkeerplaatsen.

Omdat het restaurant in het gebied "kwetsbaar water" ligt zijn, t.a.v. hemelwaterafvoer, hier voorwaarden aan verbonden. Zo mag hemelwater, van het verhard oppervlak met eventuele verontreiniging, niet rechtstreeks worden geloosd op het oppervlakte water maar via een bodempassage. Om bodemvervuiling tegen te gaan adviseert het waterschap Velt en Vecht geen gebruik te maken van uitlogende materialen. Het waterschap Velt en Vecht adviseert u om de nieuwe parkeergelegenheden onverhard en/of halfverhard aan te leggen.

Waterschap Velt en Vecht adviseert om het hemelwater van verharde oppervlakken zo veel mogelijk te infiltreren.

De hoogte aanduiding GHG, maaiveld en vloerpeil(en) zijn niet concreet uitgedrukt in NAP.

Indien zich in het verleden geen wateroverlast heeft voorgedaan kan het nieuwe vloerpeil op dezelfde hoogte gehouden worden als het oude vloerpeil.

Wanneer voornoemde meegenomen wordt in het plan, heeft het waterschap Velt en Vecht geen bezwaar tegen dit plan.

Hoogachtend,

Lammert Lasker.

Medewerker watertoets
Waterschap Velt en Vecht

Disclaimer

Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan de informatie uit dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Ook wordt e-mail door het waterschap Velt en Vecht niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer