

Gemeente Emmen
T.a.v. mevr. S. Schürmann
Postbus 30001
7800 RA Emmen

Veiligheidsregio Drenthe
Mien Ruysweg 1
Postbus 402
9400 AK Assen
www.vrd.nl

ons kenmerk
2022/755/ADVS

uw kenmerk

datum
5 okt 2022

inlichtingen bij
Gijs van den Hengel

telefoonnummer
06-52490041

email
gijs.vandenhengel@vrd.nl

onderwerp

Bluswatervoorziening Noordveenkanaal NZ 94 Nieuw-Weerdinge, aardappelloods en mestsilos

Geachte mevrouw Schürmann,

Middels ons advies 2022/582/ADVS is geadviseerd om de bluswatervoorzieningen af te stemmen met de VRD alvorens het initiatief verder ontwikkelt wordt. Hieronder leest u onze aanvullende reactie.

Dhr. Scheeve, initiatiefnemer, heeft met de VRD contact opgenomen en gezamenlijk is de omgeving verkend op de reeds aanwezige bluswatervoorzieningen. Gezamenlijk met dhr. T. de Jong van de VRD is geconcludeerd dat er geen aanvullende bluswatervoorzieningen aangelegd hoeven te worden.

Het aanwezige Noordveenkanaal is voor de VRD een in voldoende mate aanwezige watervoorziening die prima dienst kan doen als bluswatervoorziening. Het mailverkeer hierover heeft u reeds tussen dhr. Scheeve en de Jong heeft u inmiddels.

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,



Team Risicobeheersing