

OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben op 10 december 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een Integraal Kindcentrum.

De aanvraag gaat over Houtweg 400 te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie L, nummer 3305 en is bij ons geregistreerd onder zaak 95708-2015.

De aanvraag is ingediend door Gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen.

Het college van burgemeester en wethouders, gelet op

- dat de aanvraag is afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- dat de aanvraag past in punt 3 van het raadsbesluit d.d. 28 april 2011 waarbij, conform artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, de gemeenteraad de categorieën gevallen heeft aangewezen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist;
- dat de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wabo is gevoerd;
- dat het ontwerpbesluit vanaf 18 maart 2016, zes weken ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen zijn ingediend.

Besluit

Een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het bouwen van een bouwwerk
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen.

Emmen, 8 juni 2016



Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
namens dezen,
senior medewerker Vergunningen,

dhr. M. Tiggelaar

Bijlage overwegingen

Omgevingsvergunning 95708-2015

Overwegende:

- dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan Emmen, Emmerhout, omdat er wordt gebouwd buiten het bestaande bouwvlak;
- dat naar aanleiding van het plan is bekeken of er van het bestemmingsplan kan worden afgeweken;
- dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dit blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing met nummer NL.IMRO.0114.zaak95708-2015-V701;
- dat er medewerking aan dit plan kan worden verleend door middel van artikel 2.1 lid 1 onder a, door toepassing te geven aan artikel 3.10 lid 1 onder a van de Wabo;
- dat er wordt voldaan aan het gestelde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo juncto artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht;
- dat het bouwplan, volgens artikel 6.2 Bor, is getoetst aan redelijke eisen van welstand;
- dat in dat kader de welstandscommissie een positief advies heeft uitgebracht;
- dat daardoor het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand;
- dat voldoende aannemelijk gemaakt is dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de Woningwet, het Bouwbesluit en de bouwverordening van de gemeente Emmen.

Bijlage voorwaarden Omgevingsvergunning 95708-2015

De onderstaande onderdelen uit de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de daarbij genoemde artikelen uit het Bouwbesluit en/of de bouwverordening.

1. Aanvullende constructieberekeningen en –tekeningen (artikel 2.1 en 2.9 van Bouwbesluit 2012), te weten:
 - De stabiliteitsberekening.
 - De berekeningen en wapening tekeningen van de prefab betonnen elementen inclusief stabiliteitsberekening met de benodigde verbindingsmiddelen.
 - De koppelingen tussen de diverse constructieve bouwelementen (staalconstructie-vloeren- prefab betonnen elementen) t.b.v. de constructieve samenhang van de constructie uitwerken.
 - De werktekeningen en berekeningen van de staalconstructie en aansluiting details van de staalconstructie aan de fundering, verdieping-, dakvloeren en de prefab betonnen elementen.
 - Het ankerplan.
 - De berekeningen en de wapeningtekeningen van de begane grond-, verdieping- en dakvloeren inclusief stabiliteit voorzieningen. De berekening van de druklaag per bouwlaag.
 - De definitieve fundering plan met bijhorende wapeningsberekening.
 - Het definitieve palenplan.
 - De berekening van de paalwapening.
 - De paalafwijkingen en de akoestische paaldoormetingen. Op basis hiervan zullen eventuele extra maatregelen (in de vorm van de extra wapening, opstortingen en of nieuwe balken) worden genomen.

2. Er moet getoetst worden aan de binnenwaarde (Bouwbesluit). De geluidsbelasting voor toetsing binnenwaarde is 57 dB (excl. aftrek art. 110g Wgh). Uit een aanvullend akoestisch onderzoek moet blijken hoe dit gehaald wordt.

3. Artikel 6.20 Brandmeldinstallatie
Het integraal kindcentrum heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 en dient uitgevoerd te zijn met een niet-automatische bewaking, uitgezonderd de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang jonger dan 4 jaar (kinderopvang en voorschool) welke uitgevoerd dient te zijn met volledige bewaking. Verder dient de installatie uitgebreid te worden met object bewaking daar waar kleefmagneten op zelfsluitende deuren of brandschermen in brandscheidingen worden toegepast. Een doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer niet vereist is. Wel dient er een storingsdoormelding te zijn naar een Particuliere Alarmcentrale (PAC). Het beheer en controle van de brandmeldinstallatie voldoet aan de NEN 2654-1. De installatie dient te voldoen aan het namens het bevoegd gezag door Brandweer Drenthe goedgekeurd PvE.
Het PVE dient nog ter goedkeuring te worden ingediend.

4. Artikel 6.23 Ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan
Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een ontruimingsinstallatie als bedoeld in NEN 2575 die voldoet aan het in die norm bedoelde, namens het bevoegd gezag door Brandweer Drenthe goedgekeurd PvE.
Het PVE dient nog ter goedkeuring te worden ingediend.

5. Artikel 6.24 Vluchtrouteaanduidingen
Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.
In het rapport (20155168.R01.Vo4) wordt onjuist verwezen naar de NEN 6088 welke geldt voor een bestaand bouwwerk. Op de plattegrond tekeningen is wel de juiste norm aangegeven.

6. Artikel 6.26 Zelfsluitende deuren

Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend.

De projectering, als onderdeel van de objectbewaking, van de rookmelders aan weerszijde van de zelfsluitende deuren en brandschermen in brandscheidingen is niet aangegeven.

7. Artikel 2.2 Brandveilig gebruiken van een bouwwerk

Voor de volgende categorieën is een omgevingsvergunning vereist:

- a. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen, dan wel in afwijking daarvan bij de bouwverordening, bedoeld in artikel 8 van de Woningwet, bepaalde aantal personen;
- b. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan:
 1. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
 2. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Aangezien de aanvrager aan een van bovengenoemde voorwaarden voldoet dient deze ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van gebruik een omgevingvergunning aan te vragen.

Dit wordt gedaan met gebruikmaking van het elektronische formulier bedoeld in artikel 7.6 van de Wabo.

Van deze voorwaarden dient de vergunninghouder ten minste 4 weken voor aanvang van de uitvoering van het betreffende onderdeel de daarbij behorende gegevens te overleggen ter nadere goedkeuring.

Indien uit de gegevens niet of onvoldoende blijkt dat wordt voldaan aan de betreffende voorschriften, krijgt u daarover binnen 3 weken na indiening schriftelijk bericht.

U kunt starten met de werkzaamheden van het betreffende onderdeel na de inwerkingtreding van deze vergunning en als wij de nader ingediende stukken goedgekeurd hebben en u daarvan schriftelijk bericht heeft ontvangen.

Bijlage

Rechtsbeschermingmogelijkheden

A Zienswijze

Gedurende in de desbetreffende kennisgeving genoemde termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). De mondelinge zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd. Gezien de administratieve afwikkeling is het wenselijk om uw mondelinge zienswijze een week voor afloop van de termijn kenbaar te maken.

De naar voren gebrachte zienswijzen worden bij het besluit gevoegd en mede ter inzage gelegd.

Alleen als u nu uw zienswijze naar voren brengt kunt u, mits u tevens belanghebbende bent, in een later stadium in beroep gaan.

B Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen een vergunning of een weigering binnen een termijn van 6 weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen of te laat is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw bezwaren hoeft in te gaan. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan de het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt de beslissing op uw bezwaarschrift.

C Beroep

Het beroep kan enkel worden ingesteld door belanghebbenden. Aldus kan degene die tijdig zijn/haar zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Emmen naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht.

Voor een beroepschrift gelden dezelfde minimumeisen als voor een bezwaarschrift (zie opsomming onder B). Voor de indiening van een beroep bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

D Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. De besluiten treden in werking op de dag waarop de bezwaar-/beroepstermijn begint, dan wel op de dag na afloop van de bezwaar-/beroepstermijn. Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang het college van burgemeester en wethouders op basis van het advies van de onafhankelijke commissie of de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen niet anders heeft beslist. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar of beroep is, bij afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Indien sprake is van een van rechtswege verleende vergunning kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend om juist de opschortende werking van een bezwaarschrift te beëindigen.

E Inwerkingtreding

De hoofdregel is dat de vergunning, in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel.

- 1 De omgevingsvergunning voor de activiteiten:
 - het 'uitvoeren van een werk';
 - het 'slopen van een bouwwerk';
 - het 'slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht';
 - het 'slopen van een monument';
 - het 'vellen van een houtopstand';
 - en die tot stand is gekomen via de reguliere procedure treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn (ofwel zes weken na de bekendmaking).
- 2 De omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, treedt altijd in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift (ofwel zes weken na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen).
- 3 De omgevingsvergunning die van rechtswege is verleend, treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn (ofwel zes weken na de bekendmaking) of, indien bezwaar is gemaakt, nadat op dit bezwaar is beslist.

Wanneer gedurende de genoemde termijnen bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In het laatstgenoemde geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.

