

1-7-2019 16:07

RE: FW: NAM-leiding NM-000612

Aan

Goedemiddag heer

Wij hebben naar aanleiding van uw vraag mitigerende maatregelen (zogenaamde Strikte Begeleiding) op de leiding toegepast, waardoor uw plangebied niet meer binnen de 10-6 risicocontour ligt.
Waarschijnlijk is dat vanaf dit moment reeds effectief.

Ik hoop u hiermee te hebben geïnformeerd en wens u veel succes met de verdere uitvoering van de nieuwbouw ter plaatse!

Met vriendelijke groeten,

Pieter Jan de Bos
Adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement - asset Land
Legal - Permits & Social Performance (LSUI/ONL)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

From:
Sent: donderdag 20 juni 2019 12:58
To: de Bos, Pieter Jan J NAM-LSUP/ON
Subject: Re: FW: NAM-leiding NM-000612

Goedemiddag,

Goed om te horen! Als ik nog een toelichting moet geven, bel of mail gerust.

Op 20 juni 2019 om 11:21 schreef

Goedemorgen heer

Ik heb uw vraag in behandeling, en kom hier binnen korte termijn op terug.
Met vriendelijke groeten,

Pieter Jan de Bos
Adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement - asset Land
Legal - Permits & Social Performance (LSUI/ONL)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

Van:

Verzonden: maandag 17 juni 2019 15:14

Aan: Haarsma, Martijn NAM-LSUP/ON

Onderwerp: NAM-leiding NM-000612

Beste Martijn Haarsma,

Via de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) ben ik naar de NAM doorverwezen vanwege het bouwen nabij een hogedruk aardgastransportleiding. Het gaat om NAM-leiding NM-000612 (85 bar en een diameter van 24"). Ik heb hieronder een kaartje opgenomen van ons planvoornemen. De boerderij wordt gesloopt. Daarna worden bestaande bedrijfswoningen aan Warmondsweg 7 en Samuelswijk 1a als Wonen bestemd. Tenslotte worden er twee woningen bijgebouwd. Stedenbouwkundig heeft het de voorkeur dat deze nieuwbouw gebeurt op de plek waar de rode rechthoek is opgenomen ('plangebied'). Ook de omwonenden hebben sterk op deze locatie aangedrongen. Echter, naar nu blijkt ligt deze locatie binnen de plaatsgebonden risicocontour van bovengenoemde gasleiding. De RUD geeft in een brief te kennen dat de initiatiefnemer een verzoek bij de NAM kan indienen tot het nemen van mitigerende maatregelen "waardoor de PR 10-6 risicocontour op de gasleiding komt te liggen en er geen sprake is van een saneringssituatie (knelpunt) omdat dan het plangebied niet meer binnen de PR 10-6 risicocontour komt te liggen."

Graag ontvang ik hierover meer informatie, dan kan ik de initiatiefnemer dit voorleggen.



Met vriendelijke groet,

06 11 21 28 64
info@gorissenadvies.nl
[LinkedIn](#)



**GORISSEN
RUIMTELIJK
ADVIES**

Met vriendelijke groet,
Pieter Gorissen

06 11 21 28 64
info@gorissenadvies.nl
[LinkedIn](#)



**GORISSEN
RUIMTELIJK
ADVIES**

-
- image001.png (1 MB)
 - image002.png (88 KB)