



BRANDWEER

Drenthe

Gemeente Hoogeveen
t.a.v. mevrouw J de Vries
Postbus 20000
7900 PA HOOGEVEEN

Postbus 402
9400 AK Assen

Bezoekadres
Jan Fabriciusstraat 60, Assen
T. (0592) 32 46 60

Bankrelatie
BNG nr. 28.50.64.118

pagina

1/2

ons kenmerk

HVD10/295/JT/rv

uw kenmerk

datum

9 september 2010

inlichtingen bij

Jurjen Timmerman

doorkiesnummer

06 30 18 27 00

e-mail

jurjen.timmerman@hvd-drenthe.nl

onderwerp

Advies Externe Veiligheid BP De Wieken, Deelplan weg langs het vliegveld

Geachte mevrouw De Vries,


Hierbij deel ik u mede dat ik geen aanvullende veiligheidsmaatregelen adviseer ten aanzien van de verantwoordelijkheid van het groepsrisico. Ik baseer deze keuze op het door u aangeleverde advies externe veiligheid van de heer Zwijs en de circulaire risiconormering transport gevaarlijke stoffen (vanaf hier circulaire).

De circulaire geeft aan dat het groepsrisico verantwoord moet worden als deze toeneemt, of als de oriënterende waarde wordt overschreden. In het geval van dit bestemmingsplan is het zeer onwaarschijnlijk dat er sprake is van één van beide gevallen. De heer Zwijs geeft aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de nieuwe weg een groter groepsrisico heeft dan de oude situatie. Daarnaast zal de oriënterende waarde hoogst waarschijnlijk niet worden overschreden. Ik kan mij vinden in zijn voorspelling.

In de nieuwe situatie zijn reeds enkele maatregelen getroffen die de kans op en het effect van een incident verkleinen. Het verplaatsen van de weg zorgt ervoor dat er aan één zijde van de weg geen bebouwing is. Hierdoor zal zeer waarschijnlijk het groepsrisico verminderen. De weg wordt verdiept aangelegd, hierdoor verkleinen de effecten van een plasbrand (omdat de omvang wordt beperkt). Tot slot heeft de nieuwe situatie minder kruisingen waardoor de kans op een aanrijding sterk afneemt.

De reeds genomen maatregelen in combinatie met het waarschijnlijk lage groepsrisico hebben mij doen besluiten geen aanvullende maatregelen te adviseren.







ons kenmerk
HVD10/295/JT/rv

pagina
2/2

Tot slot zou ik u het volgende adviseren. Het is mijns inziens verstandig om brandweer Zuidwest Drenthe om advies te vragen ten aanzien van de bluswatervoorziening.

Daarnaast wil ik opmerken dat dit advies is gebaseerd op de transportgegevens van nu. Het is mijns inziens verstandig om bij significante wijzigingen in het aantal transportbewegingen de situatie te herzien. Met significante wijzigingen bedoel ik meer dan een verdubbeling van het vervoer of het transporteren van stoffen met een hoger risico, bijvoorbeeld zeer toxische stoffen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft dan kunt u altijd contact opnemen met de heer Timmerman op telefoonnummer 06-30182700.

Met vriendelijke groet,

Fred Heerink
Regionaal Commandant Brandweer Drenthe

