



Gemeente Hoogeveen
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 20000
7900 PA HOOGEVEEN

Postbus 402
9400 AK Assen

Bezoekadres
Jan Fabriciusstraat 60, Assen
T. (0592) 32 46 60

Bankrelatie
BNG nr. 28.50.64.118

Pagina
1/1

ons kenmerk
U905

uw kenmerk

datum
17 april 2012

inlichtingen bij
Esther van der Duin

doorkiesnummer
06 25 27 48 02

e-mail
esther.vanderduin@hvd-drenthe.nl

Onderwerp
Aanvulling BEVI-advies LPG tankstation De Jonge Noordscheschut

Geacht College,

Op 4 november 2010 ontving u van mij een advies externe veiligheid inzake het LPG tankstation De Jonge in Noordscheschut (kenmerk: HVD10/376/EvdD/rv). In dit advies wordt verwezen naar een notitie met voorgestelde maatregelen die op 7 oktober 2010 naar dhr. A.W. Hiemstra is verzonden.

In deze notitie wordt gesproken over de aanleg van een geboorde put ten behoeve van de bluswatervoorziening. Inmiddels is gebleken dat het bluswaterriool dat in delen van Hoogeveen aanwezig is doorloopt tot aan de kruising van de Stephensonstraat en de Molenweg. De afstand van de toegang van het bluswaterriool tot het LPG tankstation is dermate klein dat de noodzaak van een geboorde put komt te vervallen.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de adviseur risicobeheersing mevr. E. van der Duin, via de contactgegevens zoals vermeld bovenaan deze brief.

Hoogachtend,



F. Heerink
Regionaal Commandant Brandweer Drenthe